

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位： DA002

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态				污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(KWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间		停机时间		烟气量(m³/h)	污染因子	数据来源								
						开始时间	结束时间	开始时间	结束时间											
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/1 8:30	2025/6/2 8:30			24956	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	34.2	0	24	1020			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/2 8:30	2025/6/3 8:30			23574	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	33.9	0	24	1044			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/3 8:30	2025/6/4 8:30			23876	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	34.6	0	24	1092			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/4 8:30	2025/6/5 8:30			23896	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	35.7	0	24	1056			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/5 8:30	2025/6/6 8:30			24828	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	35.6	0	24	1068			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/6 8:30	2025/6/7 8:30			23449	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	37.1	0	24	1104			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/7 8:30	2025/6/8 8:30			24531	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	36.4	0	24	1104			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/8 8:30	2025/6/9 8:30			24257	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	35.8	0	24	1092			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/9 8:30	2025/6/10 8:30			24487	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	30.8	0	24	1116			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/10 8:30	2025/6/11 8:30			26498	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	29.2	0	24	1176			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/11 8:30	2025/6/12 8:30			27528	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	30.2	0	24	1188			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/12 8:30	2025/6/13 8:30			26895	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	30.4	0	24	1200			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/13 8:30	2025/6/14 8:30			26597	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	30.8	0	24	1176			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/14 8:30	2025/6/15 8:30			25961	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	30.4	0	24	1140			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/15 8:30	2025/6/16 8:30			25869	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	27.5	0	24	1164			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/16 8:30	2025/6/17 8:30			24784	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	26.2	0	24	1152			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/17 8:30	2025/6/18 8:30			21889	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	31.7	0	24	1188			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/18 8:30	2025/6/19 8:30			22377	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	32.6	0	24	1176			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/19 8:30	2025/6/20 8:30			22951	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	26.6	0	24	1164			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/20 8:30	2025/6/21 8:30			21893	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	29.1	0	24	1116			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/21 8:30	2025/6/22 8:30			22591	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	31	0	24	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/22 8:30	2025/6/23 8:30			22719	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	31.9	0	24	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m³/h	2025/6/23 8:30	2025/6/24 8:30			22528	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	32	0	24	1152			

表7 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

点位：DA002

防治设施名称	编码	防治设施型号	主要防治设施规格参数			运行状态			污染物排放情况			排气筒高度(m)	排口温度(℃)	压力(KPa)	排放时间(h)	耗电量(kWh)	副产物		备注
			参数名称	设计值	单位	开机时间	停机时间		烟气量(m ³ /h)	污染因子	数据来源						名称	产生量	
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2025/6/24 8:30	2025/6/25 8:30		22000	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	32.3	0	24	1140			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2025/6/25 8:30	2025/6/26 8:30		20775	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	31.6	0	24	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2025/6/26 8:30	2025/6/27 8:30		20951	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	27.8	0	24	1116			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2025/6/27 8:30	2025/6/28 8:30		21557	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	28	0	24	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2025/6/28 8:30	2025/6/29 8:30		21619	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	29.6	0	24	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2025/6/29 8:30	2025/6/30 8:30		21383	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	29.4	0	24	1128			
定型废气处理系统	TA004	TLL05	排风量	107000	m ³ /h	2025/6/30 8:30	2025/7/1 8:30		21893	VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、苯	在线监测	20	31.7	0	24	1140			
合计															720	33852			

记录时间：

记录人：刘园园

审核人：

则情况，选择记录“治理效率”。

