

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2019年1月1日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	26			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34340		1305	
	进水温度 (℃)				
加药时间数量	PB值				
沉淀池排泥记录					

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0								因车间停产 停机一天
2								
4								
6								
8								
10								
12								
14								
16								
18								
20								
22								
异常交接记录								

主运行人: 董凯强

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2019年1月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)			2#	
	变频 (HZ)				
	电流 (A)				
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34342		1307	
	进水温度 (℃)				
加药时间数量	PH值				
				13:40	400kg
沉淀池排泥记录				8:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0									因车间停产停机一天
2									
4									
6									
8									
10									
12									
14									
16									
18									
20									
22									
异常交接记录									

主运行人: 董凯强

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2019年1月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#			
	变频 (HZ)	26			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.47	7.3		
	电表止码				
	进水温度 (℃)	30			
加药时间数量	PH值	9.5			
沉淀池排泥记录					

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0									因车间停产, 17:00开机 41.0 153 936
2									
4									
6									
8									
10									
12									
14									
16									
18		45.4	1.56	0.23	7.6	7.5	7		
20		42.2	1.57	0.3	7.4	7.47	28	19:45	
22		43.3	1.23	0.21	7.26	7.45	28		
异常交接记录									

主运行人: 刁京朋 王其博

总负责人: 刁京朋

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	26			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.47	7.3		
	电表止码	34357		1315	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	11.7		11.7	
		0:40	1000kg	12:30	
		18:00	700kg	13:50	800kg
沉淀池排泥记录	10:10	和 (2.3)			
				8:30	16:50
				13:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		43.5	0.94	0.36	6.63	7.43	43	23:45	工具齐全 1#提升泵 检修。 黄东设备检修
2		46.3	0.65	0.19	6.62	7.46	42		
4		44.5	0.57	0.43	6.75	7.49	42	4:10	
6		50.4	0.57	0.23	6.82	7.54	42		
8		50.4	0.83	0.34	7.12	7.61	49	7:50	
10		49.1	1.39	0.25	7.85	7.66	50		
12		42.4	1.36	0.35	7.9	7.69	28		
14		38.5	1.17	0.29	6.76	7.64	6		
16		39.3	1.05	0.35	5.54	7.61	63		
18		39.3	0.92	0.38	5.54	7.61	51		
20		41.1	1.05	0.25	5.53	7.62	25	19:50	
22		42.5	0.86	0.25	6.59	7.7	47		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯强

总负责人:



污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	25			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.7	5.4		
	电表止码	34367		1323	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		8:40	10:00	14:30	8:00
沉淀池排泥记录	9:30	8:23		8:45	
				13:30	
				16:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		46.8	1.11	0.29	5.71	7.8	46	0:10	
2		53.8	1.02	0.34	7.51	7.79	46		
4		53.7	0.97	0.24	8.16	7.75	46	3:50	
6		53.4	0.87	0.38	8.7	7.72	46		
8		55	1.08	0.35	8.17	7.67	82	7:50	
10		53.7	1	0.34	9.19	7.51	108		
12		41	0.76	0.24	6.76	7.59	87	11:50	
14		44.6	0.76	0.37	6.47	7.58	60		
16		48.9	0.77	0.3	6.25	7.59	53	15:45	
18		51.2	0.64	0.24	5.57	7.59	51	20:00	
20		50.2	0.78	0.17	5.5	7.49	68		
22		50	0.64	0.27	7.82	7.41	62		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯强

总负责人:



PRJ
41.0
1558

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	25			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	4-8#
		0.31	1.18	0.38	10.48
	电表止码	34379		1331	
	进水温度 (℃)	36		36	
	PH值	12.5		12.5	
加药时间数量		1:10	700g/次	14:30	900kg
		18:00	1000g/次		
沉淀池排泥记录	9:30	西 (1.3)		8:40	
	23:50	东 (4.2)		13:50	
				16:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		34	0.69	0.25	6.44	7.38	60	0:10	p66 78.5 2006
2		45.3	0.1	0.27	6.85	7.36	60		
4		21.8	0.5	0.1	7.87	7.37	60	3:50	
6		11.9	0.34	0.23	7.13	7.4	65		
8		82.6	0.75	0.29	6.57	7.44	66	7:50	
10		72.6	0.69	0.27	6.07	7.5	89		
12		70.7	0.75	0.25	5.4	7.64	93	11:50	
14		62	0.64	0.30	4.93	7.62	104		
16		83.8	0.49	0.17	5.58	7.59	120	15:55	
18		72.7	0.62	0.24	4.58	7.58	131		
20		67	0.6	0.19	4.7	7.57	90	20:05	
22		67.7	0.56	0.37	4.6	7.48	67		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯强

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2019年1月7日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	3.32		
	电表止码	34393		1344	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.7		12.7	
		5:50	800kg	9:00	1000kg
		19:40	1000kg	22:20	1000kg
沉淀池排泥记录	16:30	正 (123)		7:00	23:10
				11:00	
				14:30	
				16:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		53.5	0.68	0.13	3.99	7.48	51	23:50	947 63.0 2437 974 2006
2		60	0.62	0.26	3.75	7.48	103		
4		65.2	0.59	0.31	3.61	7.47	110	3:55	
6		71.2	0.73	0.24	4.02	7.41	109		
8		71.5	0.25	0.2	3.79	7.38	113	7:45	
10		69	0.8	0.22	3.68	7.34	143		
12		55.2	0.7	0.11	3.25	7.3	109	11:50	
14		63.6	0.62	0.17	3.13	7.36	100		
16		64.6	0.5	0.16	4.06	7.34	111	16:00	
18		63.5	0.55	0.15	3.52	7.35	76		
20		60.1	0.59	0.18	3.62	7.41	103	19:50	
22		60	0.66	0.18	4.29	7.39	96		
异常交接记录									

主运行人: 万康朋 齐继

总负责人: 王

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
变频 (HZ)	32			
电流(A)	90			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.41	5.62		
电表止码	34408		1360	
进水温度 (℃)	36		36	
PH值	13.4		13.4	
加药时间数量	14:30	700kg	11:40	1000kg
			21:30	1000kg
7:20	东 (123)		2:05	23:30
19:30	西 (123)		7:15	
			13:20	
			16:40	

时间	项目	COO	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		55.9	0.55	0.19	3.8	7.4	93	23:55	
2		54.7	0.71	0.13	3.38	7.41	97		
4		40.2	0.85	0.5	3.91	7.39	93	4:05	
6		48.1	0.49	0.14	3.12	7.41	92		
8		55.8	0.72	0.15	3.97	7.43	73	7:50	
10		53.8	0.92	0.19	3.75	7.45	91		
12		52.7	0.67	0.16	4.01	7.45	106	11:50	
14		49.5	0.89	0.14	3.83	7.42	82		
16		52.2	0.58	0.11	3.91	7.4	144	16:00	
18		45.5	0.8	0.14	3.52	7.37	91		
20		44	0.88	0	3.22	7.37	86		
22		41.8	0.89	0.09	4.12	7.41	80		
异常交接记录									

p85
52.0
2228

主运行人: 刁永明 王其博

总负责人:



污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.39	2.71		
	电表止码	34422		1377	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	13.5		13.5	
		13:30	1000kg	10:10	1000kg
				21:35	1000kg
沉淀池排泥记录	8:05	子		5:10	23:55
	20:40	东		8:30	
		4:23		13:20	
				17:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		37.5	0.69	0.04	3.68	7.37	49	23:45	p63 36.0 2096
2		37.2	0.74	0.13	4.6	7.42	88		
4		36.7	1.12	0.13	4.39	7.43	85	3:50	
6		40	1.12	0.24	5.41	7.41	91		
8		37.8	0.95	0.56	4.21	7.41	98	7:50	
10		39.9	1.08	0.15	4.47	7.4	89		
12		35.9	0.88	0.11	4.29	7.38	94	12:10	
14		34.3	0.8	0.13	3.78	7.38	89		
16		35.5	0.7	0.16	3.73	7.36	128	16:10	
18		36.9	0.47	0.12	3.44	7.39	93		
20		37.8	0.78	0.07	2.93	7.32	99	19:40	
22		37.8	0.77	0.18	3.41	7.36	79		
异常交接记录	3:10 风机停机 切换一期风机. 无故障报警 4:30 1#风机 OLI 故障 变频调为30 4:50 1#风机 OLI 故障 切换二期风机								

主运行人: 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.39	1.72		
	电表止码	34636		1394	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PB值	13.0		13.0	
		0:10	700/01	10:00	1000/09
		16:00	1000/01		
沉淀池排泥记录	23:10	10.3		6:10	
				10:00	
				13:20	
				17:00	

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	35.1	0.5	0.13	3.82	7.41	83	23:45	70P 42.0 244
2	34.8	0.6	0.05	3.99	7.43	102		
4	38.2	0.75	0	3.3	7.4	102	4:05	
6	39.8	1.8	0	3.29	7.4	89		
8	39.8	0.94	0	3.36	7.4	97	7:45	
10	42.4	0.76	0.19	3.78	7.39	92		
12	43.8	0.47	0.3	3.39	7.36	96	11:45	
14	39.9	0.66	1.15	3.27	7.36	81		
16	41.8	0.59	0.21	3.21	7.32	127	15:20	
18	44.5	0.64	0.28	4.03	7.42	100		
20	31.8	0.61	0.13	2.54	7.31	110	19:50	
22	41.5	0.6	0.29	3.62	7.4	100		
异常交接记录								

主运行人: 刁庆明 王其博

总负责人: 刁庆明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.25	1.43		
	电表止码	34450		1410	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.8	12.8	12.8	
		300	700kg	1:05	1000kg
		22:00	900kg	9:50	1000kg
沉淀池排泥记录		13:45	(1232)	1:10	22:35
				7:15	
				11:30	
				17:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		37.3	0.6	0.28	3.05	7.35	75	23:45	P11 38.0 1P/2
2		39.3	0.64	0.25	3.5	7.41	74		
4		35.9	0.74	0.25	3.89	7.44	92	3:50	
6		39.3	0.71	0.2	4.33	7.41	92		
8		36.1	0.69	0.25	4.04	7.4	88	7:45	
10		39.1	0.48	0.02	3.72	7.38	98		
12		43.9	1.02	0.31	3.65	7.37	100	11:45	
14		40.7	0.84	0.24	4.45	7.38	84		
16		40.4	0.73	0.25	3.59	7.41	87	16:00	
18		41.6	0.84	0.18	3.95	7.49	73		
20		35.5	1.0	0.18	2.56	7.41	62	19:50	
22		39.7	0.71	0.23	3.6	7.47	93		
异常交接记录		11:30 风机变频调至34 14:20 溶解氧 内. 0.56 8/ 2.53. 2.51 2.17. 未测 4.51. 5.03							

主运行人: 刁亦朋 王其博

总负责人: [Signature]

污水处理运行记录

在线监测数据

年月日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	74466		1426	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.1		12.1	
		12:30	700公斤	0:10	800kg
				10:30	750kg
沉淀池排泥记录				6:45	22:50
				9:30	
				14:10	
				17:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		35.1	0.8	0.19	3.35	7.44	101	23:50	
2		39	0.8	0.27	3.98	7.48	92		
4		41.1	0.43	0.25	3.96	7.5	92	4:00	
6		38.1	0.99	0.29	3.93	7.5	74		
8		38.6	0.61	0.24	3.92	7.51	53	7:50	
10		40	0.61	0.26	3.66	7.51	93		
12		37.9	0.85	0.17	3.09	7.41	122	11:50	
14		37.5	0.49	0.34	3.85	7.43	112		
16		38.4	0.59	0.01	3.81	7.46	120	16:00	
18		38.5	0.75	0.24	4.34	7.49	100		
20		33.9	0.65	0.36	3.29	7.42	113	19:55	
22		39.7	0.7	0.28	3.75	7.48	102		
异常交接记录									

主运行人: 董机强 齐杰 王其博 刁亦明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据


年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	91			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.47	5.30		
	电表止码	34481		164/	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	10.8		10.8	
		14:00	900g/h	02:00	800kg
				17:00	800kg
沉淀池排泥记录	0:10	西 (323)		6:45	
				11:30	
				5:50	
				00:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		37.2	0.7	0.15	3.26	7.45	99	23:50	
2		40.9	0.59	0.17	3.89	7.49	94		
4		44.7	0.53	0.22	4.36	7.52	94	3:50	
6		44.8	0.86	0.18	4.52	7.53	90		
8		41.6	0.81	0.19	4.56	7.55	101	7:45	
10		41.8	1.03	0.02	4.83	7.55	118		
12		42.6	0.74	0.01	4.89	7.54	116	12:00	
14		43.9	0.89	0.22	5.25	7.52	122		
16		41.6	1.02	0.22	4.88	7.51	121	15:50	
18		41.3	0.58	0	4.79	7.51	83		
20		33.6	1.05	0.18	4.18	7.42	98	19:50	
22		45	0.68	0.05	4.02	7.47	100		
异常交接记录									

主运行人: 刁永明 董凯强 齐继 王其博

总负责人:



P36
39.0
2460

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据


年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	91			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.51	5.70		
	电表止码	34496		1458	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	11.8		11.8	
		4:30	7:00	16:05	8:00
沉淀池排泥记录	13:20	东 (2.3)		7:10	
				13:00	
				16:50	
				20:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		46.2	0.78	0.19	4.64	7.51	99	23:55	p7 4/10 253
2		41.9	1.16	0.25	4.63	7.53	100		
4		42.6	0.31	0.14	5.57	7.51	135	4:00	
6		37.8	0.31	0.29	5.46	7.48	100		
8		42.1	1.76	0.23	4.02	7.47	96	7:50	
10		41	1.27	0.14	5.52	7.52	120		
12		40.4	0.87	0.14	6.35	7.53	114	12:00	
14		42.7	0.68	0.42	6.0	7.55	74		
16		41.3	0.67	0.37	6.1	7.6	117	15:50	
18		39.6	0.73	0.73	5.98	7.58	101		
20		44.3	0.73	0.35	5.87	7.58	104	20:05	
22		43.1	0.8	0.24	6.26	7.57	118		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 齐志 刁亦明 董凯强

总负责人:



污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况

加药时间数量

沉淀池排泥记录

风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
变频 (HZ)	32			
电流(A)	90			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.31	4.87		
电表止码	34512		1437	
进水温度 (℃)	35		35	
PH值	12.5		12.5	
加药时间数量	2:40	900g/h	6:00	800g/h
	21:10	700g/h	21:30	700g/h
沉淀池排泥记录	8:50	30 (23)	4:50	
			7:20	
			13:20	
			18:15	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		33.4	0.56	0.35	4.67	7.44	97	0:10	
2		41.4	0.74	0.37	5.65	7.53	98		
4		45.1	0.6	0.38	6.18	7.55	96	4:00	
6		51.1	0.62	0.32	6.41	7.56	97		
8		50.7	1.12	0.36	6.6	7.53	96	7:50	
10		50.5	1.0	0.39	6.69	7.52	108		
12		44.1	0.51	0.41	6.84	7.46	107	12:05	
14		50.3	0.68	0.36	6.09	7.48	97		
16		46.9	0.58	0.36	7.63	7.49	93	16:00	
18		49.8	0.66	0.36	7.41	7.5	80		
20		52.7	0.52	0.33	7.11	7.51	106	19:50	
22		48.9	0.55	0.25	6.94	7.52	117		
异常交接记录									

47.0
p85
2344

主运行人: 王其博 齐志 刁京明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	4.32		
	电表止码	34526		1490	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	12.0		12	
		23:30	900g	18:45	700g
沉淀池排泥记录	8:45	东 (11:23)		00:00	
				6:50	
				13:15	
				17:35	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		40.4	0.81	0.36	6.55	7.38	79	0:10	963 47. 258
2		46.6	0.71	0.43	6.64	7.47	100		
4		48.3	0.74	0.41	7.34	7.51	112	3:50	
6		46.6	0.62	0.37	8.34	7.52	107		
8		46.6	0.53	0.45	7.51	7.56	113	7:50	
10		51.3	0.7	0.47	7.21	7.57	143		
12		45.8	0.59	0.32	7.22	7.53	112	11:55	
14		44.6	0.82	0.42	6.96	7.57	118	14:10	
16		47.9	0.52	0.52	6.96	7.61	104	15:50	
18		46.5	0.6	0.41	6.09	7.61	100		
20		48.3	0.88	0.33	5.62	7.6	110	19:50	
22		48.2	0.72	0.52	5.23	7.58	110		
异常交接记录									

主运行人: 齐志 王其博 董凯强 刁亦明

总负责人: 孙海

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.01		
	电表止码	34541		1507	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PB值	12.3		12.3	
		15:50	700kg	9:55	700kg
				21:00	350kg
沉淀池排泥记录	7:30	西 (123)		21:30	
	20:00	东 (123)		21:17	
				7:10	
				10:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		46.6	0.85	0.29	5.58	7.55	112	0:00	
2		47.9	0.86	0.3	5.49	7.54	110		
4		47.2	0.9	0.42	4.98	7.51	107	3:50	
6		51.1	0.79	0.35	4.89	7.49	96		
8		48	0.68	0.28	5.2	7.48	81	7:50	
10		47.2	0.95	0.33	4.87	7.47	56		
12		45	0.69	0.32	5.03	7.48	105	11:45	
14		46.3	0.74	0.39	4.55	7.48	103		
16		44.7	0.35	0.41	5.04	7.5	40	16:05	
18		46.2	0.52	0.55	3.79	7.48	58		
20		39	0.44	0.37	2.91	7.36	48	20:05	
22		44.1	0.47	0.46	1.85	7.38	95		
异常交接记录		11:50 风机变频调为34 流量计单位为m³ 1m³=1000L 四酸注意流量							

主运行人: 王其博 刁东明董凯晨 齐志

总负责人: 刘成

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34557		1521	
	进水温度 (℃)	36			
	PH值	12.9			
加药时间数量		7:40	900G/g	14:35	700G/g
		22:30	700G/g	23:00	700G/g
沉淀池排泥记录	3:40	西 (123)		8:30	14:50
	13:15	西 (123)		23:10	18:15
	21:50	东 (123)		6:00	22:00
				8:45	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		44.3	0.6	0.39	1.6	7.4	102	0:10	含泥量 578

主运行人: 齐志 王其博 刁京明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	3432			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34571		1537	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		10:25	900kg	10:45	700kg
				23:00	700kg
沉淀池排泥记录	9:10	西 (623)		6:20	
	23:10	东 (623)		13:15	
				16:30	
				20:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		49.1	0.7	0.35	4.35	7.42	112	0:10	52.0 p68 2630
2		52.5	0.49	0.44	5.5	7.39	112		
4		49.7	0.27	0.43	4.75	7.39	112	4:00	
6		50	0.27	0.42	4.94	7.4	101		
8		67.6	0.74	0.39	4.88	7.4	113	7:50	
10		55.9	0.94	0.45	4.49	7.4	101		
12		56.6	0.79	0.44	5.04	7.43	128	12:00	
14		52.8	0.6	0.39	5.31	7.4	125		
16		52.7	0.5	0.41	5.17	7.39	103	15:55	
18		55.8	0.38	0.3	5.07	7.41	109		
20		55.2	0.66	0.41	4.78	7.41	101	19:45	
22		56.8	0.64	0.43	5.74	7.41	110	23:55	
异常交接记录									

主运行人: 王其博 齐继 刁京明 董凯强

总负责人: 张

污水处理运行记录

在线监测数据

W

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	4.31		
	电表止码	34587		1554	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
	加药时间数量	3:40	700g/h	11:50	700g/h
		14:20			
沉淀池排泥记录	14:20	正 (12.3)		8:30	
	22:10	东 (12.3)		13:30	
				17:20	
				23:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		54.6	0.57	0.46	4.4	7.4	92		
2		55	0.55	0.52	5.11	7.41	95		
4		53.2	0.52	0.34	5.59	7.39	110	3:55	
6		53.3	0.55	0.3	5.27	7.38	110		
8		57.3	0.5	0.37	5.59	7.37	72.8	7:45	
10		56.2	0.7	0.37	5.59	7.38	118		
12		52.3	0.76	0.37	5.72	7.37	132	11:30	
14		53.5	0.5	0.47	5.77	7.38	64		
16		52.2	0.71	0.44	5.73	7.42	62		
18		54.6	0.44	0.5	4.65	7.49	65		
20		54.6	0.64	0.4	6.49	7.52	107	19:50	
22		53.3	0.45	0.39	5.84	7.46	104		
异常交接记录									

主运行人: 董凯强 刁永明 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34601		1571	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.7		12.7	
		5:10	900kg	00:10	700kg
		20:10	700kg	20:40	700kg
沉淀池排泥记录	14:00	正 (123)		7:00	
				15:00	
				23:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		52.9	0.79	0.4	3.76	7.41	116	23:45	
2		54.8	0.71	0.36	4.19	7.43	120		
4		56.4	0.62	0.51	4.88	7.42	60	3:50	
6		55.2	0.79	0.5	5.51	7.46	109		
8		58.7	0.74	0.29	4.75	7.41	105	7:45	
10		55.9	0.74	0.58	5.92	7.42	57		
12		58.2	0.7	0.45	6.93	7.45	68	11:50	
14		52	0.57	0.38	5.12	7.41	66		
16		48.2	0.43	0.44	4.03	7.41	86.5	16:00	
18		51.4	0.44	0.31	3.14	7.4	102		
20		54.2	0.5	0.47	4.72	7.43	113	20:10	
22		57.1	0.53	0.32	3.94	7.46	111		
异常交接记录									

97
55.0
2167

总负责人:

主运行人: 董凯强 刁京朋 王其博 齐志杰

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.41	4.35		
	电表止码	34616		1585	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	10.7		10.7	
		2:00	900公斤	9:10	700kg
沉淀池排泥记录	7:05	东 (12:31)		6:55	
				14:00	
				18:00	
				23:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		49.7	0.63	0.21	3.3	7.35	88	23:50	
2		56.8	0.72	0.17	4.06	7.42	108		
4		54.8	0.73	0.29	4.81	7.42	108	3:55	
6		60.8	0.83	0.44	4.1	7.42	107		
8		64.8	0.9	0.51	4.34	7.41	79	7:45	
10		55.4	0.79	0.48	5.31	7.42	59		
12		50.1	0.57	0.31	5.43	7.42	69	11:50	
14		47.8	0.42	0.35	3.79	7.34	38		
16		43.1	0.55	0.35	2.46	7.36	134		
18		48.2	0.38	0.43	2.33	7.37	91		
20		48.6	0.48	0.42	4.09	7.43	72	19:50	
22		46.6	0.46	0.46	4.6	7.48	106		
异常交接记录									

752
47.0
2130

主运行人: 刁东明 董凯 王其博 齐志

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年1月23日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34630		1601	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.4		12.4	
		6:40	700kg	0:30	700kg
				10:40	700kg
				23:30	700kg
沉淀池排泥记录	4:50	东 (12:3)		6:55	23:50
	7:40	东 (12:3)		11:40	
	20:50	东 (12:3)		14:00	
				18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		50.6	0.82	0.42	4.78	7.39	112	23:45	
2		59.2	0.71	0.4	4.63	7.4	122		
4		56.5	0.6	0.4	4.44	7.4	118	3:50	
6		58.3	0.6	0.49	4.32	7.4	106		
8		56.7	0.79	0.45	4.39	7.4	105	7:50	
10		56.7	0.75	0.46	3.91	7.37	130		
12		54.6	0.18	0.42	4.04	7.35	69.2		
14		52.3	0.1	0.44	3.41	7.38	62		
16		53.7	0.27	0.49	4.34	7.43	42		
18		51.1	0.13	0.47	4.68	7.44	64		
20		51.6	0.37	0.50	5.33	7.45	100	20:00	
22		54.5	0.71	0.42	3.96	7.38	85		
异常交接记录									

P63
52.0
22/P

主运行人: 董加勇 万庆明 齐继王其博

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

2019.12.13

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.33	4.22		
	电表止码	34645		1618	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.8	1	12.8	
	7:25	900kg	10:30	700kg	
		13:50	700kg		
沉淀池排泥记录	15:30	西 (123)	6:50		
			10:10		
			14:20		
			23:35		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		53.4	0.36	0.45	3.91	7.41	86	23.50	
2		58	0.54	0.49	4.09	7.22	106		
4		53.5	0.47	0.45	4.41	7.38	104	3:45	
6		57.7	0.47	0.46	4.85	7.41	104		
8		60.8	0.86	0.48	5.65	7.43	106	7:45	
10		56	1.07	0.47	4.91	7.39	87		
12		54	0.99	0.47	4.91	7.39	96		
14		56.8	0.8	0.47	4.91	7.39	81		
16		49.5	0.22	0.46	4.91	7.39	45.5		
18		48.9	0.95	0.5	6.33	7.35	95		
20		54.3	0.85	0.41	5.94	7.37	79		
22		55.2	0.6	0.37	6.71	7.46	110		
异常交接记录		8:45在线监测新维护设备							

主运行人:董凯强 刁志明 王其博 齐志

总负责人:

污水处理运行记录表

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34659		1634	
	进水温度 (℃)	34		34	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
				0:50	700ah
				9:50	700ah
				23:00	700ah
沉淀池排泥记录	16:00	东 (123)		7:10	23:40
				10:40	
				14:00	
				17:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0.		73.5	0.92	0.39	7.09	7.38	90	0:05	
2		57.3	0.97	0.4	6.63	7.38	116		
4		56.5	0.8	0.39	7.08	7.41	114	3:50	
6		55.8	0.77	0.38	8.1	7.41	102		
8		53.4	0.78	0.13	7.13	7.43	900	7:45	
10		52.8	0.88	0.38	7.15	7.42	59		
12		49.8	0.84	0.41	7.21	7.44	53.2		
14		49.3	1.08	0.42	7.15	7.46	45		
16		48.3	0.5	0.38	6.85	7.48	51.8		
18		48.7	1.13	0.38	6.85	7.49	87		
20		48.9	0.47	0.36	6.99	7.44	109	20:00	
22		48.6	0.69	0.33	8.4	7.46	97		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 董凯强 齐杰 王其博

总负责人:



085
52.0
2038

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)				
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34673		1650	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	10.8		10.8	
		22:30	900kg	12:00	700kg
		22:20	700kg		
沉淀池排泥记录				7:20	
				10:00	
				14:00	
				21:45	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		53	0.48	0.31	7.88	7.31	92	23:50	11:45全泥量 71%
2		49	0.71	0.38	7.68	7.39	101		
4		52.2	0.69	0.39	7.71	7.38	98	3:50	
6		49.7	0.68	0.34	7.99	7.38	94		
8		51	1.15	0.4	7.74	7.38	93	7:45	
10		50.5	0.7	0.39	8.81	7.37	33		
12		44.6	0.78	0.4	8.89	7.31	47		
14		42.9	0.81	0.38	7.65	7.36	25		
16		40.7	0.85	0.37	7.6	7.46	33		
18		45.8	0.75	0.35	7.48	7.36	37		
20		46.6	0.84	0.31	7.71	7.31	101	20:00	
22		48.9	0.84	0.41	7.77	7.39	103		
异常交接记录									

763
44.0
1794

主运行人: 刁庆明 董机强 王其博

总负责人: 李红

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34687		1666	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		22:10	400kg	1:10	700kg
				18:00	700kg
沉淀池排泥记录	1:30	西 (10:31)		2:10	
				7:00	
				13:30	
				17:55	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		48.8	0.62	0.42	6.61	7.27	105	0:10	
2		52.6	0.74	0.44	7.32	7.33	80		
4		49.3	0.65	0.44	7.29	7.36	93	3:50	
6		46.9	0.48	0.31	7.15	7.37	105		
8		49.8	0.78	0.38	7.31	7.34	56	8:05	
10		51.6	0.9	0.38	7.23	7.34	80		
12		53	0.89	0.4	8.21	7.32	103	12:00	
14		50.2	0.9	0.32	7.4	7.31	49		
16		47.3	1.05	0.33	8.29	7.32	58	15:50	
18		47.2	0.86	0.33	6.57	7.35	36		
20		45.4	0.76	0.44	7.04	7.37	68		
22		49.6	0.72	0.39	6.48	7.4	79		
异常交接记录									

主运行人: 刁亦朋 董凯 潘新 王其博

总负责人:



A系统

B系统

在线监测数据

44728

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34700		1682	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
				1.00	
沉淀池排泥记录	6:20	东 (122)		1:00	17:35
				7:10	
				13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		48.9	0.75	0.4	7.02	7.33	71	23:55	
2		50.9	0.84	0.35	8.13	7.32	34		
4		52.1	0.94	0.39	7.81	7.33	34	4:00	
6		50.2	0.83	0.41	7.52	7.26	28		
8		50.2	1.03	0.39	7	7.28	25	7:55	
10		45.6	0.84	0.35	6.72	7.3	19		
12		40.2	0.85	0.36	6.27	7.33	54	12:05	
14		35.4	0.68	0.38	7.42	7.51	42		
16		38.8	1.04	0.39	6.67	7.51	29	16:10	
18		35.6	0.71	0.33	6.65	7.51	36		
20		33.3	0.84	0.4	6.87	7.51	24	19:45	
22		37.4	0.74	0.41	6.79	7.49	55		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯 周 何 张 万 府 顾

总负责人:



A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流(A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.81	7.77		
	电表止码	34714		1691	
	进水温度 (℃)	35			
加药时间数量	PH值	85			
		22:30	700公斤		
沉淀池排泥记录	2:00	5 (123)		8:45	
				13:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		41.3	0.87	0.36	6.42	7.46	56	0:10	
2		43.2	0.92	0.37	8.82	7.45	34		
4		45.6	0.75	0.39	9.26	7.45	41	4:00	
6		42.2	0.75	0.44	9.63	7.47	35		
8		45.3	0.64	0.48	10.2	7.47	32	7:50	
10		43.5	1.09	0.37	8.95	7.48	72		
12		40.9	1.03	0.36	8.94	7.47	70	12:05	
14		39.9	0.9	0.43	6.67	7.47	56		
16		40.4	0.61	0.42	6.21	7.49	67		
18		41	0.87	0.34	6.06	7.47	48		
20		41.1	0.91	0.36	5.55	7.45	19		
22		41.9	0.94	0.35	6.06	7.49	25		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 万亦明 董明强 齐杰

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年1月7日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流(A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.81	7.77		
	电表止码	34728		1699	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	8.2		8.2	
沉淀池排泥记录	4:20	灰 (1+3)		13:20	

时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	42.4	0.77	0.38	7.68	7.5	27	0:20	
2	40.5	0.72	0.37	10.2	7.52	31		
4	44.2	0.69	0.35	9.16	7.52	19	4:00	
6	44.1	0.83	0.38	9.48	7.5	10		
8	45	0.93	0.38	9.89	7.53	22	7:40	
10	41.1	0.69	0.38	11	7.56	9		
12	54.4	0.68	0.36	9.86	7.55	22		
14	41.4	0.90	0.36	8.85	7.5	17		
16	42.5	0.63	0.34	5.08	7.51	18		
18	44.2	0.99	0.36	4.57	7.46	1.25		
20	45.3	0.81	0.4	4.26	7.51			
22	45.8	0.72	0.41	3.96	7.52	1.25		
异常交接记录								

主运行人: 王其博 姜凯军

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2019年1月31日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	78			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	34737		1706	
	进水温度 (℃)	32			
加药时间数量	PH值	8.5			
沉淀池排泥记录					

在线监测数据									
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		47.9	0.94	0.37	4.06	7.57	23	0:10	2019-1 12:30分 春节放假
2		44.7	0.84	0.42	4.14	7.58	2		
4		44.7	1.06	0.39	7.11	7.6		4:00	
6		45.8	0.9	0.44	7.95	7.6	12		
8		49.5	1.04	0.41	8.05	7.57	19	7:50	
10		46.7	0.99	0.405	8.86	7.56	10.5		
12		43.9	1.08	0.425	9.5	7.57	9		
14		42.7	0.996	0.502	10.1	7.62	0.25		
16		44.2	0.71	0.736	8.14	7.62	1		
18									
20									
22									
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁京明

总负责人: