

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

19年8月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.28	1.98		
	电表止码	37377		4494	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12		12	
		1:00	700kg	00:30	700kg
		16:20	900kg	18:10	700kg
沉淀池排泥记录	5:40 东(121)			5:00	22:00
	9:40 西(123)			10:40	
	16:50 东(123)			14:10	
	23:40 西(123)			18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		59.6	1.82	0.2	5.25	7.49	128	0:10	
2		72.6	1.77	0.24	5.45	7.47	130		
4		73.1	1.71	0.21	7.16	7.47	131		
6		69.6	1.79	0.21	5.45	7.47	96		
8		67.5	1.08	0.2	5.35	7.47	146	7:30	
10		70.5	1.4	0.19	6.11	7.47	141		
12		59.2	1.34	0.2	5.23	7.48	125		
14		56.2	1.51	0.23	4.36	7.46	119		
16		65.2	1.55	0.23	4.76	7.45	135	16:10	
18		69.8	1.42	0.23	5.8	7.45	100		
20		57.5	1.56	0.2	5.27	7.47	119		
22		63.1	1.56	0.21	6.6	7.45	108		
异常交接记录									

PTX
66.3.
2PP3

主运行人: 齐志 王其博 董初强 刁京明

总负责人:

(Signature)

污水处理运行记录

在线监测数据

19年8月2日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37383		4573	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		1:40	700Kg	2:00	700Kg
		21:00	900Kg	18:40	700Kg
沉淀池排泥记录	6:30 东(123)			3:10	16:40
	14:10 西(123)			7:30	8:20:30
	18:30 东(123)			10:30	
	23:50 西(123)			14:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		66.8	1.32	0.23	5.22	7.45	104	23:50	
2		66.1	1.07	0.21	5.48	7.45	122		
4		66.4	1.29	0.21	4.99	7.45	130		
6		66.4	1.29	0.19	6.38	7.46	136		
8		68.1	1.67	0.23	4.68	7.45	131	8:25	
10		68.4	1.55	0.22	7.07	7.46	190		
12		58	1.62	0.23	4.75	7.46	167		
14		57.1	1.46	0.22	4.86	7.44	149		
16		65.7	1.44	0.18	4.3	7.42	122	16:05	
18		63.1	1.35	0.21	5.12	7.41	115		
20		70.3	1.9	0.19	4.83	7.41	142		
22		69.1	2.05	0.2	5.37	7.41	160		
异常交接记录									

78.5
66.3

4113
3332

主运行人: 齐红 王其博 刁永明 董凯强

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码			4531	
	进水温度 (℃)	46		46	
	PH值	11.5		11.5	
加药时间数量		6:50	700kg	4:00	700kg
		20:40	900kg	15:50	700kg
				21:30	350kg
沉淀池排泥记录	(东1.2.3) 10:35			00:00	14:00
	西(1.2.3) 14:10			4:00	18:30
	西(1.2.3) 19:30			7:30	
	23:40 (1.2.3)			10:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.3	1.16	0.21	4.72	7.42	123	0:10	. 99.8 66. 307
2		72.1	1.42	0.21	5.91	7.42	140		
4		68.6	1.64	0.16	4.67	7.43	126		
6		68.6	1.32	0.18	4.54	7.43	129		
8		68.7	1.11	0.2	4.74	7.43	143		
10		68.4	0.84	0.21	4.73	7.43	152		
12		68.4	1.08	0.2	4.68	7.43	90		
14		66.4	1.26	0.2	5.29	7.41	89		
16		66.6	1.56	0.18	3.71	7.41	106		
18		64.7	1.68	0.18	7.06	7.46	145		
20		69.9	1.8	0.2	4.47	7.5	122		
22		71.6	1.36	0.22	4.03	7.54	158		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 邓志 董凯强 刁庆明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月4日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流(A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37436		4552	
	进水温度 (℃)	43		43	
PH值	11.5		11.5		
加药时间数量		7:10	700kg	9:00	350kg
		22:40	900kg	16:00	350kg
				22:00	700kg
沉淀池排泥记录	3:40 西(1.2.3)			1:40	
	10:20 东(1.2.3)			6:30	
	16:15 西(1.2.3)			14:10	
	21:30 东(1.2.3)			18:40	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放 量(m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
0	65.5	1.61	0.21	4.2	7.58	128	23:30	977 67.7 322
2	58.6	1.56	0.21	3.93	7.51	126		
4	62.2	0.74	0.21	3.6	7.39	108		
6	61.9	0.7	0.2	4.08	7.37	106		
8	71.6	0.75	0.2	3.73	7.42	147	8:05	
10	72.7	0.58	0.22	4.28	7.45	143		
12	70.3	0.78	0.2	3.51	7.49	135		
14	60.5	0.83	0.2	4.16	7.49	96		
16	61.2	0.84	0.19	4.57	7.47	162	16:30	
18	73.8	0.75	0.22	3.19	7.47	133		
20	75.7	0.87	0.22	4.85	7.45	142		
22	81.4	1.04	0.2	4.55	7.43	161		
异常交 接记录								

977
67.7
3223

主运行人: 刁东明 齐法 董祝俊

总负责人:

刁东明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月5日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.45	2.22		
	电表止码	37456		4573	
	进水温度 (℃)	43		43	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		9:00	700kg	9:00	700kg
		20:45	900kg	14:20	400kg
				22:00	700kg
沉淀池排泥记录	1:30			13:00	700kg
	8:40				
	12:30			5:10	18:00
	23:50			9:20	
	15:10				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		73.8	0.84	0.22	3.19	7.44	139	23:50	含泥量45%
2		72.5	0.75	0.24	2.58	7.43	96		7:00取样
4		82.1	0.79	0.2	2.75	7.42	122		COD新出1.05
6		84.2	0.74	0.23	3.23	7.41	120		出130
8		84.5	0.61	0.21	3.11	7.42	143	8:30	Y 5.8
10		84.3	0.43	0.24	3.03	7.43	138		P8.5
12		85.2	0.5	0.19	4.47	7.51	157		3010
14		85.3	0.64	0.22	3.36	7.55	80		
16		80	0.93	0.22	4.54	7.57	138	15:30	
18		94.1	1.3	0.19	2.56	7.59	116		
20		95.7	1.56	0.22	3.36	7.61	136		
22		95.7	1.37	0.24	5.27	7.63	150		
异常交接记录									

主运行人:

李杰 陈永明 董凯强 王其博

总负责人:

李杰

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月6日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37475		4590	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		8:30	700KG	12:00	700KG
沉淀池排泥记录	5:30 西(12.3)			23:30	18.30
	14:00 东(12.3)			5:10	22:40
	21:30 西(12.2)			10:10	
				14:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		92.8	1.3	0.22	4.6	7.65	149	23:50	进水COD 995 氨氮 6.750
2		76.1	1.49	0.23	3.84	7.67	141		
4		88.5	1.55	0.22	3.65	7.65	117		
6		98.8	1.8	0.21	3.41	7.64	127		
8		43.2	1.77	0.21	5.75	7.64	128	7:50	
10		92.3	1.77	0.22	4.27	7.65	118		
12		90	1.8	0.25	4.51	7.66	131		
14		91.4	1.98	0.22	6.21	7.68	138		
16		90.5	2.14	0.24	6.21	7.68	136		
18		89.4	2.15	0.21	6.44	7.69	112		
20		92.8	2.28	0.22	4.32	7.69	132		
22		88.8	2.6	0.22	4.26	7.7	160		
异常交接记录									

主运行人: 刁京明 齐继杰 王其博 董凯强

总负责人:

井林

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月7日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码			4612	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	12.8		12.8	
加药时间数量		1:10	900ml	1:00	700ml
		15:00	700kg	21:30	400kg
沉淀池排泥记录	0:40 排(1,2)			6:00	
	11:30				
	12:37			10:10	
	22:10 排(1,2,3)			13:40	
				21:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		81.5	2.22	0.17	6.15	7.71	163		PP 2/10 85.
2		89.2	2.32	0.22	6.13	7.71	155		
4		95.6	2.1	0.22	4.42	7.69	145		
6		104	2.7	0.22	5.53	7.67	106		
8		102	2.7	0.24	5.93	7.66	129		
10		82.1	2.86	0.22	5.1	7.64	103		
12		105	2.27	0.22	5.23	7.62	139		
14		90	2.92	0.22	5.01	7.61	123		
16		84.3	3.08	0.28	5.94	7.74	128		
18		82.6	3.13	0.25	7.26	7.83	116		
20		87	3.24	0.21	6.16	7.86	136		
22		82.6	2.88	0.22	5.82	7.86	137		
异常交接记录									

主运行人: 刘永明 齐志 董凯院 王其博

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

在线监测数据

年8月8日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	3.55		
	电表止码	37513		4632	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		4:50	900kg	11:40	800kg
		16:00	750kg	21:20	500kg
沉淀池排泥记录	5:30 西(12.3)			2:30	16:40
	14:30 东(12.3)			6:30	20:30
	18:00 西(12)			10:10	
	22:30 东(12)			14:45	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		86	2.93	0.16	5.97	7.73	136	常开	新系统: 进水:773 出水:421
2		67.3	2.84	0.17	6.82	7.67	121		老系统 进水:795 出水:393 出水:103
4		79	2.96	0.18	4.64	7.62	136		
6		81.3	3.4	0.14	5.09	7.63	121		
8		82	3.68	0.23	5.58	7.66	136		
10		64.3	3.42	0.22	7.46	7.6	123		
12		74.7	3.3	0.16	6.98	7.59	139		
14		75.9	3.25	0.21	5.95	7.63	110		
16		76.7	3.58	0.21	5.82	7.69	136		
18		77.8	3.35	0.31	8.45	7.79	98		
20		79.2	3.54	0.19	5.9	7.87	133		
22		78.6	3.62	0.22	5.99	7.91	136		
异常交接记录									

主运行人: 刁永明 齐志玉 其博 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月9日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37533		4653	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		9:30	100kg	11:30	800kg
		21:40	750kg		
沉淀池排泥记录	4:00 西(12)			22:30	11:40
	10:20 东(123)			2:30	13:50
	13:50 西(123)			7:00	18:20
	22:30 东(12)			10:15	24:00

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		88.2	3.47	0.9	6.17	7.91	146	常开	
2		65.4	3.62	0.2	6.84	7.71	135		
4		77.1	3.35	0.21	6.02	7.64	117		
6		74.7	3.35	0.18	6.15	7.67	131		
8		74.3	3.82	0.25	6.57	7.71	136		
10		75.3	4.84	0.17	6.49	7.73	116		
12		75.7	4.58	0.18	6.76	7.76	146		
14		84	4.42	0.23	7.28	7.79	103		
16		79.6	4.88	0.18	7.65	7.8	135		
18		76.1	5.11	0.22	7.3	7.78	126		
20		80.6	5.08	0.2	6.8	7.8	131		
22		75.1	5.04	0.23	6.9	7.82	139		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 齐志 王其博 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月6日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.35	2.21		
	电表止码	37557		4671	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		14:00	1000Kg	00:00	7001g
				11:20	7001g
				21:30	7001g
沉淀池排泥记录	6:10				
	西(12)			60:00	15:40
	11:50				
	东(123)			4:00	15:50
	18:10				
	西(123)			8:15	18:30
	21:30				
	东(12)			13:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		76.3	4.51	0.21	6.43	7.83	152	常开	含泥44%
2		68.4	4.4	0.2	6.84	7.79	140		
4		72.8	3.42	0.23	6.11	7.7	127		
6		72.8	4.67	0.19	7.17	7.62	126		
8		82.3	4.45	0.23	6.09	7.59	114		
10		76.5	4.54	0.16	7.47	7.59	143		
12		75.9	4.58	0.21	6.4	7.5f	112		
14		79.5	4.48	0.26	7.76	7.51	128		
16		75.4	4.53	0.25	7.76	7.54	133		
18		78.2	4.34	0.2	6.4	7.61	106		
20		79.4	4.44	0.18	6.17	7.66	153		
22		80.6	4.02	0.24	7.87	7.7	119		
异常交接记录									

主运行人: 李强

王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月11日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37566		4688	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	10.5		10.5	
加药时间数量		0:40	700kg	11:30	700g
沉淀池排泥记录	10:00 西(123)			22:00	17:20
	13:20 东(123)			14:50	15:30
	22:50 西(12)			11:40	21:20
				15:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		80.6	4.02	0.18	6.35	7.72	141	常开	
2		85.5	4.45	0.23	6.83	7.75	146		
4		91.7	4.04	0.21	6.16	7.76	142		
6		90.4	3.51	0.23	5.97	7.76	122		
8		83.5	3.03	0.21	5.47	7.78	143		
10		80.2	3.09	0.21	5.47	7.78	100		
12		71.1	3.25	0.22	4.6	7.77	191		
14		77.4	2.67	0.22	4.38	7.75	122		
16		65.4	2.67	0.23	3.71	7.71	159		
18		67.9	2.42	0.21	3.93	7.68	147		
20		76.8	2.55	0.21	3.48	7.63	181		
22		85.4	2.64	0.22	4.83	7.62	186		
异常交接记录		16:00更换1#风机。 2#风机自动停机。无报警。							

主运行人: 刁东明 董凯强 齐斌 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37589		4707	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	8.5		8.5	
加药时间数量		2:30	1000kg	10:40	700kg
				11:40	300kg
沉淀池排泥记录	6:30 东(123)	23:40 东(123)		9:00	21:55
	8:40 西(123)			13:00	
	14:00 东(121)			16:10	
	17:40 西(23)			19:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		80.6	2.32	0.23 3.9	3.9	7.61	113		
2		71.8	2.47	0.25	4.5	7.6	191		
4		78.4	1.72	0.23	4.22	7.61	168		
6		78.1	2.27	0.25	4.06	7.61	174		
8		65.9	1.76	0.24	4.37	7.59	163		
10		70.3	2.1	0.24	3.34	7.58	162		
12		62.8	2.15	0.24	3.97	7.6	162		
14		74	2.4	0.22	4.22	7.59	114		
16		77.9	2.7	0.22	4.13	7.58	151		
18		62.9	1.31	0.23	6.59	7.58	116		
20		62.8	1.97	0.22	3.73	7.58	156		
22		71.5	1.77	0.22	4.13	7.59	151		
异常交接记录									

主运行人: 董凯强 王其博

刘明齐

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.79	4.24		
	电表止码	37603		4726	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	13.2		13.2	
加药时间数量		3:30	700kg		
				9:00	700kg
沉淀池排泥记录	5:30 西(123)			3:15	
	15:10 西(12)			9:00	
				14:00	
				18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		77.3	1.56	0.27	5.68	7.59	142		全泥量468
2		78.2	2.04	0.24	4.37	7.59	159		
4		84.1	0.98	0.24	5.28	7.59	158		
6		99.4	2.15	0.25	4.65	7.58	146		
8		89.2	2.32	0.24	4.53	7.58	138		
10		72.3	2.27	0.24	6.65	7.58	144		
12		69.7	1.19	0.22	4.08	7.58	145		
14		66.2	1.68	0.24	4.43	7.59	137		
16		66.1	2.61	0.21	4.24	7.6	153		
18		66	1.8	0.2	4.46	7.6	144		
20		63.2	1.35	0.21	5.73	7.6	158		
22		68.1	2.34	0.22	4.12	7.6	137		
异常交接记录									

主运行人: 董弘展 王其博 刁亦明 齐佳

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37622		4750	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		1:40	1000kg	2:40	700kg
		13:30	750kg	11:00	700kg
				23:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)			1:50	18:30
	8:40 西(123)			6:50	21:50
	15:00 东(123)			10:00	
	2:00 西(123)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		65.1	2.55	0.23	5.19	7.6	158		
2		59.5	2.03	0.2	5.18	7.61	155		
4		66.4	2.03	0.2	4.22	7.61	150		
6		62.8	3.58	0.21	6.01	7.61	142		
8		63.4	2.62	0.21	5.02	7.62	137		
10		60.7	2.71	0.22	4.77	7.62	121		
12		54.5	2.56	0.23	7.48	7.6	135		
14		66	2.74	0.2	4.03	7.59	106		
16		78.8	2.55	0.2	5.63	7.58	120		
18		68.4	2.99	0.21	6.88	7.58	102		
20		71.	3.47	0.18	4.53	7.59	144		
22		75.5	3.12	0.2	4.63	7.63	107		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯 刁永明 齐继

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月5日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37640		4767	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		1:20	1000Kg	10:00	800kg
		1:15	700kg	7:05	800kg
沉淀池排泥记录	6:40 东(123)	21:00 西(12)		1:30	19:30
	11:30 西1			6:40	22:50
	14:50 西2			10:30	
	17:05 东1			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		69.4	2.58	0.23	4.75	7.65	139		
2		68.4	2.98	0.21	4.8	7.68	122		
4		69.4	2.98	0.2	4.84	7.69	128		
6		70.5	2.58	0.21	4.4	7.71	126		
8		69.8	3.35	0.19	5.16	7.71	162		
10		63.6	2.87	0.21	4.81	7.69	108		
12		67.8	2.99	0.2	4.29	7.66	112		
14		68.2	3.07	0.2	4.17	7.66	115		
16		67.6	3.03	0.2	5.26	7.67	134		
18		71.2	3.06	0.21	4.42	7.69	135		
20		71.3	3.11	0.2	4.98	7.71	143		
22		80.4	3.59	0.19	4.63	7.73	127		
异常交接记录	10:30 第三方取水作检验.								

主运行人: 王其博 董训民 陈斌 刁永明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月6日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.22	2.36		
	电表止码	37658		4784	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		3:00	1000kg	10:00	800kg
		14:10	750kg	19:50	400kg
沉淀池排泥记录	5:30 东(123)			5:45	1:50
	11:30 西(152)			14:00	
	16:30 东1			17:55	
	19:40 东2			22:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		70.1	3.18	0.2	4.9	7.74	145		老系统 40% 新系统 38%
2		78.7	3.06	0.21	4.74	7.75	127		
4		75.7	2.69	0.16	5.07	7.77	134		
6		77.2	2.69	0.18	5.27	7.78	111		
8		88.8	3.13	0.21	5.07	7.78	149		
10		113	4.02	0.21	5.47	7.79	157		
12		77.1	3.25	0.23	5.84	7.79	144		
14		77.6	3.83	0.22	5.05	7.79	134		
16		89.7	3.85	0.22	5.3	7.79	139		
18		80.6	3.93	0.22	7.91	7.8	144		
20		101	3.82	0.21	5.71	7.81	125		异常交接记录
22		87.7	4.04	0.2	6.36	7.81	151		

主运行人: 董凯展 王其博 李强 刁东明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

8月7日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	2.45		
	电表止码	37676		4804	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	11.5		11.5	
加药时间数量		2:30	1000kg	2:00	800kg
		12:20	750kg		
				17:30	800kg
沉淀池排泥记录	0:00 西(123)			4:00	22:00
	8:40 东(12)			10:30	
	14:00 西(123)			13:40	
	23:00 东(123)			19:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		93.8	4.24	0.21	6.41	7.81	127		全泥量 40%
2		89.4	4.23	0.24	6.74	7.82	151		
4		104	3.97	0.2	8.29	7.83	134		
6		104	4.42	0.25	6.94	7.84	143		
8		110	4.47	0.24	7.84	7.71	146		
10		92.6	4.74	0.21	7.83	7.82	141		
12		85.4	4.07	0.25	6.73	7.82	120		
14		81	4.5	0.22	9.99	7.83	133		
16		79.3	4.58	0.21	6.23	7.84	131		
18		87.8	4.22	0.25	6.61	7.86	155		
20		88.6	3.7	0.21	6.89	7.86	147		
22		89.2	4.18	0.21	7.93	7.87	144		
异常交接记录	9:40更换2#风机并润滑保养. 1#风机更换皮带. 风机房卫生已打扫								

主运行人: 齐强 王其博 刁东明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月8日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37694		4822	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		1:30	1:00kg	1:00	800kg
		10:40	750kg	14:00	800kg
				22:00	800kg
沉淀池排泥记录	5:30 西(123)	23:20 西(123)		2:00	29:00
	10:00 东(12)			6:20	
	13:30 西(12)			12:00	
	18:50 东(123)			15:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		102	4.34	0.21	6.38	7.88	146		
2		93.5	4.29	0.21	7.58	7.88	131		
4		93.5	4.72	0.21	8.11	7.89	138		
6		90.5	4.36	0.21	7.17	7.89	84		
8		86	5.28	0.22	8.1	7.9	154		
10		101	5.04	0.21	8.27	7.9	103		
12		85.4	5.06	0.2	8.88	7.9	152		
14		91.7	4.79	0.24	7.11	7.91	108		
16		83.1	4.92	0.22	6.63	7.92	154		
18		95.4	4.66	0.22	6.63	7.92	158		
20		103	5.06	0.21	6.92	7.93	172		
22		148	4.24	0.23	8.57	7.94	146		
异常交接记录									

PH 8.5.5
32.5

主运行人: 王其博 刁永明

总负责人:

井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月16日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	2.47		
	电表止码	37713		4835	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		0:30	1000kg	11:00	800kg
		9:10	700kg	22:30	850kg
		22:20	1000kg		
沉淀池排泥记录	5:10 东(12)			00:00	
	10:10				
	西(1237)			5:30	
	15:30				
	东(1237)			18:30	
	23:05				
	西(12)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		97.2	4.12	0.23	7.6	7.92	118	常开	全流量40%
2		94.5	4.69	0.22	7.34	7.9	144		
4		101	4.61	0.23	6.78	7.89	147		
6		120	5.32	0.17	7.26	7.88	128		
8		104	5.4	0.22	7.97	7.88	133		
10		102	5.21	0.22	7.75	7.88	140		
12		106	5.67	0.22	8	7.88	146		
14		113	5.36	0.2	7.92	7.88	135		
16		125	6.2	0.21	9.2	7.89	126		
18		108	4.71	0.29	9.62	7.9	124		
20		97.3	5.33	0.24	9.67	7.91	135		
22		90.8	5.49	0.25	8.41	7.92	150		
异常交接记录									

主运行人: 刁永朋 张继 王其博

总负责人:

张继

3180
ppb
97.5

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37731		4850	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
		8:50	700kg	15:00	800kg
		19:30	800kg	18:00	800kg
沉淀池排泥记录	3:15 西(123)			1:00	
	10:50 东(127)			6:00	
	16:40 西(123)			18:30	
	23:10 西(121)			20:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		90.8	5.49	0.25	8.41	7.92	150	南	
2		90.3	5	0.21	10.8	7.93	150		
4		109	4.99	0.21	9.63	7.93	144		
6		97.6	4.89	0.21	8.19	7.94	135		
8		117	5.06	0.21	7.78	7.94	154		
10		106	4.6	0.24	11	7.94	142		
12		107	4.99	0.23	8.08	7.93	153		
14		94.1	5.07	0.17	7.92	7.93	132		
16		97.2	4.69	0.23	7.79	7.93	150		
18		123	4.81	0.21	12.4	7.94	128		
20		126	4.87	0.2	7.26849	7.95	129		
22		148	4.52	0.2	11.4	7.95	152		
异常交接记录									

1010
P8.7.
3298

主运行人: 刁东明 王其博

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

每月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.17	0.47		
	电表止码	37757		4868	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		6:20	650kg	11:00	650kg
		20:00	800kg		
沉淀池排泥记录	4:40	17:00			
	东(123)	东(123)		1:00	19:50
	8:35	19:20			
	西(123)	西(12)		6:40	
	11:00	21:30			
	东(123)	西(123)		13:20	
	14:00				
	西(123)			16:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		146	4.56	0.21	8.32	7.96	136		污泥量40%
2		128	4.66	0.23	8.27	7.96	152		走进681 ?
4		158	4.63	0.21	7.91	7.95	148		出487
6		142	4.62	0.22	8.25	7.97	138		17:30
8		141	4.5	0.24	8.11	7.97	146		8/1
10		119	4.66	0.21	8.01	7.97	153		10/
12		120	4.76	0.29	7.98	7.98	142		333
14		118	4.61	0.23	8.42	7.98	115		
16		111	4.96	0.21	8.17	7.98	126		
18		116	4.89	0.22	8.49	7.99	152		
20		122	5.08	0.2	8.49	7.99	139		
22		119	5.36	0.22	10.8	8.0	136		
异常交接记录									

主运行人: 丁京明 王其博 董机强

总负责人: 井成

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	7#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.25	2.38		
	电表止码	37761		4885	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		9:30	650kg	00:10	650kg
		23:20	800kg	15:10	650kg
				22:00	350kg
沉淀池排泥记录	22:50 东(12)	9:00 东(123)	18:50 东(123)	00:00	14:10
	1:45 西(123)	12:00 西(123)	2:40 西(12)	4:00	18:00
	4:10 东(23)	14:00 东(123)	23:40 西(12)	7:30	21:10
	6:25 西(12)	17:30 西(12)		10:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		112	4.96	0.2	9.56	8	125		全流量36%
2		113	5.44	0.21	9.78	8	140		P18
4		113	4.41	0.2	11.4	8	148		876
6		128	5.35	0.19	13.3	8	138		897
8		107	6.11	0.2	9.87	7.93	152		3313
10		115	5.82	0.21	11.5	7.86	136		102
12		115	5.99	0.22	10.3	7.83	127		
14		106	6.46	0.22	11.4	7.82	116		
16		109	6.33	0.2	12.3	7.82	156		
18		114	6.12	0.21	14.1	7.82	110		
20		114	6.26	0.2	12.5	7.82	133		
22		120	6.42	0.2	12	7.83	115		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 王其博 董凯

总负责人: 刁东明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.56		
	电表止码	37787		4901	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		10:30	650kg	13:10	650kg
沉淀池排泥记录	1:55 东(1.2)	12:00 东(1.2)	23:40 东(1.2)	1:00	16:10
	4:10 西(1.3)	15:00 西(1.2)		5:30	18:00
	7:20 东(1.3)	18:10 东(1.2)		10:10	20:30
	9:30 西(1.2)	21:10 西(1.2)		11:25	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		107	6.96	0.2	13.8	7.83	113		COD 进水 867 出水 680 出水 156 出水 80
2		122	6.86	0.19	14.2	7.84	144		
4		127	7.09	0.2	15	7.84	131		
6		122	7.09	0.22	12.8	7.83	142		
8		127	6.86	0.21	12.8	7.82	118		
10		110	8.23	0.22	14.7	7.81	119		108
12		115	8.36	0.2	15.1	7.8	141		
14		113	8.1	0.23	12.5	7.8	105		300P
16		110	8.03	0.2	12.2	7.8	114		
18		113	8.28	0.21	13.8	7.81	112		
20		113	8.0	0.14	12.3	7.8	146		
22		111	7.8	0.2	13.4	7.8	95		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 王其博 董凯强

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	47			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.95		
	电表止码	37816		4919	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
	加药时间数量	0:10	800kg	1:30 13:30	350kg
		11:30	650kg	11:50	650kg
				17:20	150kg
沉淀池排泥记录	2:10 西(1.2)	12:30 西(1.2)		1:30	13:50
	4:50 东(1.2.3)	16:00 东(1.2.3)		5:30	18:40
	7:10 西(1.2.3)	19:00 西(1.2.3)		9:20	22:20
	9:30 东(1.2.3)	21:55 东(1.2.3)		11:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		108	7.75	0.22	12.4	7.8	138		污泥量41%
2		107	7.89	0.21	12.2	7.79	144		
4		108	8.0	0.21	14.7	7.79	145		
6		108	7.66	0.22	14.1	7.78	127		
8		106	7.5	0.21	11.9	7.78	126		
10		85.8	7.91	0.2	11.4	7.69	75		
12		94	7.65	0.22	13.8	7.64	112		
14		98.5	7.64	0.21	13.8	7.63	93		
16		94.6	7.58	0.21	10.6	7.66	143		
18		94.9	7.55	0.21	10.6	7.7	161		
20		83.4	6.52	0.21	11.3	7.7	137		
22		87.6	6.49	0.18	10.4	7.66	102		
异常交接记录	风机加润滑油。								

主运行人: 刁东明 郭明 董凯强 王其博

总负责人:

井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	98			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	2.55		
	电表止码	37834		4938	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		2:00	8:00	7:00	6:50
		15:00	15:00	22:30	6:50
沉淀池排泥记录	1:30	11:30	22:40	1:35	18:00
	西(123)	西(123)	西(12)		
	2:20	15:20		6:10	21:55
	东(123)	东(123)			
	4:70	18:10		10:00	
	西(123)	西(12)			
	8:40	20:30		14:30	
	东(123)	东(123)			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		96.6	7.35	0.21	9.28	7.64	154		41%全流量
2		102	7.65	0.2	10.5	7.64	108		
4		96.9	6.29	0.22	13.6	7.65	154		
6		99.4	7.95	0.22	11.3	7.66	127		
8		102	7.47	0.19	11.5	7.67	131		
10		95	7.6	0.18	11.6	7.68	96		
12		114	7.53	0.21	10.8	7.68	117		
14		94.5	7.69	0.22	11.6	7.69	110		
16		94	7.56	0.22	9.96	7.71	143		
18		90.8	6.84	0.21	11.3	7.72	143		
20		99	7.05	0.23	9.8	7.73	144		
22		92.1	7.72	0.23	9.53	7.74	128		
异常交接记录									

主运行人: 刁京明 董凯 王其博 等

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

8月6日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	98			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37859		4955	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		5:10	8:00	10:00	8:00
		15:40	7:00	23:10	8:00
沉淀池排泥记录	1:00	13:20		1:00	12:00
	4:10	16:05		6:00	21:10
	7:50	19:20		10:00	23:50
	10:40	21:50		14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		96.6	6.53	0.23	9.33	7.74	135		10:00 取水 进水 891
2		107	6.72	0.22	10.4	7.74	150		新出 120 出水 56
4		111	6.56	0.22	9.2	7.73	138		4:00 56 出水 56
6		111	6.56	0.22	9.2	7.73	138		总出水 15
8		121	6.37	0.23	9.55	7.74	130		
10		115	6.39	0.24	10.1	7.75	149		
12		105	6.72	0.24	9.76	7.75	157		
14		109	6.62	0.24	9.13	7.76	140		
16		98.9	6.9	0.23	9.12	7.77	136		
18		102	6.62	0.22	9.79	7.76	149		
20		112	6.44	0.21	8.45	7.75	152		
22		116	5.22	0.22	8.66	7.75	126		
异常交接记录		6:20 风机几是故障. 符号 0L1 过载							

主运行人: 董机强 王其博 刁东明 等

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.57	2.56		
	电表止码	37879		4970	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		5:30	900kg	11:20	700kg
		15:00	700kg	23:30	700kg
沉淀池排泥记录	01:10 东(123)	12:40 东(12)		2:20	20:35
	3:10 西(127)	15:10 西(23)		7:00	23:10
	6:30 东(123)	18:20 东(23)		N:00	
	9:55 西(123)	21:30 西(123)		14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		114	5.93	0.21	9.09	7.76	152		
2		114	6.19	0.21	9.02	7.76	132		
4		111	6.37	0.19	10.9	7.77	151		
6		109	5.98	0.21	13.6	7.77	127		
8		104	6.25	0.21	12.4	7.78	152		
10		104	6.36	0.21	11.5	7.78	120		
12		95.7	6.51	0.22	8.8	7.78	139		
14		97.6	6.59	0.19	9.53	7.78	122		
16		97.2	6.46	0.21	8.87	7.79	130		
18		101	6.45	0.21	9.76	7.8	92		
20		103	6.83	0.2	9.05	7.8	150		
22		109	6.59	0.21	12.8	7.81	138		
异常交接记录									

074
04.7
3180

主运行人: 董明 王其博 刘生 刁东明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.37		
	电表止码	37901		4988	
	进水温度 (℃)	46		46	
	PH值	10.5		10.5	
加药时间数量		3:00	800kg	5:20	300kg
		13:00	700kg	16:20	700kg
沉淀池排泥记录	0:00 东(123)	13:40 东(123)		1:30	18:00
	3:10 西(12)	16:20 西(12)		5:35	21:40
	5:30 东(123)	21:30 东(123)		9:30	
	10:50 西(123)	23:00 西(12)		14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		101	6.64	0.21	11.7	7.81	125		污泥量 45%
2		110	6.91	0.2	13.6	7.81	146		
4		112	4.79	0.19	9.12	7.81	156		
6		111	6.96	0.2	9.26	7.82	135		
8		106	7.02	0.2	9.43	7.81	134		
10		109	6.77	0.2	9.4	7.81	128		
12		99.7	6.77	0.2	10.4	7.81	143		
14		106	6.89	0.22	10.5	7.81	82		
16		96.7	7.21	0.16	10.5	7.82	112		
18		105	7.09	0.21	10.3	7.82	116		
20		101	6.95	0.21	9.51	7.82	135		
22		104	7.13	0.2	9.15	7.82	114		
异常交接记录									

污泥量 45%

P85
P8.5
3/68

主运行人: 王其博 董凯博 刁亦明 李洪

总负责人:

井 8/16

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	98			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	3.40		
	电表止码	37923		5006	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.8		13.8	
		1:30	900kg	3:00	800kg
		13:10	650kg	15:30	800kg
沉淀池排泥记录	2:00 东西	16:10 西(1.3)		1:35	15:3
	5:20 东西	20:30 东(12.3)		5:35	18:00
	10:50 西(1.2)	23:30 西(12)		9:30	21:50
	13:20 东(1.2)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		106	7.08	0.19	10.6	7.82	147	0:10	污泥量 47%
2		109	7.35	0.19	10.2	7.82	155		
6		110	7.14	0.22	11.6	7.81	148		
4		106	6.94	0.21	9.51	7.81	152		
8		101	7.18	0.12	10.5	7.81	138	7:30	
10		112	6.31	0.5	15.4	7.7	143		
12		105	6.84	0.21	9.5	7.57	117		
14		92.7	7.03	0.21	9.55	7.63	116		
16		92.9	6.95	0.19	10.6	7.63	129	16:30	
18		97.6	7.23	0.21	9.27	7.63	145		
20		101	6.9	0.2	9.08	7.6	132		
22		102	6.5	0.19	9.09	7.58	139		
异常交接记录	8:50 在线检测 维护人员来厂维护设备。								

主运行人: 董旭强 王其博 刁亦明 申建 -

总负责人:

井 井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	98			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37941		5024	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		1:30	700KG	5:40	800KG
		11:30	650KG	9:30	100KG
沉淀池排泥记录	3:50 东(12)	2:30 西(123)		1:30	15:30
	7:10 西(123)	2:00 东(123)		4:40	2:50
	13:10 西(12)			6:30	
	18:05 东(12)			9:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		105	7.01	0.21	11.3	7.58	124	0:10	957 10/ 317
2		106	6.05	0.23	10.7	7.57	150		
4		52.5	6.1	0.2	9.11	7.57	146		
6		110	6.1	0.22	9.21	7.57	149		
8		107	5.73	0.21	12.2	7.57	137	8:10	
10		106	7.13	0.24	8.98	7.55	119	9:30	
12		104	6.42	0.21	8.94	7.56	138		
14		104	6.44	0.21	9.21	7.55	118		
16		95	5.88	0.21	10.8	7.54	130		
18		107	6.5	0.21	8.72	7.51	95		
20		99.1	6.16	0.21	10.4	7.54	146		
22		102	6.18	0.2	8.66	7.52	118		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯强 刁东明等.

总负责人:



污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年8月1日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	98			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.78	2.98		
	电表止码	37964		5042	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		2:10	800kg	0:10	800kg
		13:10	650kg	14:00	800kg
沉淀池排泥记录	6:50 西(123)	22:00 东(123)		00:05	11:30
	11:30 西(121)			5:10	22:30
	15:10 东(121)			9:30	
	19:10 西(123)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		101	5.91	0.2	9.11	7.5	134		97.1 33 97.
2		101	6.06	0.22	8.61	7.51	118		
4		97.7	5.08	0.22	9.36	7.54	142		
6		97.7	5.37	0.21	8.9	7.54	160		
8		101	6.07	0.24	8.25	7.55	154		
10		102	5.7	0.2	9.17	7.51	144		
12		103	5.37	0.19	10	7.5	14		
14		91.4	5.75	0.21	8.34	7.49	135		
16		91.1	5.32	0.2	10.1	7.49	132		
18		88.2	5.33	0.23	9.6	7.47	144		
20		91.7	5.56	0.21	10.2	7.48	128		
22		90	5.14	0.21	11	7.48	140		
异常交接记录	1#风机 保养 润滑								

主运行人: 董凯 王其博 刁东明 刘佳

总负责人:

井