

污水处理运行记录

在线监测数据

2019年6月10日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39161		6603	
	进水温度 (℃)	30		30	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
沉淀池排泥记录	0:05 (10)			9:20	
	20:40 (123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		69.2	2.92	0.11	6.17	7.11	19		
2		34.7	2.32	0.12	4.37	7.15	62		
4		34	2.52	0.11	4.94	7.22	72		
6		53.1	2.55	0.11	6.65	7.24	43		
8		55	2.26	0.1	4.55	7.37	11		
10		95.4 55	2.33 2.26	0.09 0.1	6.24 4.55	7.16 7.37	25 107		备
12		45.1	2.15	0.06	5.56	7.34	18		
14		32.1	1.45	0.09	3.42	7.34	5		
16		16.8	1.21	0.11	2.09	7.23	6		
18		10.4	1.64	0.1	1.89	7.38	14		
20		33.9	1.14	0.1	2.86	7.46	19		
22		20.5	1.27	0.11	1.31	7.5	9		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 董绍强 王其博 齐志杰

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	26			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39176		6610	
	进水温度 (℃)	35			
加药时间数量	PH值	10			
	19:00	800kg	20:30	700kg	
沉淀池排泥记录	8:40 长(123)			17:10	22:00
	20:50 短(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		24.5	1.79	0.11	3.77	7.52	10		
2		37	2.16	0.11	3.48	7.56	19		
4		44.9	2.31	0.11	3.85	7.58	19		
6		57.4	2.71	0.18	5.45	7.57	9		
8		60	2.65	0.11	10.2	7.56	14		
10		61.4	2.83	0.12	6.97	7.55	6		
12		61.8	3.21	0.12	8.93	7.51	3		
14		59.2	2.85	0.1	7.27	7.48	19		
16		53.7	2.37	0.06	5.27	7.21	46		
18		47.9	2.19	0.12	6.86	7.29	50		
20		56.9	1.92	0.13	3.93	7.38	83		
22		62.2	2.13	0.1	4.13	7.42	60		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁亦明 董训新 齐佳

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年12月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.27	8.33		
	电表止码	39187		6625	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.7		12.7	
	7:00 650kg 9:00 700kg 16:40 800kg 18:00 500kg 22:00 600kg 23:00 700kg				
沉淀池排泥记录	7:10 东(123)			7:00 21:30	
	17:10 西(12)			11:00	
	21:20 东(127)			14:40	
				17:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60	2.12	0.18	4.07	7.44	92		含泥量54%
2		60.4	2.31	0.11	4.89	7.49	69		
4		60	2.56	0.17	5.82	7.48	120		
6		60.7	2.73	0.15	7.87	7.56	118		
8		57.7	3.06	0.1	11.6	7.57	118		
10		59.8	3.19	0.11	8.87	7.57	116		
12		60.5	3.13	0.09	12.1	7.55	120		
14		55.3	3.07	0.1	6.09	7.55	102		
16		62.2	3.41	0.1	6.0	7.56	122		
18		62.1	3.17	0.11	7.14	7.53	102		
20		61.2	3.7	0.07	8.67	7.46	110		异常交接记录
22		59.3	3.65	0.09	10.6	7.41	106		

主运行人: 齐佳 王其博 董凯 刁京明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	24			
	电流 (A)	81			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.13	6.73		
	电表止码	39199		6642	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.7		12.7	
		5:00	650kg	22:00	700kg
		16:30	800kg	19:00	700kg
		22:00	650kg	22:00	700kg
沉淀池排泥记录	6:40 五(123)			7:30	22:30
	11:00 五(112)			10:50	
	17:50 五(121)			16:40	
				19:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		57.8	3.63	0.11	6.99	7.57	112		
2		56.9	3.58	0.1	7.8	7.39	110		
4		56.7	3.61	0.1	8.39	7.57	112		
6		58.1	3.31	0.13	6.82	7.37	105		
8		55.2	3.35	0.11	8.85	7.14	150		
10		56.4 47.1	3.14 3.27	0.1	7.77	7.27	118 99		
12		43.1	3.23	0.09	7.71	7.38	99		
14		37.8	3.25	0.1	6.11	7.37	104		
16		44.3	3.32	0.1	6.08	7.32	113		
18		58	3.21	0.08	7.21	7.29	100		
20		64.8	3.28	0.09	6.2	7.2	110		
22		69.4	3.06	0.1	10.6	7.11	113		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁东明 董凯强

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	22			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.42	5.31		
	电表止码	39210		6660	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
	加药时间数量	9:30	800kg	12:00	700kg
		19:10	650kg		
沉淀池排泥记录	7:00 东(123)			7:30	东
	11:30 东(123)			11:20	
	22:30 东(123)			15:00	
				18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78.6	2.95	0.07	6.28	7.08	118		
2		78.3	2.74	0.06	5.52	7.06	113		
4		80.9	2.37	0.1	6.83	6.88	119		
6		75.5	2.22	0.11	5.37	7.09	111		
8		60.3	2.52	0.11	8.24	6.91	136		
10		60.4	2.33	0.17	6.2	7.07	112		
12		52	2.46	0.1	8.68	7.19	98		
14		51.4	2.88	0.08	11.4	7.15	128		
16		56	2.74	0.15	5.76	7.18	98		
18		61	2.84	0.11	7.82	7.13	118		
20		56.5	2.78	0.12	6.04	7.1	124		
22		56.5	2.85	0.11	6.04	7.11	114		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁东明 董训

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	21			
电流 (A)	83			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.37	5.13		
电表止码	39221		6678	
进水温度 (℃)	34		34	
PH值	11.5		11.5	
加药时间数量	14:40	800/μg	00:30	700/μg
			14:30	700/μg
沉淀池排泥记录	7:20 至(123)		23:10	/840
	14:10 至(123)		7:30	
	19:40 至(12)		11:10	
			14:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		54.2	2.75	0.1	6.61	7.08	120		含泥量4%
2		54.9	2.58	0.1	5.5	7.07	120		
4		53.8	2.53	0.11	5.26	7.08	122		
6		51.8	2.53	0.1	7.36	7.07	104		
8		55.1	3.29	0.1	5.74	7.02	123		
10		52.2	2.98	0.19	5.65	7.01	106		
12		42.1	3.28	0.09	5.14	7.1	121		
14		39.4	2.83	0.11	4.86	7.14	122		
16		40.6	3.1	0.09	4.89	7.09	122		
18		51.5	3.07	0.12	5.45	7.06	121		
20		50.2	2.92	0.16	5	7.07	115		
22		50.2	3.12	0.16	5	7.06	117		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯强 刁京明

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年2月7日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39232		6697	
	进水温度 (℃)	35		35	
	PH值	12		12	
加药时间数量		8:10	650Kg	2:30	7001g
				14:40	7001g
沉淀池排泥记录	6:30 东(123) 13:20 西(123)			72:00	14:40
				2:30	18:05
				7:30	
				11:35	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		52	2.9	0.11	6.79	7.06	112		
2		49.9	2.89	0.11	5.08	7.08	50		
4		51.3	3.21	0.11	6.72	7.14	53		
6		51.3	3.52	0.11	6.72	7.16	54		
8		58.1	3.77	0.09	6.83	6.92	126		
10		57.1	2.86	0.12	8.72	6.92	132		
12		34.5	3.17	0.1	5.08	7.06	93		
14		28.8	2.93	0.11	5.61	7.19	48		
16		32.6	3.63	0.08	7.23	7.18	50		
18		46.3	3.92	0.1	6.44	7.14	90		
20		52.7	3.76	0.09	6.9	7.12	88		
22		47.9	3.67	0.1	6.58	7.08	105		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯 刁东明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.32	3.81		
	电表止码	39244		6715	
	进水温度 (℃)	35		35	
	PH值	11.5		11.5	
加药时间数量		6:30	800kg	1:00	700kg
		15:10	300kg	15:00	700kg
沉淀池排泥记录	6:40 东(123)			4:00	东
	14:20 西(112)			11:10	
	18:10 东(123)			15:10	
				19:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		48.9	3.39	0.1	8.54	7.07	89		含泥量38%
2		49.7	3.2	0.13	6.1	7.08	103		
4		49.2	3.15	0.12	6.74	7.1	94		
6		47.6	3.3	0.12	8.03	7.12	87		
8		49.8	3.15	0.12	8.03	7.11	90		
10		53.3	3.39	0.11	7.51	6.87	112		
12		48.4	3.07	0.11	6.37	6.94	98		
14		36.9	3.05	0.1	5.48	7.14	85		
16		38.3	3.37	0.08	6.51	7.13	94		
18		49.6	3.64	0.09	5.49	7.1	86		
20		47.8	3.22	0.12	11.8	7.08	100		
22		50.1	3.35	0.11	7.73	7.08	104		
异常交接记录	2#风机保养 润滑 清扫 风机电								

78.5
48.5
227.7

主运行人: 王其博 董凯强 刁序明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年2月9日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39254		6734	
	进水温度 (℃)	36		36	
	PH值	13.1		13.1	
加药时间数量		13:30	800kg	9:00	700kg
沉淀池排泥记录	6:40 西(123)			23:00	
	15:20 东(123)			7:40	
	22:20 西(12)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		50.5	3.35	0.17	6.17	7.08	63		
2		49.3	3.32	0.16	5.92	7.08	97		
4		51.7	3.18	0.13	6.63	7.1	101		
6		50.7	3.08	0.12	6.76	7.11	87		
8		50	3.2	0.11	7.56	6.85	47		
10		48.9	3.36	0.1	7.45	6.77	8		
12		46.4	2.03	0.1	6.5	6.97	78		
14		31.8	2.4	1.08	5.54	7.14	63		
16		31.2	2.62	0.15	8.26	7.15	68		
18		40.2	2.56	0.12	4.96	7.11	77		
20		42.6	2.71	0.12	5.69	7.09	75		
22		43.6	2.7	0.11	5.19	7.07	58		
	异常交接记录								

PP6
46.3
1686

主运行人: 刘高朋 王其博

总负责人:

(Signature)

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日
12/10

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39264		6749	
	进水温度 (℃)	36		36	
	PH值	13.2		13.2	
加药时间数量		1:10	650ml	23:00	700ml
沉淀池排泥记录	5:40 排(12)			7:50	
	15:20 排(123)			13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		43.7	2.76	0.2	6.38	7.07	72		
2		41.9	2.94	0.11	6.22	7.06	47		
4		46.5	2.89	0.11	5.99	7.06	31		
6		45.5	2.64	0.12	7.95	6.87	14		
8		41.9	2.85	0.11	6.92	7.08	23		
10		35.5	2.32	0.1	6.41	7.11	6		
12		36.5	2.64	0.11	6.4	7.13	74		
14		33.7	2.88	0.11	4.93	7.16	15		
16		38.4	2.75	0.1	6.75	7.13	6		
18		41.4	2.76	0.11	6.96	7.12	4		
20		40.5	2.68	0.19	7.58	7.13	7		
22		43.9	2.78	0.1	5.59	7.27	48		
异常交接记录									

728
34.6
984

主运行人: 刁明勤

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年12月11日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	16			
	电流 (A)	80			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39273		6764	
	进水温度 (℃)	34		34	
加药时间数量	PH值	13.4		13.4	
	7:40			18:30	350kg
		18:30	800kg	0:	
沉淀池排泥记录	7:40			14:00	
	18:00			18:30	
	18:30				
				23:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		52.9	2.55	0.11	6.14	7.28	51		
2		56.7	2.67	0.13	6.21	7.28	52		
4		58.8	2.61	0.11	12.8	7.25	9		
6		61.1	2.61	0.07	8.75	7.3	9		
8		58.5	2.88	0.12	6.9	7.25	57		
10		56.9	3.07	0.12	6.53	7.08	74		
12		47.9	2.68	0.11	6.58	7.07	10		
14		41	2.83	0.09	7.44	7.09	7		
16		46	2.8	0.09	10	7.22	44		
18		40	3.09	0.3	7.55	7.17	42		
20		49.8	3.1	0.14	7.47	7.22	128		
22		46.7	3.24	0.06	7.16	7.19	129		
异常交接记录									

1278
771
47.4

主运行人: 刁东明 董晓娟 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	20			
电流 (A)	85			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	39285		6782	
进水温度 (℃)	36		36	
PH值	13.1		13.1	
加药时间数量	3:00	350kg	0:30	700kg
	18:10	800kg		
沉淀池排泥记录	0:20 东(122)		6:50	
	6:30 西(12)		14:30	
	14:00 东(123)			
	23:30 西(123)			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		49.4	3.25	0.11	11.1	7.21	104		
2		47.7	3.45	0.12	10.7	7.22	104		
4		48.3	3.41	0.1	7.91	7.13	77		
6		46.7	3.08	0.16	8.83	7.09	77		
8		47.6	2.88	0.12	10.8	6.85	103		
10		34.6	2.76	0.11	6.03	6.94	95		
12		32	2.8	0.15	7.32	6.96	72		
14		32	2.35	0.15	7.32	6.93	30		
16		28	2.2	0.09	6.01	6.96	71		
18		32.1	2.22	0.08	5.54	6.9	76		
20		35.5	1.98	0.1	6.46	6.9	78		
22		35	1.68	0.1	4.63	6.9	77		
异常交接记录									

08.5
32.5
70.5

主运行人: 刁京明 董凯 王其博

总负责人: 刁京明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年12月13日

基本情况

沉淀池排泥记录

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	20			
电流 (A)	85			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.39	4.53		
电表止码	39291		6800	
进水温度 (℃)	36		36	
PH值	12.8		12.8	
加药时间数量	7:45	650kg	15:00	700kg
	23:20	800kg		
沉淀池排泥记录	7:50 至 11:21		14:00	
	14:00 至 12:37			
	21:40 至 4:23			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		43.1	1.83	0.1	4.52	7.16	95		
2		40.2	2.58	0.16	4.39	6.97	78		
4		41.5	1.86	0.1	10.7	6.97	78		
6		37.5	1.86	0.14	7.92	7.03	77		
8		36.1	1.3	0.08	3.87	7.06	47		
10		36.1	1.33	0.08	6.25	7.19	138		
12		37.7	2.17	0.11	6.49	7.17	139		
14		40	2.28	0.1	13	7.14	110		
16		41.2	2.36	0.1	6.02	6.98	148		
18		38.4	2.16	0.11	5.48	6.94	75		
20		38.4	1.78	0.1	5.48	6.91	76		
22		40	1.31	0.11	4.61	6.78	63		
异常交接记录	21:10变频调为19								

951
21:10
36.1

主运行人: 丁东明 王其博 董明

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日
12 14

基本情况

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39304		6815	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	13.4		13.4	
	加药时间数量	11:30	150Kg	10:30	400kg
沉淀池排泥记录	7:10 西(1,2)			0.10	
	13:30 东(1,2,3)			13:30	
	21:40 西(1,2,3)			17:10	
				23:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		36.8	1.28	0.11	6.28	6.82	78		
2		35.1	1.32	0.1	9.61	7.05	136		
4		32.4	1.69	0.11	4.76	7.03	126		
6		32.4	1.97	0.12	5.58	7.05	136		
8		47.8	2.03	0.18	5.23	6.92	60		
10		47.3	1.43	0.16	5.19	6.89	77		
12		45.9	1.35	0.12	5.43	6.9	76		
14		37.3	1.09	0.09	6.76	6.94	59		
16		15.9	1.39	0.11	4.09	7.03	154		
18		43.5	1.9	0.07	7.13	6.93	134		
20		37.8	1.96	0.11	6.87	6.99	138		
22		24.6	2.09	0.1	5.34	6.8	116		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 董训新 王其博 齐佳

总负责人:

(Signature)

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	09			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39315		6832	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		1:30	800kg	9:30	700kg
		12:40	650kg	19:05	700kg
沉淀池排泥记录	1:20	19:50			
	东(1.2)	东(1.2)		7:10	2#进
	6:30				
	西(1.2)			10:30	
	9:30				
	东(1.23)			14:00	
	13:30				
	西(1.23)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		35.6	1.75	0.1	7.82	6.76	76		
2		0	1.09	0.12	6.87	6.91	58		
4		0	1.04	0.1	4.25	6.9	78		
6			1.04	0.11	6.79	6.95	121		
8		30	1.88	0.11	7.51	6.96	135		
10		30	1.85	0.11	8.43	6.95	142		
12		39.1	1.82	0.06	7.59	6.93	137		
14		34.3	1.94	0.07	6.57	7.07	112		
16		38.5	2.05	0.07	5.25	7.02	138		
18		47.7	2.04	0.09	5.67	6.95	131		
20		49	1.89	0.1	9.95	6.97	98		
22		42.8	2.38	0.12	15.9	6.96	138		
异常交接记录									

996
278
33.6

主运行人: 丁东明 董凯 张世 王其博

总负责人: 井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年2月6

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	2.65		
	电表止码	39328		6850	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	12.7		12.7	
		5:30	800kg	9:30	700kg
		16:10	650kg	21:30	700kg
沉淀池排泥记录	11:00			6:50	20430
	11:30			11:00	
	17:20			15:40	
	22:47				
	23:12				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		48	2.04	0.11	6.41	6.93	134		96 36. 27
2		45.8	2	0.06	5.74	6.97	130		
4		45.2	2.22	0.06	5.74	6.97	132		
6		45.7	1.9	0.1	6.12	6.91	88		
8		43.6	1.21	0.05	5.68	6.79	150		
10		41.3	1.53	0.02	10.1	7.0	129		
12		35.9	1.19	0.01	5.07	7.05	98		
14		40	2.38	0.12	6.94	7.03	130		
16		45	2.01	0.1	6.59	6.93	127		
18		47.9	1.81	0.1	8.01	6.97	111		
20		49.3	2.22	0.06	9.06	6.89	124		
22		47.2	2.03	0.07	6.82	6.87	129		
异常交接记录		9:10 2#风机 保养润滑							

主运行人: 王其博 孙永明 董凯强

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39340		6868	
	进水温度 (℃)	35		75	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		6:10	800kg	14:30	700kg
		16:20	650kg		
沉淀池排泥记录	7:20 西(123)			00:00	20:30
	10:40 东(123)			6:00	
	17:20 西(123)			11:00	
				15:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		47.2	2.24	0.08	11.2	6.84	126		97 207 31
2		48.1	1.97	0.07	10.1	6.81	129		
4		49.4	1.74	0.12	7.1	6.83	137		
6		46.1	1.89	0.11	8.93	6.66	153		
8		44.1	1.57	0.1	5.83	6.8	130		
10		37.7	1.88	0.85	4.71	6.8	156		
12		38.6	1.8	0.06	6.36	6.85	129		
14		36.9	1.72	0.12	8.26	6.9	132		
16		40.7	1.79	0.07	8.74	6.85	122		
18		42.4	1.92	0.15	5.5	6.86	101		
20		47.6	2.2	0.1	5.19	6.83	132		
22		51.4	1.88	0.1	6.6	6.79	97		
异常交接记录									

主运行人: 李其博 刁东明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39346		6885	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		7:30	8:00	8:20	7:00
		19:00	6:50		
沉淀池排泥记录	23:40 东(123)	22:30 东(123)		3:30	
	6:20 西(123)			7:30	
	11:20 东(121)			10:35	
	18:20 西(121)			14:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		50.7	1.47	0.09	6.52	6.75	79		
2		45.8	1.18	0.11	7.1	6.74	79		
4		47.4	0.97	0.12	4.81	6.75	122		
6		47.2	1.45	0.11	7.1	6.79	114		
8		51.5	1.72	0.11	6.21	6.6	162		
10		43.8	1.61	0.18	7.28	6.75	138		
12		32.7	1.92	0.1	7.47	6.84	120		
14		30.3	2.23	0.09	10.3	6.8	134		
16		39.6	2.13	0.11	7.42	6.76	134		
18		39.6	2.14	0.06	7.28	6.79	108		
20		40.8	2.31	0.12	7.27	6.79	47		
22		42.2	1.38	0.07	7.54	6.67	66		
异常交接记录									

2085
 2612
 38.5

主运行人: 刘以 王其博 刁亦明 董凯强

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39357		6902	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		9:30	800kg	9:45	700kg
		20:30	650kg		
沉淀池排泥记录	6:40			7:30	
	11:30			19:10	
	19:20				
	23:00				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		32.1	1.13	0.07	5.91	6.69	78		
2		30.7	1.02	0.11	5.41	6.75	78		
4		31.2	1.01	0.13	5.11	6.83	140		
6		32.8	1.87	0.1	5.39	6.87	59		
8		40.8	1.74	0.11	6.84	6.71	146		
10		36.3	1.51	0.1	6.47	6.85	139		
12		26.7	1.95	0.1	5.63	6.93	68		
14		26.5	2.06	0.1	6.29	6.92	68		
16		37.7	1.22	0.07	6.59	6.85	72		
18		33.4	1.14	0.09	7.02	6.86	77		
20		34.4	1	0.09	6.02	6.87	46		
22		33.4	1.06	0.1	5.85	6.91	139		
异常交接记录									

ppb
23.0
33.3

主运行人: 王其博 邓江 刁京明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39368		6920	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		9:40	750kg	7:30	700kg
沉淀池排泥记录	7:6 西(123)			7:00	
	10:50 西(121)			11:45	
	14:10 西(121)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		31.4	1.99	0.05	6.02	6.92	138		
2		39.3	2.45	0.13	7.22	6.9	142		
4		40.1	2.07	0.09	7.67	6.9	110		
6		41.4	2.07	0.08	7.5	6.83	78		
8		36.5	1.36	0.09	6.87	6.72	145		
10		31	1.78	0.1	6.0	6.8	138		
12		28.1	1.85	0.1	7.74	6.85	113		
14		28.2	2.2	0.1	6.67	6.82	128		
16		35.8	2.14	0.04	7.3	6.8	126		
18		35.5	2.11	0.1	6.92	6.79	89		
20		34.1	1.56	0.22	6.68	6.77	67		
22		34	0.86	0.12	5.62	6.78	70		
异常交接记录									

P74
2604
31.4

主运行人: 王其博 刁亦明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统		B系统	
基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#	1#
	变频 (HZ)	19	
	电流 (A)	87	
	溶解氧	内	外
		0.21	1.2
	电表止码	39381	6937
	进水温度 (℃)	35	35
加药时间数量	PH值	12.7	12.7
	加药时间数量	9:50	8:00
		21:00	652kg
沉淀池排泥记录	7:40 西(123)		7:30
	15:10 东(123)		19:10
	19:20 西(123)		
	22:40 东(123)		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		29	0.78	0.14	4.3	6.82	115		含泥量43
2		28.2	1.3	0.06	4.15	6.82	118		
4		37.7	1.58	0.1	6.94	6.75	74		
6		37.7	0.92	0.05	6.07	6.76	75		
8		41.7	1.02	0.13	5.2	6.64	112		97
10		35.4	0.9	0.12	4.85	6.8	48		
12		29.9	0.66	0.5	4.95	6.76	74		
14		27.8	0.61	0.1	3.85	6.95	75		
16		28.7	0.8	0.11	3.26	7.03	122		23 34.
18		37.2	1.89	0.9	4.77	7.0	126		
20		48.5	1.85	0.09	7.5	7.05	109		
22		47	2.24	0.09	6.83	6.99	93		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 郭佳 刁东明

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	19			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.35		
	电表止码	39395		6952	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12		12	
		10:50	800kg	6:40	700kg
		19:30	650kg	15:30	400kg
沉淀池排泥记录		13:20		5:30	20:00
		13:20		10:20	
		20:30		14:40	
		20:30			

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		52.5	2.86	0.09	8.12	6.98	77		
2		50.6	1.65	0.09	7.49	6.89	78		
4		46	1.08	0.06	8.31	6.96	142		
6		44	2.52	0.03	6.32	6.96	140		
8		49	3.4	0.12	12.2	6.88	161		
10		47.2	3.34	0.01	8.79	6.79	146		
12		40.8	3.2	0.12	8.2	6.92	106		
14		40.8	3.46	0.05	7.54	6.84	51		
16		43.6	1.72	0.13	7.68	6.79	77		
18		42.9	0.97	0.1	8.91	6.8	133		
20		43.6	1.98	0.08	8.07	6.88	132		
22		43.3	4.22	0.09	10	6.86	137		
异常交接记录	1000 2# 风机 保养 润滑 清扫 风机								

085
45.2
2724

主运行人: 王其博 刘东明 董凯强

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年12月23日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#		时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
	变频(HZ)	20				0		48	3.72	0.06	11.4	6.7	66		
	电流(A)	85				2		47.3	2.17	0.06	8.2	6.8	111		
	溶解氧	内	外	1#	2#	4		44.2	2.38	0.03	6.02	6.85	140		
						6		44.7	3.32	0.06	7.48	6.88	143		
	电表止码	39408		6971		8		47.2	3.36	0.06	9.25	6.65	72		
	进水温度(℃)	35		35		10		43.9	1.55	0.07	8.6	6.77	156		
	PH值	13.4		13.4		12		31	2.8	0.08	6.13	6.89	135		
加药时间数量	9:30	700Kg		9:30	45010	14		33.6	2.95	0.12	11.3	6.9	85		
	21:40	650kg				16		36.6	3.67	0.13	6.74	6.75	72		
						18		46	1.7	0.11	7.6	6.71	77		
						20		41.6	1.01	0.06	4.18	6.73	31		
沉淀池排泥记录	0:40 西(123)			6:25		22		40.4	0.87	0.08	3.5	6.84	136		
	7:40 西(112)			15:00		异常交接记录									
	14:00 东(123)			22:10											
	19:40 西(123)														

96P
39.6
255

主运行人: 董凯强 刁京朋 王其博 齐志杰

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39416		6989	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
		10:20	800Kg	3:20	700kg
		22:05	650kg		
沉淀池排泥记录	0:40 东(121)	22:30 东(121)		2:45	
	7:30 西(121)			8:30	
	13:10 东(123)			12:00	
	19:20 西(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		40.8	2.32	0.08	3.5	6.83	140		
2		46	3.3	0.11	7.2	6.86	128		
4		48.1	3.37	0.06	6.97	6.87	125		
6		49.5	2.77	0.1	10.3	6.77	131		
8		46.3	2.68	0.11	6.79	6.64	125		
10		44.8	2.54	0.05	8.81	6.77	125		
12		33.8	2.44	0.1	5.55	6.76	111		
14		38.8	2.63	0.08	5.55	6.84	107		
16		44.2	3.76	0.05	5.78	6.79	114		
18		47.3	2.46	0.09	7.81	6.69	71		
20		41.7	1.32	0.11	6.06	6.65	62		
22		39.1	0.87	0.1	6.66	6.72	70		
异常交接记录									

977
447
2534

主运行人: 刁亦明 董凯强 王其博 刘佳

总负责人:

刘成

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.41	3.37		
	电表止码	39425		7006	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	12.1		12.1	
		12:00	800Kg	8:05	700kg
		23:50	650kg		
沉淀池排泥记录	7:30 通(123)			0:30	
	13:10 通(123)			7:00	
	19:40 通(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		36.1	0.86	0.14	3.94	6.69	75		D8 214 42.
2		37	0.84	0.12	3.98	6.82	121		
4		36.8	1.52	0.13	4.06	6.84	137		
6		41.9	2.37	0.14	9.97	6.82	136		
8		45.6	2.57	0.11	6.75	6.72	122		
10		44.8	2.67	0.09	8.53	6.65	96		
12		42.1	1.83	0.13	12.7	6.69	70		
14		36.6	1.27	0.08	4.56	6.75	32		
16		35.9	0.96	0.1	5.23	6.68	70		
18		39.8	1.11	0.08	4.79	6.69	72		
20		39.7	0.99	0.07	4.9	6.71	46		
22		40	1.02	0.07	6.9	6.52	74		
异常交接记录									

主运行人: 董旭强 丁东明 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年12月26日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	29437		7023	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	13.3		13.3	
		19:20	800Kg		
沉淀池排泥记录	5:50 西(1.2)			3:10	
	13:50 东(1.2)			7:20	
	19:0 西(1.2)			12:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		39.1	1.04	0.1	5.22	6.73	44		
2		43.6	1.09	0.1	5.37	6.84	135		
4		40.2	2.13	0.16	7.54	6.84	128		
6		46.3	2.73	0.07	10.0	6.87	120		
8		45.8	3.42	0.11	7.68	6.64	123		
10		44.7	2.43	0.03	7.68	6.71	76		
12		34.3	1.48	0.14	5.57	6.69	84		
14		36.6	1.73	0.11	6.34	6.85	95		
16		44.8	3.88	0.09	8.1	6.77	87		
18		49.9	2.86	0.12	10.7	6.77	73		
20		47.9	1.58	0.11	6.45	6.73	63		
22		46.2	1.25	0.12	5.17	6.81	77		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 董凯 王其博

总负责人:

王其博

P6P
2244
36.3

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	2.97		
	电表止码	39452		7039	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		1:20	350kg	9:30	650kg
		9:40	600kg		
		19:30	650kg		
沉淀池排泥记录	73:50			1:10	
	7:30			7:40	
	13:30			11:10	
	19:30			17:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		43.7	1.15	0.09	7.19	6.77	52		
2		44.2	1.03	0.1	5.39	6.87	126		
4		47.3	2.15	0.12	4.64	6.85	130		
6		50.7	2.15	0.09	6.35	6.81	132		
8		51.3	2.85	0.09	6.52	6.69	137		
10		45.8	2.73	0.1	6.99	6.7	177		
12		40.1	2.14	0.11	7.67	6.78	123		
14		31.6	2.5	0.06	5.3	6.82	95		
16		35.3	3	0.07	6.71	6.74	118		
18		44.3	2.64	0.05	7.6	6.72	116		
20		46.4	2.18	0.1	7.94	6.71	74		
22		43.5	1.89	0.08	6.62	6.71	100		
异常交接记录									

主运行人: 刁京明 董凯 刘建 王其博

总负责人:

王其博

97
44.
2719

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年2月28

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	70			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39465			
	进水温度 (℃)	36			
加药时间数量	PH值	13.6			
	6:30	700ml	20:50	700ml	
	21:00	650ml			
沉淀池排泥记录	6:20			16:30	
	12:30				
	21:10				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		43	1.99	0.12	5.17	6.72	95		
2		44.6	2.16	0.06	5.58	6.83	72		
4		45.5	1.94	0.1	7.6	6.78	72		
6		45.6	1.02	0.12	6.146	6.82	73		
8		46	0.9	0.1	5.12	6.6	72		
10		40.3	0.62	0.08	6.19	6.78	70		
12		48	1.21	0.1	2.09	6.83	46		
14		46.5	0.7	0.12	2.85	6.83	66		
16		42.8	0.16	0.13	3.3	6.89	69		
18		42.8	0.63	0.12	2.79	6.78	44		
20		45.2	0.49	0.12	2.64	6.9	98		
22		43.8	0.49	0.11	2.66	6.79	48		
异常交接记录		10点、15点在化验室检测维护设备 15:30 风机加润滑油、打扫风机房							

78.5
1608
38.8

主运行人: 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年2月29日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39478		7061	
	进水温度 (℃)	36		36	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		11:00	800kg		
沉淀池排泥记录	0:20 西(1.21)			7:20	
	7:10 西(1.21)				
	13:30 西(1.23)				
	20:30 西(1.23)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		49.1	1.4	0.12	4.7	6.85	48		PPH 1821 4P.6
2		42.5	0.75	0.14	2.08	6.82	71		
4		43	0.4	0.11	1.93	6.81	71		
6		44	0.45	0.15	1.93	6.74	71		
8		45	0.55	0.14	2.3	6.72	46		
10		52	0.42	0.14	2.3	6.64	145		
12		50.1	1.49	0.13	5.42	6.77	99		
14		42.5	1.04	0.08	4.33	6.77	84		
16		43	1.32	0.07	4.97	6.84	88		
18		55.7	1.79	0.09	5.64	6.84	87		
20		56.3	2.1	0.08	6.02	6.9	51		
22		57.1	1.64	0.1	5.3	6.98	70		
异常交接记录	7:00 8:00 电压不稳、风机停转。								

主运行人: 李朋董凯王其博 等

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	3.03		
	电表止码	39486		7076	
	进水温度 (℃)	36		36	
	PH值	12.8		12.8	
	加药时间数量	0:30	650kg	21:00	700kg
		10:10	400kg		
		17:40	650kg		
沉淀池排泥记录	0:30 西(123)			1:10	
	11:30 东(12)			4:30	
	17:20 西(12)			17:45	
	23:00 东(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		57.4	1.4	0.09	7.04	6.84	60		含泥量58%
2		60.1	1.01	0.08	7.86	6.94	91		
4		57.2	0.8	0.09	4.59	6.89	112		
6		58.9	0.92	0.11	8.64	6.83	76		
8		65.1	1.07	0.11	9.46	6.75	56		
10		61.1	1.17	0.11	6.06	6.8	73		
12		50.1	0.88	0.1	6.8	6.84	41		
14		48.6	0.68	0.09	4.64	6.86	94		
16		48.1	0.96	0.06	5.12	6.9	133		
18		58.4	0.96	0.06	6.51	6.89	88		
20		60.3	1.45	0.1	8.08	6.87	92		2180 55.5
22		61.4	1.68	0.07	10	6.83	115		
	异常交接记录								

主运行人: 王其博 李强 刁京朋 董凯

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年2月1日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39499		7092	
	进水温度 (℃)	36		36	
	PH值	12.7		12.7	
	加药时间数量	7:40	800Kg		
沉淀池排泥记录	7210 东(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		61.4	1.72	0.07	10.1	6.78	118		
2		59.8	1.55	0.13	9.36	6.6	72		
4		58.9	1.39	0.11	7.3	6.62	72		
6		53.2	1	0.09	5.1	6.61	72		
8		52.3	0.57	0.09	7.14	6.49	70		
10		52.5	0.73	0.11	6.66	6.62	17		
12		45.4	0.64	0.08	5.78	6.69	26		
14		37.8	0.58	0.05	4.1	6.94	96		
16		39	0.66	0.06	5.93	6.94	39		
18									
20									
22									
异常交接记录									

974
102
47.7

主运行人: 王其博 董凯伦 刁东明

总负责人:

我