

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年7月1日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		16.7	5.05		
	电表止码	41346		9635	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		3:10	800kg	9:30	700kg
		8:30	800kg	14:20	500kg
		11:30	400kg		
沉淀池排泥记录		17:00	600kg	22:00	400kg
	0:40	16:70		23:10	18:00
	东(123)	东(123)			
	3:20	21:10		4:30	
	西(123)	西(123)			
	7:10			10:05	
	东(123)				
	12:10			14:50	
	西(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		91.2	2.05	0.09	5.26	7.8	165	23:50	
2		94.1	2.18	0.08	5.42	7.97	170		
4		96.1	2.41	0.2	5.1	7.83	176		
6		83.7	2.51	0.12	5.84	7.88	161	6:40	
8		79	2.02	0.11	5.34	7.88	162		
10		69.3	2.14	0.13	6.51	7.76	166		
12		75.1	2.01	0.12	8.57	7.77	142	13:30	
14		77.2	2.24	0.11	5.69	7.81	167		
16		79.3	2.39	0.13	8.52	7.85	161		
18		68.3	2.13	0.12	4.95	7.83	160	19:00	
20		68.7	2.05	0.11	5.83	7.72	137		
22		73.4	2.34	0.11	4.92	7.78	170		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 冯生 王其博 姜山

总负责人:

王其博

947
386
71.4

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.79/ 2.4	5.39		
	电表止码	41363		9652	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
	加药时间数量	3:20	600kg	23:00	700kg
		1:30	800kg	16:50	350kg
		23:30	600kg	20:00	700kg
沉淀池排泥记录	3:30	19:30		3:00	18:35
	东(123)	东(123)			
	7:50	23:50		6:00	
	西(123)	西(123)			
	11:50			10:30	
	16:20			14:00	
	西(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		91.9	2.3	0.11	7.68	7.79	159	0:30	
2		86.3	2.4	0.1	11	7.79	150		
4		87.2	2.6	0.11	10.9	7.86	146		
6		98.3	2.73	0.12	8.33	7.85	166	6:20	
8		93.1	2.75	0.09	8.22	7.95	147		
10		89.5	2.83	0.1	5.9	7.78	148		
12		81.2	2.52	0.11	6.26	7.75	130	13:30	
14		91.8	3.14	0.11	7.5	7.9	143		
16		93.2	3.1	0.11	9.57	7.84	132		
18		80.1	3.43	0.11	9.25	7.97	166		
20		101	3.72	0.1	8.67	7.9	149	19:30	
22		79.5	3.62	0.11	7.09	7.85	155		
异常交接记录		22:30 2#风机 04故障							

785
355P
85.5

主运行人: 刘东明 王其博 董凯强

总负责人:

刘东明

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		4#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		7.8/ 3.4	5.6		
	电表止码	41380		9669	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.0		12.0	
		9:30	800Kg	9:50	700Kg
		16:00	600Kg	15:00	500Kg
沉淀池排泥记录	3:10	2#		5:00	23:00
	7:30			11:00	
	12:10			14:00	
	16:30			18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		88.5	4.12	0.12	8.47	7.84	124	0:20	
2		90.4	4.62	0.11	7.71	7.85	162		
4		97.2	4.74	0.11	8.53	7.98	183		
6		94.2	4.46	0.11	8.8	8.17	242	7:10	
8		85.3	4.56	0.11	12.4	8.28	178		
10		70.3	4.38	0.1	8.27	8.14	167		
12		83.4	4.74	0.1	9.22	8.03	167		
14		91.2	5.23	0.09	8.92	7.98	160	14:00	
16		86.8	4.44	0.12	9.18	7.93	156		
18		75.2	4.9	0.14	9.66	8.04	159		
20		84	4.8	0.12	13.1	7.92	148	19:30	
22		83.8	4.53	0.12	8.33	8.01	134		
异常交接记录		16:00 风机变频调为30							

主运行人: 李小明 董凯 王其博

总负责人:

李小明

P36
3P87
6P6

污水处理运行记录

在线监测数据

年7月4日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#	1#		
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.7/2.4	5.95		
	电表止码	41396	9688		
	进水温度 (℃)	46	46		
	PH值	11.5	11.5		
加药时间数量		0:40	800kg	10:00	700kg
		7:40	600kg	14:10	700kg
		19:00	800kg		
沉淀池排泥记录	1:40	17:30		1:00	19:00
	6:30	23:20		5:40	22:00
	10:30			11:00	
	14:10				
	东(123)			14:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		81	4.59	0.11	8.56	8.11	146	1:30	
2		78.8	4.42	0.11	11.4	8.05	153		
4		73.2	4.42	0.11	8.95	8.01	161		
6		79.8	4.2	0.12	8.82	8.1	154	6:15	
8		80.5	3.82	0.11	11.9	8.21	163		
10		74	3.68	0.1	7.7	7.95	154		
12		60.3	4.14	0.09	6.93	7.99	161	13:30	
14		72	3.51	0.11	8.82	7.91	159		
16		65	3.87	0.09	6.7	7.98	166		
18		65.3	3.33	0.1	10.9	7.92	162	18:30	
20		60	3.32	0.12	6.88	7.82	164		
22		66.3	3.18	0.11	8.71	7.79	160		
异常交接记录									

047
3821
71.4

主运行人: 刁东明 河北五其博董明

总负责人:

##

污水处理运行记录

在线监测数据

年7月日

A系统

B系统

基本情况

加药时间数量

沉淀池排泥记录

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		70.9	3.57	0.1	8.59	7.87	142	1:20	含泥量52%
2		75.2	3.8	0.05	6.94	7.9	158		
4		66.1	3.57	0.12	9.12	7.83	161		
6		67.7	3.65	0.07	6.83	7.83	133		
8		71.8	3.36	0.11	11.1	7.94	157	7:10	
10		71.5	3.86	0.11	8.83	7.81	159		
12		58.2	3.59	0.11	9.7	7.76	143		
14		70	3.24	0.11	11.6	7.89	133	13:30	
16		71.8	3.91	0.03	7.48	7.86	116		
18		63.3	3.66	0.11	1.63	7.82	91		
20		65.8	4.17	0.11	7.13	7.83	149	19:15	
22		83.8	4.2	0.11	7.27	7.81	152		
异常交接记录	14:30 保养风机 由王生 17:00 变频由王生								

785
338
58.5

主运行人: 刁东明 董明 王其博 邓佳

总负责人: 井井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年7月6日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.6 2.4	5.69		
	电表止码	41427		9721	
	进水温度 (℃)	46		46	
	PH值	11.8		11.8	
加药时间数量		0:30	700kg	9:00	700kg
		8:40	700kg	15:00	250kg
		17:30	600kg		
沉淀池排泥记录	1:30 东(123)	23:40 西(123)		3:00	2:50
	7:30 西(123)			6:00	1:50
	13:50 西(123)			12:00	
	19:50 东(123)			17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		94.6	3.92	0.1	10.5	7.81	157		
2		101	3.75	0.1	7.01	7.83	159	2:00	
4		111	3.66	0.11	8.53	7.8	152		
6		109	3.73	0.1	13.2	7.68	180		
8		109	3.65	0.1	6.75	7.79	162	8:20	
10		111	3.14 3.14	0.11	7.74	7.55	154		
12		79.2	3.31	0.07	6.8	7.38	146		
14		91.1	3.37	0.12	6.81	7.3	114	13:40	
16		102	3.22	0.07	13.1	7.64	141		
18		99.7	2.87	0.11	7.24	7.32	141		
20		75.2	2.98	0.11	6.07	7.33	147	19:10	
22		91.8	3.08	0.11	8.08	7.25	140		
异常交接记录		6:00变频降至31							

p74
3548
77.4

主运行人: 董明强 王其博 刁亦明 刘佳

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流(A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.10 2.5	5.94		
	电表止码	41442		9741	
	进水温度 (℃)	46		46	
	PH值	12.1		12.1	
加药时间数量		2:20	600kg	12:00	700kg
		14:40	800kg	21:20	700kg
		23:30	600kg		
沉淀池排泥记录	6:20 西(123)东			1:50	21:40
	11:30 西(123)			7:30	
	17:40 东(123)			13:30	
	23:30 西(123)			17:00	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	101	3.2	0.03	7.19	7.2	133	0:10	
2	96.5	3.07	0.11	6.52	7.24	135		
4	98.1	3.22	0.11	8.19	7.11	148		
6	81	3.22	0.11	6.82	7.1	153		
8	86.6	3.64	0.11	7.02	7.37	143	7:30	
10	78.5	3.47	0.11	7.35	7.06	144		
12	63.1	3.06	0.12	6.5	6.99	125		
14	82.8	3.6	0.1	9.04	7.03	137	13:50	
16	82.2	3.12	0.07	7.44	7.0	141		
18	75.4	3.11	0.09	6.82	7.21	168		
20	87.6	3.25	0.11	9.55	7.28	156	19:10	
22	79.4	7.69	0.12	7.05	7.18	155		
异常交接记录								

主运行人: 董从强 王其博 刁亦明 邓生

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#			1#
	变频 (HZ)	31			
	电流(A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		05/09	5.15		
	电表止码	41458		9758	
	进水温度 (℃)	46		46	
	PH值	10.8		10.8	
加药时间数量		12:10	800kg	20:00	700kg
		20:30	600kg	23:00	700kg
沉淀池排泥记录	5:50 排(123)			11:20	12:20
	13:40 排(123)			7:20	
	19:20 排(123)			11:30	
				17:00	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	74.3	3.02	0.11	6.94	7.27	148	0:30	
2	90	3.42	0.1	7.41	7.33	142		
4	84.1	3.24	0.11	10.5	7.32	146		
6	78.6	3.13	0.12	7.73	7.37	151		
8	85.7	3.42	0.1	7.21	7.54	137	6:50	
10	79.8	3.73	0.1	7.21	7.41	104		
12	70.9	3.13	0.1	6.82	7.34	147		
14	88.5	3.93	0.11	7.65	7.39	130	13:30	
16	88.8	3.62	0.11	7.73	7.6	138		
18	87	3.7	0.05	7.59	7.48	148		
20	72.2	3.75	0.07	7.51	7.53	135	19:20	
22	106	4.32	0.11	10.9	7.59	151		
异常交接记录	8:50变频由1至32							

主运行人: 董凯 王其博 刁京明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年7月9日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		4.1 3.7	5.54		
	电表止码	41473		9774	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		4:40	800kg	9:30	7:00g
		11:00	600kg	22:00	700kg
		22:30	800kg		
沉淀池排泥记录	1:10 西(123)	23:30 西(123)		3:30	20:00
	6:40 东(123)			8:00	
	11:30 西(123)			12:00	
	18:40 东(123)			16:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		111	4.06	0.13	9.52	7.56	148	1:10	
2		102	4.32	0.11	8.4	7.62	148		
4		112	3.97	0.11	8.38	7.63	145		
6		102	4.09	0.1	9.09	7.6	149	7:30	
8		98.2	3.38	0.12	10.2	7.74	139		
10		101	3.71	0.12	7.59	7.73	172		
12		80.4	3.3	0.14	7.08	7.79	116	11:40	
14		74.3	3.55	0.06	6.74	7.65	140		
16		72.9	3.64	0.1	7.31	7.73	163		
18		81.5	3.37	0.11	8.06	7.78	130		
20		68.8	3.06	0.1	6.89	7.65	127	19:20	
22		65.1	4.04	0.1	7.14	7.60	140		
异常交接记录	20:00 COD 取样 0:10 出新 118.9 出塘氨氮 168.5 进 9.73								

主运行人: 董凯强 王其博 元东明 等

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.8/3.6	5.78		
	电表止码	44488		9792	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.1		12.1	
		6:00	600kg	10:00	700kg
		16:30	800kg	22:00	700kg
		23:30	600kg		
沉淀池排泥记录	5:30 东(123)			0:40	17:30
	13:30 西(123)			3:00	23:05
	19:00 东(123)			7:10	
	23:70 西(123)			12:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
0		94	3.77	0.1	7.17	7.62	108	0:20	含泥量 53%
2		90.1	3.87	0.11	11	7.63	130		
4		91.9	3.48	0.12	7.89	7.66	144		
6		93	3.92	0.1	7.19	7.73	146		
8		94.6	2.6	0.12	7.62	7.96	144	7:10	
10		79.3	3.22	0.12	9.32	7.75	139		
12		60.6	3.3	0.12	5.81	7.59	141		
14		71.1	3.71	0.1	10.6	7.59	146	13:30	
16		90.8	3.6	0.08	7.07	7.75	148		
18		81.1	3.09	0.1	7.05	7.58	145		
20		68.2	3.13	0.11	6.74	7.60	122	19:20	
22		91.2	3.76	0.11	12.3	7.64	177		
异常交接记录	6:30 风机变频降为31								

主运行人: 董以明 王其博 刁东明 等

总负责人:

JVF

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.9 1.4	5.5		
	电表止码	41503		9807	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	9.8		9.8	
		8:30	8:00	7:50	7:00
		16:20	6:00	18:30	7:00
沉淀池排泥记录	5:30				
	东(123)			7:10	
	13:20			12:00	
	19:20			16:30	
	12:00			23:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		98.4	3.66	0.11	7.23	7.83	113	0:30	
2		81.8	3.34	0.13	7.5	7.66	131		
4		71.3	3.34	0.12	6.24	7.78	158		
6		87.4	3.4	0.14	7.02	7.9	109	7:10	
8		77.3	3.02	0.01	7.71	7.71	124		
10		68.5	3.1	0.1	8.63	7.86	118		
12		86.1	3.6	0.06	9.38	7.65	113	13:10	
14		97.5	3.04	0.07	7.18	7.67	134		
16		102	3.81	0.11	7.37	7.84	187		
18		102	3.45	0.03	7.38	8.02	180		
20		71.6	3.17	0.1	6.68	7.86	156	19:15	
22		65.2	3.33	0.11	6.13	7.89	182		
异常交接记录									

主运行人: 董明 王其博 刁东明

总负责人:

董明

P47
33P2
71.8

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.9/2.5	5.78		
	电表止码	41519		9825	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
	1:30	800kg	4:30	700kg	
	8:00	600kg	11:00	700kg	
	17:40	1100kg	19:00	400kg	
沉淀池排泥记录	0:30 西(123)			3:00	17:20
	6:00 东(123)			7:30	22:00
	11:30 西(123)			10:40	
	19:20 东(123)			13:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		84.3	3.18	0.11	7.48	7.89	140	0:10	
2		74.8	3.1	0.07	6.96	7.72	144		
4		82.5	3.41	0.1	10.9	7.71	141		
6		102	3.78	0.11	7.26	7.77	144	6:00	
8		101	3.7	0.12	7.6	7.99	142		
10		88.1	3.6	0.11	9.07	7.84	125		
12		67.6	3.49	0.12	7.22	7.86	93		
14		82.9	4.13	0.12	7.88	7.87	120	13:40	
16		85.9	3.95	0.11	7.69	7.86	134		
18		96.4	4.15	0.11	11.4	7.86	151		
20		97.6	3.85	0.11	11.1	7.89	155	19:20	
22		101	4.16	0.11	10.3	8.15	179		
异常交接记录		8:50 2#风机保养润滑变频加至32							

主运行人: 王其博 刘永明

总负责人:

井小华

985

3335

825

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.6/3.2	5.63		
	电表止码	41534		9843	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12		12	
		0:00	600kg	22:30	700kg
		10:40	800kg	14:30	700kg
		19:00	600kg	22:00	350kg
沉淀池排泥记录	0:40 西(123)	19:10 东(123)		2:00	20:30
	6:30 东(123)			7:00	
	11:30 西(123)			9:10	
	13:40 西(12)			16:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		101	4.33	0.13	8.11	8.17	144	0:10	进912 F=0取样 COD.
2		76.6	4.06	0.05	7.36	7.91	147		出水9.2
4		76.8	3.98	0.12	7.61	7.82	144		新出88
6		112	4.43	0.12	9.07	7.82	152	6:30	老点.151
8		112	4.82	0.11	10.7	7.98	134		总点.134
10		112	4.64	0.07	8.64	7.81	81		4/6/420
12		104	4.39	0.1	7.6	7.8	46	13:35	3006.
14		104	4.23	0.12	9.22	7.84	117		
16		93.9	3.14	0.11	9.64	7.84	122		
18		113	4.46	0.11	10.3	7.86	128		
20		107	4.75	0.12	12	7.89	168	17:30	
22		108	5.5	0.12	8.56	8.09	153		
异常交接记录		6:00 风机变频调至31 9:40 在线检测人员来厂维护							

主运行人: 王其博 邵 刁亦明 董红娟

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.1 1.4	5.53		
	电表止码	41550		9859	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.8		11.8	
		5:30	800Kg	11:00	700kg
		17:00	600kg	21:00	600kg
		22:30	800Kg		
沉淀池排泥记录	0:20 西(123)	23:00 西(123)		1:00	
	6:00 东(123)			6:30	
	13:30 西(123)			14:50	
	19:20 东(123)			17:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		112	5.53	0.12	8.96	8.01	139	0:30	
2		85.9	5.26	0.1	11.3	7.93	146		
4		100	5.29	0.11	9.78	7.92	148		
6		103	5.29	0.12	15.5	7.93	152		
8		102	5.7	0.11	9.56	8.1	149	7:30	
10		95.6	5.16	0.13	9.87	7.81	136		
12		81	5.0	0.12	10.7	7.78	105		
14		104	4.84	0.13	9.63	7.75	60	13:20	
16		98.2	5.06	0.12	10.5	7.94	128		
18		81.4	5.11	0.13	10.3	7.76	120		
20		76.7	5.26	0.15	9.02	7.78	130	9:30	
22		104	5.21	0.11	9.8	7.9	167		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刘心 刁亦明 董凯强

总负责人:

P47
3117
P4.7

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		11/0.8	4.73		
	电表止码	41566		9875	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12		12	
		4:30	600kg	9:40	700kg
		17:00	900kg	21:30	700kg
		23:00	600kg		
沉淀池排泥记录	2:00 东(123)	23:30 东(123)		23:00	14:25
	7:30 西(123)			4:40	15:00
	13:20 东(123)			7:40	
	19:20 西(123)			9:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		109	5.26	0.11	9.71	8	132	0:30	
2		91.1	5.11	0.12	9.95	7.84	114		
4		94.7	5.15	0.08	11.1	7.81	131		
6		110	5.27	0.12	10.2	7.8	153	6:30	
8		113	5.42	0.12	14	8.03	151		
10		115	5.19	0.13	10.3	7.87	138		
12		90.5	5.23	0.11	9.11	7.7	139	13:25	
14		105	5.47	0.12	10	7.7	125		
16		122	5.68	0.11	10.4	7.72	134		
18		117	6.02	0.13	12.4	7.7	142		
20		113	5.98	0.13	10.2	7.75	133	19:35	
22		121	6.75	0.12	12.6	7.89	138		
异常交接记录	6:30风机变频调至32 7:30风机故障符号OL1								

主运行人: 王其博 刁亦明 董国强

总负责人:

王其博

08.5
31.08
08.5

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.6 2.1	4.4		
	电表止码	41580		9892	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	9		9	
		10:00	8:00	9:30	7:00
		17:00	6:00	23:40	7:00
沉淀池排泥记录	6:30 T2(123)			23:00	24:30
	13:30 T2(123)			3:00	
	19:00 T2(123)			7:00	
				16:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		108	6.27	0.1	11.4	7.74	114	0:30	
2		97.8	7.39	0.11	12.8	7.72	140		
4		116	7.41	0.1	12.7	7.71	138		
6		115	7.65	0.14	13	7.72	141	7:00	
8		113	8.22	0.11	13.2	7.96	142		
10		112	7.8	0.12	15.3	7.73	100		
12		92.7	8.39	0.1	11.8	7.64	132	13:25	
14		115	8	0.12	13.4	7.65	132		
16		118	8.84	0.13	16.9	7.84	109		
18		111	8.56	0.22	12.2	7.66	136	19:05	
20		98.1	8.3	0.19	0	7.75	166		
22		117	8.65	0.21	12.2	7.88	138		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁亦明 董明强

总负责人:

王其博

963
3178
966

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.8/1.6	4.53		
	电表止码	41596		9910	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	10		10	
	加药时间数量	1:20	800Kg	13:20	700kg
		6:00	450kg		
		10:20	300kg		
		16:15	600kg		
沉淀池排泥记录	0:30			1:00	2200
	7:00			6:00	
	14:10			13:00	
	19:20			18:10	
	22:30				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		107	8.95	0.23	13	7.65	136	0:50	
2		91.4	10.1	0.23	11.6	7.61	119		
4		120	9.81	0.21	12.5	7.61	138		
6		124	10.2	0.23	12.6	7.82	165		
8		120	9.93	0.21	16.9	7.84	136	6:00	
10		102	9.69	0.21	12.9	7.61	834		
12		109	10.8	0.2	15.9	7.55	83	13:30	
14		124	11.3	0.26	14.8	7.59	147		
16		136	11.1	0.24	17.5	7.7	132		
18		150	11.6	0.24	14.7	7.45	172		
20		141	10.8	0.15	13	6.93	147	19:25	
22		136	10.5	0.22	13.3	6.45	150		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯强 刁东明

总负责人:

王其博

974
3/62
104

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.4/1.1	4.46		
	电表止码	41613		9928	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		1:30	800kg	1:00	700kg
		6:30	600kg	15:00	1000kg
		14:40	800kg		
沉淀池排泥记录		19:30	600kg		
	0:30 东(123)			2:00	2:30
	7:20 西(123)			6:00	
	13:10 东(123)			11:40	
	19:30 西(123)			15:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		141	10.5	0.23	13.3	6.4	144	0:30	
2		156	10.8	0.21	14.1	6.48	135		
4		161	10.2	0.18	14.1	6.34	158		
6		126	10.1	0.25	11.8	6.35	176		
8		159	10.3	0.28	17.5	6.44	150	7:10	
10		129	9.19	0.23	12.1	6.28	126		
12		132	9.06	0.22	11.1	6.27	104	13:15	
14		148	8.69	0.25	12.6	6.36	129		
16		149	8.52	0.24	12.4	6.35	150		
18		159	9.07	0.23	11.3	6.37	163		
20		164	8.84	0.27	11.7	6.38	146	20:30	
22		175	8.94	0.22	11	6.45	145		
异常交接记录		8:50变频器加至35 15:40 2#风机保养润滑变频器加至36							

主运行人: 王其博 刁东明 董凯

总负责人:

井

污水处理运行记录

在线监测数据

年月日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		22/27	4.9		
	电表止码	41630		9941	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		3:10	800kg	23:00	700kg
		8:40	600kg	9:10	700kg
		17:30	1000kg	16:00	300kg
		22:30	800kg	21:30	700kg
沉淀池排泥记录	1:20 东(123)			2:00	18:40
	7:20 西(123)			6:00	
	13:20 东(123)			11:40	
	19:30 西(123)			15:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		182	8.17	0.24	11.5	6.29	126	0:40	
2		158	8.73	0.23	9.93	6.35	158		
4		186	8.3	0.25	10.6	6.45	141		
6		176	7.38	0.22	10.6	6.37	143	7:05	
8		152	8.13	0.22	10.6	6.49	176		
10		179	8.16	0.23	11.5	6.59	150		
12		160	6.91	0.22	9.38	6.44	144		
14		137	6.76	0.2	8.77	6.42	145		
16		163	7.32	0.19	9.88	6.63	142		
18		172	6.46	0.22	10.6	6.48	154		
20		148	6.26	0.21	11	6.49	145		
22		173	5.58	0.25	10.8	6.52	144		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 郭五其 董凯

总负责人: 李洪

96P

3520

163

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年7月30日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.8/2.1	5.04		
	电表止码	41646		7958	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
	加药时间数量	7:00	600kg	9:10	700kg
		12:30	700kg	19:10	700kg
		23:10	1000kg		
沉淀池排泥记录	0:40			7:00	22:30
	7:10			11:40	
	13:30			16:00	
	19:40				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		171	7.2	0.22	11.8	6.55	129	0:20	
2		169	1.89	0.27	11.7	6.96	144		
4		165	1.09	0.23	10.7	6.7	142		
6		143	0.69	0.24	10.4	6.66	138		
8		143	0.82	0.24	11	6.87	130	7:20	
10		139	0.78	0.25	14.3	6.68	148		
12		129	0.89	0.24	13.4	6.56	129		
14		132	0.76	0.21	10.6	6.54	121	13:40	
16		143	0.74	0.23	12.3	6.8	123		
18		158	0.56	0.25	12	6.65	138	19:30	
20		110	0.75	0.25	9.49	6.69	123		
22		107	0.82	0.21	11.2	6.82	110		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 王其博 董机强

总负责人:

井成

P12
3/1/8
123.

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.3/2.8	5.47		
	电表止码	41665		9975	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.4		13.4	
		4.000	350kg	1.000	350kg
		13:30	1000kg	10:10	700kg
		20:30	700kg		
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)			4:00	
	7:10 西(123)			9:15	
	13:20 东(123)			17:40	
	19:30 西(123)			22:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		128	0.66	0.24	11.7	6.79	64	0:20	全流量:20%
2		112	0.59	0.21	11.7	7.06	108		
4		128	0.51	0.2	16.5	7.06	109		
6		123	0.51	0.16	14.5	7.01	100	7:15	
8		118	0.5	0.21	10.7	7.25	145		
10		124	5.49	0.21	14.9	7.14	144		
12		115	3.92	0.18	12	6.9	146	12:10	
14		110	6.28 6.9	0.18	11	6.95	150		
16		125	8.67	0.23	12	7.01	145		
18		117	7.76	0.27	11.7	6.92	136	18:30	
20		112	7.58	0.22	10.9	6.94	69		
22		125	9.07	0.21	11.7	7.01	132		
异常交接记录	7:00 2# 风机 OIL 故障 11:30 在线监测人员来厂维护设备								

主运行人: 孙明 邓山 王其博 董凯

总负责人: 孙明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.3/3.07	5.7		
	电表止码	41682		5551	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
	8:30	1000kg	22:30	700kg	
	14:45	600kg	15:05	700kg	
	22:30	900kg	1		
沉淀池排泥记录	1:10			6:30	22:00
	6:50			8:30	
	13:20			13:10	
	19:40			18:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		117	10.1	0.24	11.9	7.04	149	0.05	
2		120	9.02	0.23	12.3	7.21	139		
4		120	9.75	0.19	12.2	7.09	133		
6		114	8.68	0.24	11.2	6.94	146	6:40	
8		112	8.86	0.2	11.4	7.28	177		
10		117	9.38	0.21	12.1	7.3	144		
12		104	7.92	0.16	10.8	6.86	148		
14		87.4	7.35	0.15	10.4	6.9	136	13:30	
16		114	8.1	0.21	11.5	6.96	140		
18		112	8.46	0.19	11.9	6.95	147		
20		109	7.9	0.23	11.9	7.16	166	19:30	
22		115	9.54	0.24	12.1	7.32	154		
异常交接记录									

主运行人: 刘明 刘心董凯强 王其博

总负责人:

刘明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.95/2.4	5.25		
	电表止码	41698		10007	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.5		13.5	
		4:30	700kg	00:30	700kg
		15:30	1000kg	10:00	700kg
				19:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:50 在(123)			3:00	19:00
	7:20 在(123)			6:30	1#
	13:40 在(123)			10:30	
	19:40 在(123)			15:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		103	8.71	0.24	11.6	7.08	135	0:40	
2		92.8	8.36	0.24	9.89	7.08	155		
4		110	7.85	0.23	13.9	7.09	152		
6		113	7.67	0.24	10.7	7.38	180	7:30	
8		107	7.33	0.23	11.5	7.49	148		
10		92.4	8.23	0.24	11.3	7.35	165		
12		83.6	6.96	0.21	9.56	7.11	148	13:40	
14		93.8	6.35	0.19	10.2	6.99	123		
16		99.5	5.8	0.21	13.8	7.15	187		
18		113	5.27	0.22	10.1	7.54	196	19:50	
20		94.9	4.88	0.21	13.5	7.55	159		
22		10.3	6.4	0.22	8.32	7.26	150		
异常交接记录									

主运行人: 刁京明 王其博 董明

总负责人:

王其博

96
37
83

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.6/2.2	5.79		
	电表止码	41718		10025	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.4		13.4	
	0:20	700kg	4:10	700kg	
	13:00	1000kg	15:30	700kg	
	20:30	700kg			
沉淀池排泥记录	0:40			25:00	14:00
	4:23				
	7:50			3:30	28:00
	12:30			6:00	23:20
	18:30				
	23:12			10:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		75.8	5.87	0.22	10.6	7.04	130	0:30	
2		90.3	5.84	0.2	11	7.21	156		
4		99.5	5.55	0.22	9.55	7.14	148		
6		96.1	6.26	0.22	8.8	7.08	150	6:50	
8		86.6	4.98	0.24	9.42	7.25	185		
10		90.4	4.85	0.21	9.76	7.39	148		
12		80.3	4.94	0.16	12.9	6.98	124	12:30	
14		71.1	4.3	0.22	13.7	6.85	139		
16		84.9	4.26	0.27	7.89	6.89	144		
18		87.8	3.21	0.27	7.89	6.94	142	19:30	
20		91.5	3.8	0.19	8.9	7.26	144		
22		82.8	5.18	0.24	8.43	7.01	151		
异常交接记录									

主运行人: 刁亦明 董如强 郭法 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.3 2.6	5.95		
	电表止码	41732		10042	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		12:20	1300kg	0:40	700kg
		18:30	700kg	11:00	700kg
				23:15	700kg
沉淀池排泥记录	8:40 东(123)			3:10	19:00
	7:20 东(123)			6:20	22:30
	13:30 东(123)			11:00	
	19:00 西(127)			15:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		69.8	4.62	0.21	12.8	7.08	146	0:45	
2		80.3	5.46	0.23	7.93	7.18	155		
4		75.4	4.92	0.18	7.59	7.02	146		
6		74.9	5.19	0.19	6.44	7.2	162	7:20	
8		84.1	7.51	0.23	11.3	7.13	150		
10		67.9	3.48	0.2	2.16	6.99	148		
12		66.6	3.13	0.19	0.8	6.92	143	12:10	
14		66.6	3.23	0.24	7.36	6.95	134		
16		69.8	3.17	0.2	7.54	7.27	129		
18		64.3	3.94	0.26	7.54	7.02	135	19:00	
20		64.9	4.04	0.26	7.54	7.03	138		
22		66.5	4.22	0.26	7.54	7.05	166		
异常交接记录		14:30在线检测人员来厂维护设备。18:00保养风机打扫卫生							

主运行人:董凯峰 丁东明 王其博 等

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.8	5.9		
	电表止码	41748		10060	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		12:30	1000	9:40	7000g
		18:40		21:10	7000g
沉淀池排泥记录	0:30 在(1.2)			2:50	18:00
	7:15 在(1.2)			6:40	23:15
	11:40 在(1.2)			10:30	
	18:40 在(1.2)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		72.3	3.95	0.12	12.1	7.34	158	0:35	
2		68.7	3.79	0.1	17.28	11.3	156		
4		53.4	4.02	0.17	6.29	7.14	156		
6		62.6	4.3	0.09	8.04	7.27	184		
8		65.2	3.38	0.06	7.37	7.13	138	7:20	
10		55.7	3.58	0.1	8.66	7.21	175		
12		52.8	3.71	0.12	8.66	7.34	140	9:40	
14		60.5	2.25	0.11	12.2	7.16	152		
16		59.4	3.76	0.13	10.1	7.17	126		
18		61.6	3.42	0.1	2.9	7.38	149	18:30	
20		62.4	4.15	0.1	10.4	7.25	146		
22		55	3.74	0.09	10.1	7.27	158		
异常交接记录									

主运行人: 丁东明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.23	5.74		
	电表止码	41766		10076	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.5		13.5	
		0:05	7:00	5:00	7:00
		16:00	1:00	2:30	7:00
沉淀池排泥记录	8:35			5:00	23:10
	6:50			10:30	
	13:40			13:30	
	18:50			18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		63.8	4	0.11	11.3	7.3	162	0:40	
2		65.3	4.23	0.11	7.86	7.55	155		
4		61.4	3.74	0.12	7.6	7.46	160		
6		57.4	4.24	0.1	5.91	7.37	172	7:00	
8		57.4	3.73	0.11	7.32	7.48	146		
10		62.5	3.48	0.1	10.6	7.58	176		
12		60	3.62	0.1	11.3	7.56	154	12:30	
14		48.3	2.63	0.1	11.3	7.33	112		
16		46.8	2.6	0.11	8.68	7.3	148		
18		58.4	2.89	0.1	10.9	7.32	141	19:00	
20		58.2	3.61	0.1	7.57	7.51	149		
22		62.9	4.17	0.1	8.93	7.42	172		
异常交接记录	12:20 风机跳闸. 代码 0C1								

主运行人: 习亦明 董川 郭王其博

总负责人: 孙树

974
3620
47.7

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	97			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.63/4.32	6.65		
	电表止码	41785		10094	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.5		13.5	
		1:10	700ml	9:30	700ml
		18:00	1000Kg	21:20	700ml
沉淀池排泥记录	0:40			5:30	
	6:20			9:30	
	13:30			13:30	
	19:50			18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		53.9	4.26	0.1	7.06	7.58	152	0:50	
2		59.4	4.39	0.1	6.76	7.47	134		
4		60.56	4.44	0.1	6.6	7.44	156		
6		60.5	4.11	0.1	6.57	7.45	176	7:00	
8		59.6	3.76	0.11	6.62	7.66	154		
10		54.9	5.2	0.1	5.99	7.48	145		
12		53.9	4.32	0.1	7.57	7.37	147	12:10	
14		59.8	3.14	0.1	6.66	7.38	158		
16		62.6	2.89	0.08	7.04	7.57	145		
18		58.2	3.41	0.03	9.52	7.41	56	18:40	
20		52.5	4.5	0.1	7.78	7.45	137		
22		72.6	5.75	0.1	9.63	7.44	181		
异常交接记录		8:30 风机变频调至34 16:00 在线检测人员检修维护设备							

主运行人: 刁东明 董旭 王其博 邓伟

总负责人:

井 井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

9月12日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.69	6.09		
	电表止码	41801		10110	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.4		13.4	
		7:00	7:00k1	7:10	7:00k2
		22:30	1:000k1	11:50	7:50k4
				23:00	7:00k2
沉淀池排泥记录	0:50 西(123)			5:00	23:10
	6:40 东(123)			10:00	
	12:10 西(123)			14:00	
	19:10 东(123)			18:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		81.9	6.42	0.1	9.15	7.65	143	0:40	污泥量30%
2		67.4	6.14	0.1	12.2	7.48	146		
4		49.3	5.69	0.11	8.45	7.44	150		
6		69.1	6.26	0.11	8.11	7.49	182		
8		65.8	5.97	0.11	9.81	7.62	102	7:05	
10		58.9	5.25	0.2	6.43	7.63	169		
12		48.2	4.76	0.2	7.14	7.58	116		
14		52.2	3.63	0.13	7.79	7.3	132	14:00	
16		59.6	4.54	0.13	7.77	7.25	146		
18		66.4	4.76	0.15	7.46	7.3	133		
20		67.8	4.81	0.13	10.6	7.39	139	19:20	
22		59.2	5.41	0.15	8.79	7.48	146		
异常交接记录		14:00在线检测人员新维护设备							

主运行人: 刁东明 董凯峰 王其博 等

总负责人:

王其博

A系统

B系统

在线监测数据

年7月30日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	14817		10/27	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		8:30	700Kg	11:00	7001g
沉淀池排泥记录	0:30 西(123)			4:30	23:30
	7:00 东(123)			10:00	
	13:30 西(123)			14:00	
	18:40 东(123)			18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		56.2	5.36	0.14	7.3	7.42	140	0.40	P72 347/ 4P.5
2		65.7	5.64	0.12	7.28	7.41	152		
4		60.3	5.69	0.13	7.56	7.4	139		
6		56.8	5.68	0.11	7.94	7.47	144	7:10	
8		66	5.12	0.14	8.5	7.53	150		
10		51.6	4.98	0.14	9.09	7.75	146		
12		45.5	4.68	0.13	8.35	7.43	150	13:30	
14		55.5	5.12	0.13	9.42	7.31	125		
16		56.4	5.39	0.12	8.74	7.32	142		
18		59.1	5.42	0.11	9.11	7.36	151	19:10	
20		53.8	5.84	0.14	7.76	7.64	158		
22		52.1	6.02	0.15	7.89	7.55	156		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 董淑霞 郭玉其 博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

A系统					B系统					在线监测数据								各种情况备注
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录										
基本情况	风机型号(1#-4#)	2#		1#														
	变频(HZ)	34																
	电流(A)	95																
	溶解氧	内	外	1#	2#													
		3.62/3.32	6.22															
	电表止码	41834		10144														
	进水温度(℃)	46		46														
PH值	11.5		11.5															
加药时间数量	0:20	1000kg	6:00	700kg														
	10:30	700kg	2:20	700kg														
沉淀池排泥记录	0:40																	
	7:10			4:50														
	13:40			9:30														
	19:10			17:00														
异常交接记录																		

主运行人: 李小明 董明 王其博

总负责人: