

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (Hz)	24			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	42659		11091	
	进水温度 (°C)	45		45	
	PH值	10.5		10.5	
	加药时间数量			1:00	4800/3
沉淀池排泥记录	2:30 4:12:37			8:00:00	
				7:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		82.6	2.2	0.08	7.72	7.73	50		
2		88.6	1.56	0.07	3.73	7.67	39	2:30	
4		79.4	2.17	0.07	6.05	7.64	60		
6		68.7	2.66	0.07	6.58	7.67	34		
8		73.3	2.73	0.14	6.71	7.49	45	8:40	
10		64.5	2.87	0.06	7.49	7.5	44		
12		72.5	1.27	0.1	12.4	7.49	18	13:10	
14		76.9	0.61	0.1	2.26	7.38	34		
16									
18									
20									
22									
异常交接记录									

主运行人: 李生 陈明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年10月4日

基本情况		A系统				B系统				在线监测数据								各种情况备注				
风机型号 (1#-4#)	变频 (Hz)	电流 (A)		溶解氧		电表止码		进水温度 (°C)		PH值		时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮		PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	
	2#				1#								0									含泥35%
	2#												2									
	85	内	外	1#	2#								4									
													6									
													8									
													10									
													12	103	2	0.1	18.9	7.6	30	11:40		
													14	120	2.71	0.07	20.6	7.45	41			
													16	117	1.06	0.17	18.4	7.4	93			
													18	109	2.03	0.12	13.8	7.28	102	18:40		
													20	122	5.22	0.26	14.2	7.23	103			
													22	122	5.61	0.15	13.5	7.1	124			
加药时间数量		8:30	8:00	14:20	7:00								异常交接记录									
沉淀池排泥记录	12:00																					
	15:20																					
	18:20																					

主运行人: 董明 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

风机型号 (1#-4#)		2#		1#	
变频 (Hz)		24			
电流 (A)		84			
溶解氧	内		外	1#	2#
	1.95		6.45		
电表止码		42680		11123	
进水温度 (℃)		43		43	
PH值		12.5		13.5	
加药时间数量		0:30	600kg	00:40	700kg
		2:03:30	800kg	15:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:30				
	西(12:3)			00:00	22:00
	7:30			7:00	
	东(12:3)				
	13:50			11:40	
	19:30			16:00	
	东(12:3)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		105	5.43	0.16	11.1	7.29	88	0:50	
2		122	6.25	0.19	10.1	7.57	92		
4		124	4.51	0.11	13	7.53	93		
6		124	3.82	0.12	8.17	7.68	92	6:10	
8		124	2.38	0.09	12.5	7.61	89		
10		111	0.89	0.1	6.59	7.54	78		
12		111	0.53	0.11	11.2	7.5	86	11:30	
14		91.4	0.59	0.1	6.01	7.38	28		
16		69.1	0.46	0.07	6.94	7.26	12		
18		68.1	1.26	0.04	10.9	7.25	77	18:40	
20		87.4	2.52	0.1	7.13	7.21	52		
22		96.4	2.81	0.1	10.7	7.33	96		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁永明 董明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#					
	变频 (HZ)	28							
	电流 (A)	88							
	溶解氧	内	外	1#	2#				
		28/36	5.9						
	电表止码	42693		11139					
	进水温度 (℃)	45		45					
	PH值	11.5		11.5					
加药时间数量	9:50	600kg	7:30	700kg					
			19:20	700kg					
沉淀池排泥记录	0:30								
	5:12.5			2:30					
	7:20			7:00					
	8:12.5								
	13:30			11:20					
	15:12.5			18:00					
	19:20								
	5:00.1								
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		82.6	2.87	0.1	8.42	7.3	70	23:30	
2		89.9	2.67	0.04	2.19	7.36	71		
4		105	3.32	0.11	9.29	7.43	87		
6		102	3.32	0.07	6.37	7.53	96	7:00	
8		101	2.86	0.08	5.52	7.58	82		
10		101	2.01	0.07	7.47	7.5	122		
12		96.3	1.54	0.01	6.5	7.57	71	11:40	
14		81.3	2.68	0.04	2.66	7.51	50		
16		93	2.5	0.09	6.72	7.62	80		
18		94.5	2.53	0.06	9.08	7.65	71	18:40	
20		95.9	2.61	0.07	3.41	7.66	81		
22		91.8	2.63	0.05	6.85	7.69	110		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁亦明 董明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

风机型号 (1#-4#)		2#		1#	
变频 (HZ)		28			
电流 (A)		88			
溶解氧	内	外	1#	2#	
	2.87	6.36			
电表止码		42706		11155	
进水温度 (℃)		45		45	
PH值		13		13	
加药时间数量	0:40	800kg	10:40	700kg	
	14:30	600kg			
沉淀池排泥记录	0:10				
	7:30			23:30	23:00
	13:30			6:00	
	19:30			11:20	
	21:30			14:50	
	23:30				

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	88.8	2.65	0.09	3.57	7.44	15	0:10	污泥60%
2	79.9	3.04	0.09	7.53	7.45	82		1967
4	92	3.06	0.11	7.13	7.53	83		
6	94	2.99	0.07	3.91	7.52	73	6:10	
8	96.5	2.02	0.06	3.29	7.45	96		
10	71.8	2.35	0.05	2.99	7.51	56		974
12	72.9	3.87	0.08	10.3	7.52	46	11:10	
14	65.2	4.3	0.07	6.39	7.42	118		954
16	61.1	4.02	0.03	9.66	7.21	105		
18	69.6	3.45	0.08	5.14	7.35	119	19:40	
20	82.7	7.54	0.09	4.87	7.47	106		
22	81.9	3.24	0.09	8.66	7.38	96		
异常交接记录								

主运行人: 王其博 董凯 刘亦明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.67	5.78		
	电表止码	42718		11171	
	进水温度 (℃)	43		43	
	PH值	12.7		12.7	
加药时间数量		3:40	800kg	2:00	700kg
		12:30	600kg	14:50	700kg
沉淀池排泥记录	1:30 15(123)			2:00	20:05
	7:30 15(123)			7:10	
	13:30 15(123)			11:20	
	19:30 15(123)			16:10	

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	72.9	2.91	0.11	10	7.35	104	1:30	
2	78.8	2.7	0.09	6.55	7.39	79		
4	82.4	3.22	0.07	4.9	7.44	104		
6	88	2.78	0.07	5.16	7.46	109	6:30	
8	87	2.69	0.07	10.3	7.51	111		
10	84.8	2.48	0.07	6.85	7.37	134		
12	89.2	2.78	0.07	10.0	7.37	98	11:40	
14	76	2.26	0.06	5.23	7.5	79		
16	81.3	2.46	0.04	4.86	7.54	1.00		
18	84.9	2.93	0.02	10.1	7.55	102	19:40	
20	90.6	2.77	0.08	4.6	7.56	108		
22	88.3	2.8	0.07	4.58	7.43	134		
异常交接记录								

主运行人: 王其博 冯明 董生明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.1	5.85		
	电表止码	42732		11186	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
	2:10	800kg	1:00	700kg	
		12:20	600kg	14:15	700kg
沉淀池排泥记录	1:20			1:00	22:00
	5:10 (25)				
	7:30			6:00	
	9:10 (25)				
	13:20			11:40	
	15:10			17:40	
	16:10 (25)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		72.8	3.29	0.07	4.52	7.47	100	1:30	285 998 85.3
2		75.1	2.99	0.09	8.02	7.58	88		
4		90.2	2.76	0.08	9.13	7.62	100		
6		96.3	2.51	0.09	4.8	7.62	86	7:00	
8		94.3	2.45	0.07	4.77	7.69	106		
10		89.7	2.06	0.07	4.1	7.57	145		
12		80.6	2.28	0.08	6.39	7.64	100	11:35	
14		74.5	2.12	0.09	8.67	7.65	84		
16		88.3	2.2	0.05	11	7.61	109		
18		85.8	2.2	0.06	4.56	7.72	100	19:15	
20		89.4	2.37	0.1	12	7.73	116		
22		82.3	2.77	0.07	4.59	7.53	138		
异常交接记录									

主运行人: 王其峰 董明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况		风机型号 (1#-4#)				变频 (HZ)				电流 (A)				溶解氧				电表止码				进水温度 (℃)				PH值			
基本情况		内		外		1#		2#		42746		11203		45		45		105		105		105		105					
		5:30		800kg		1:00		700kg		17:00		600kg		13:40		700kg													
沉淀池排泥记录		0:30		西(12)		7:00				7:10		东(12)		13:50		西(12)		17:10		东(12)									
异常交接记录																													

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	69	3.24	0.08	5.02	7.55	105	23:30		
2	74.7	3.14	0.1	5.7	7.61	96			
4	83.6	2.46	0.08	4.66	7.54	100			
6	85.3	2.41	0.07	13.1	7.51	101	6:00		
8	90	1.97	0.08	4.28	7.68	102			
10	84.7	2.23	0.07	6.17	7.57	113			
12	73.2	2.65	0.06	4.48	7.47	112	11:40		
14	63.1	3.16	0.09	4.67	7.53	93			
16	77.6	2.75	0.08	5.02	7.58	76			
18	80.6	2.47	0.08	3.97	7.64	60	18:30		
20	73.6	3.27	0.09	6.63	7.62	128			
22	77.3	3.11	0.09	4.78	7.43	150			

主运行人: 刘世玉 董凯 刁东明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	28 ⁷⁰			
	电流 (A)	88.95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	42760		11219	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	11.5		11.5	
加药时间数量		11:20	800kg	00:30	700kg
		23:00	600kg	13:00	700kg
				23:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:20				
	7:30			2:00	22:00
	13:20			7:00	
	19:40			11:40	
	21:40				
	23:00				
异常交接记录	15:40 1#风机 保养、润滑				

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	63.4	3.43	0.07	5.2	7.47	107	0:30	
2	72.7	2.66	0.11	5.64	7.58	114		
4	80.4	2.5	0.09	4.27	7.54	118		
6	86.5	2.27	0.09	5.77	7.51	118	6:30	
8	84.3	1.81	0.08	4.08	7.53	101		
10	85.2	1.7	0.51	4.69	7.55	154		
12	70.7	1.85	0.51	4.69	7.6	95	11:40	
14	72.5	1.89	0.07	4.22	7.68	54		
16	81.8	2.22	0.08	4.22	7.74	99		
18	79.1	2.29	0	7.95	7.79	117	19:00	
20	86.2	1.93	0.08	5.67	7.84	93		
22	80.8	1.95	0.09	3.2	7.84	110		
异常交接记录								

94
253
74.1

4.24

主运行人: 王其华 刘京明

总负责人: 王其华

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年6月12日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		3.2	6.18		
	电表止码	42775		11235	
	进水温度 (℃)	42		62	
加药时间数量	PH值	13.3		13.3	
		17:30	800kg	7:10	700kg
				15:40	700kg
沉淀池排泥记录	1:30				
	5:00			5:00	
	7:00				
	13:30			8:05	
	19:30			13:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		82.1	1.85	0.09	3.2	7.84	122	0:40	
2		82.1	1.69	0.08	8.45	7.79	118		
4		68.7	2.5	0.01	4.08	7.81	118		
6		68.7	2.16	0.11	4.26	7.81	114	6:20	
8		91	1.95	0.08	2.71	7.85	102		
10		85.8	0.95	0.08	2.78	7.87	54	10:00	
12		80.5	0.67	0.09	8.87	2.84	103		
14		80.5	0.43	0.1	4.91	7.77	97		
16			0.34	0.13	5.76	7.47	131		
18		100	0.91	0.3	8.38	7.7	105	19:30	
20		102	2.32	0.16	10.5	7.8	108		
22		102	1.58	0.08	6.56	7.8	114		
异常交接记录		9:00 风机变频调至78 18:30 在线检测人员来厂维护设备							

主运行人:

王其伟

总负责人:

王其伟

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.38	5.01		
	电表止码	42786		11252	
	进水温度 (℃)	43		43	
	PH值	13.2		13.2	
加药时间数量		4:30	600kg	0:20	700kg
		17:30	800kg	9:30	600kg
				20:40	700kg
				9:20	400kg
沉淀池排泥记录	0:30 西(123)			2:40	22:10
	7:20 西(1023)			6:20	
	14:00 西(123)			10:20	
	19:30 西(123)			16:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		99.8	1.74	0.1	3.48	7.78	109	0:20	
2		97.5	3.12	0.04	3.47	7.64	124		
4		98.7	1.76	0.24	5.24	7.79	122		
6		95.6	1.76	0.05	4.7	7.77	106	7:40	96
8		101	2.07	0.08	4.52	7.78	118		
10		101	2.06	0.1	4.64	7.5	137		278
12		110	2	0.14	2.2	7.6	110	12:30	
14		93.7	2.33	0.16	3.42	7.68	94		93
16		99.2	1.54	0.13	5.62	7.66	110		
18		105	1.52	0.07	5.07	7.67	112		
20		66.8	1.18	0.09	1.82	7.66	93	17:40	
22		112	1.22	0.08	2.13	7.49	126		
异常交接记录		10:00在线检测人员来厂维护设备。							

主运行人: 刁京月 董加德 王其博 邓志

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

第 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	42800		11267	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		4:35	600kg	6:00	700kg
		14:20	600kg	9:10	400kg
		23:30	600kg	15:30	600kg
沉淀池排泥记录	0:40 西(120)			2:50	225kg
	7:20 东(120)			7:00	
	13:30 西(120)			11:30	
	19:20 东(120)			18:00	

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	114	2.12	0.08	2.13	7.52	102	0:20	
2	938	1.91	0.13	6.17	7.61	112		
4	101	1.44	0.11	2.83	7.63	112		
6	108	1.52	0.07	1.65	7.63	117		
8	107	1.26	0.08	1.21	7.64	115	7:30	
10	108	2.54	0.06	2.25	7.86	150		
12	104	1.49	0.03	1.52	7.85	113		
14	85.2	1.54	0.12	1.81	7.63	84	14:00	
16	92.4	1.22	0.08	2.57	7.65	118		
18	95.6	0.88	0.09	1.66	7.64	110	19:20	
20	97.3	0.87	0.06	1.59	7.65	104		
22	96.7	1.16	0.07	1.61	7.63	144		
异常交接记录	16:00 风机无升压自停自启二次 19:40 风机自停自启2*							

主运行人:

王其博

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.5	5.8		
	电表止码	6814		11285	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	11.8		11.8	
		14:30	800kg	0:50	700kg
				11:00	700kg
				20:40	700kg
沉淀池排泥记录	0:40 (123)			6:40	
	7:10 (123)			12:00	
	13:40 (123)			18:00	
				22:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		97.7	1.76	0.07	1.61	7.53	126	0:30	
2		91.7	1.73	0.07	1.87	7.54	119		
4		80.7	1.52	0.08	1.14	7.52	128		
6		86.2	1.31	0.07	1.25	7.5	126	7:40	
8		90.1	1.18	0.07	3.71	7.6	108		
10		87.4	1.52	0.08	6.57	7.47	151		
12		88.3	1.69	0.06	10.4	7.55	108	13:40	
14		73.4	1.82	0.08	2.86	7.84	65		
16		76.6	1.79	0.08	2.37	7.86	40		
18		85.5	2.24	0.07	6.79	7.9	34		
20		89.2	1.93	0.09	2.85	7.86	112	20:40	
22		88.7	1.82	0.07	2.5	7.6	136		
异常交接记录									

主运行人: 董明 丁东明 王其博 邓伟

总负责人:

邓伟

785
2464
85.5

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	42829		11302	
	进水温度 (℃)	42		42	
	PH值	12.8		12.8	
加药时间数量		1:50	600kg	5:00	700kg
		12:00	800kg	12:00	800kg
		23:00	600kg		
沉淀池排泥记录	0:30 东(121)			3:00	
	7:10 西(122)			7:00	
	18:00 东(123)			12:00	
				18:00	

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	86.1	2.15	0.05	2.69	7.72	96	0:10	
2	71.2	2.17	0.12	4.22	7.82	72		
4	76.2	1.24	0.28	8.3	7.88	92		
6	83.2	1.04	0.08	7.76	7.86	104	7:30	
8	86	1.16	0.07	3.81	7.85	80		
10	83	1.61	0.06	4.67	7.6	141		
12	78.2	2.44	0.07	3.92	7.75	104		
14	64.9	1.99	0.11	6.62	7.85	51	14:00	
16	72.8	2.35	0.09	7.86	7.84	26		
18	78.9	2.36	0.07	4.77	7.85	37		
20	85	3.13	0.04	3.98	7.79	115	20:45	
22	80.9	2.44	0.07	4.4	7.58	109		
异常交接记录								

主运行人: 丁东明 董明 郭江 王其博

总负责人:

P63
21/10
7P.6

拔

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

第 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.81	5.95		
	电表止码	6862841		11318	
	进水温度 (℃)	42		42	
	PH值	11.2		11.2	
加药时间数量		9:00	800Kg	0:30	700kg
		23:00	600kg	10:00	700kg
				18:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:30 排(12.5)			3:20	23:00
	7:00 排(12.5)			7:10	
	17:30 排(12.5)			12:00	
				12:00	
				12:00	

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	75.9	3.38	0.07	5.28	7.74	96	0:20	97 221 64.
2	65.8	2.42	0.15	10.9	7.75	101		
4	76.5	2.41	0.08	6.15	7.71	99		
6	70.4	1.73	0.07	10.2	7.78	110		
8	68.8	1.57	0.07	6.58	7.77	86	7:40	
10	69.2	1.8	0.07	5.98	7.54	131		
12	65.2	2.53	0.07	7.88	7.52	50		
14	54	2.39	0.13	7.33	7.82	39	14:00	
16	54.1	2.69	0.09	6.3	7.77	79		
18	66.2	3.03	0.06	5.05	7.75	58		
20	67.5	2.88	0.06	6.51	7.74	116	19:30	
22	67.3	1.91	0.01	5.01	7.82	138		
异常交接记录	6:50切换1#风机。							

主运行人: 董明 司京明 明法 王其博

总负责人: 井根

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.51	5.91		
	电表止码	42856		11335	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		16:30	800kg	6:40	700kg
				18:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:20 东(123)			3:30	23:00
	7:30 西(123)			7:00	
	13:30 东(123)			11:00	
	19:40 西(123)			16:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		64	2.15	0.07	5.85	7.54	100	0:30	
2		51.2	2.26	0.1	13	7.72	98		
4		55.8	1.81	0.08	5.91	7.72	102		
6		62.3	1.66	0.08	10.2	7.73	108	7:40	
8		60.6	1.31	0.08	6.26	7.76	78		
10		59.6	1.56	0.03	5.92	7.54	130		
12		59.7	1.74	0.07	5.77	7.53	102	12:00	
14		49.7	2.37	0.1	8.15	7.69	81		
16		47.9	0.65	0.08	5.42	7.65	102		
18		62.1	0.67	0.08	6.04	7.72	118	7:10	
20		60.9	0.68	0.08	5.87	7.57	82		
22		58.6	0.36	0.07	6.33	7.7	110		
异常交接记录		16:00 风机保养 调谐							

P85
2478
585

主运行人: 刁亦明 董凯 孙王其博

总负责人:

井

污水处理运行记录

在线监测数据

年月日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (Hz)	30			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		5.5	4.6		
	电表止码	42867		11350	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		6:30	6:00h	6:40	7:00h
				18:30	7:00h
沉淀池排泥记录	1:00			4:00	
	7:10			8:30	
	13:30			14:10	
	19:30			17:50	
	21:25				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		5.2	0.53	0.08	5.47	7.22	102	0:15	COD进水 865 46.6 533
2		60.4	0.6	0.08	5.92	7.74	40		
4		61	0.22	0.08	6.07	7.72	63		
6		61	0.48	0.07	6.53	7.7	125	7:30	46.6
8		60.4	0.55	0.06	4.5	7.54	75		2.5 6.8
10		50	0.34	0.09	6.57	7.58	153		
12		49	0.44	0.03	6.13	7.65	125	13:30	
14		44.6	0.56	0.1	7.07	7.81	94		
16		44.3	0.46	0.12	5.69	7.75	120		
18		55.1	0.66	0.05	6.01	7.7	115	19:30	
20		57.7	0.38	0.08	6.17	7.7	109		
22		54.1	0.59	0.04	6.4	7.55	134		
异常交接记录									

主运行人: 丁亦明 刘立 董凯强 王其伟

总负责人: 井

污水处理运行记录

在线监测数据

4月2日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37536	475		
	进水温度 (℃)	42.882		11368	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
		0:30	600kg	6:30	700kg
		12:10	600kg	18:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:35 #(120)			22:00	18:10
	7:10 #(120)			5:00	
	14:00 #(120)			10:10	
	19:20 #(120)			14:20	
	21:20 #(120)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		58.3	0.71	0.03	8.84	7.68	100	0:20	P4 2P 57
2		48.8	0.38	0.12	10	7.68	118		
4		55.5	0.34	0.02	6.39	7.64	116		
6		56.7	0.34	0.07	5.14	7.7	120	6:10	
8		59	0.34	0.07	4.8	7.49	137		
10		64	1	0.06	4.18	7.49	150		
12		53.8	2.57	0.08	3.81	7.57	126	13:00	
14		43.5	2.09	0.1	2.93	7.56	120		
16		48.9	1.91	0.1	3.07	7.54	114		
18		49.3	1.67	0.08	1.21	7.72	119	19:20	
20		52.1	1.63	0.11	1.71	7.68	94		
22		62.6	1.43	0.07	3.14	7.68	147		
9:30在线检测人员及厂维护设备 8:30 风机变频调至32									
异常交接记录									

主运行人: 丁明成 董凯强 王其博

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

9月1日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		15.2	15.7		
	电表止码	42897		11383	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	8.5		8.5	
		1:30	800ml	7:00	700ml
		15:00	600ml	15:10	600ml
沉淀池排泥记录	0:40 东(123)			0:00	
	7:20 西(123)			6:00	
	13:40 东(123)			11:10	
	17:00 西(123)				

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	61.6	1.27	0.08	0.51	7.56	107	0:20	PCF 188 64.
2	54	1.15	0.09	2.29	7.68	120		
4	54.3	1.35	0.07	0.68	7.67	115		
6	66	1.55	0.07	0	7.74	107		
8	64.7	1.11	0.07		7.72	102	7:30	
10	64.4	0.91	0.09	2.87	7.54	157		
12	64.1	0.69	0.1	3.33	7.51	114	13:30	
14	51.9	1.16	0.02	3.45	7.64	98		
16								
18								
20								
22								
异常交接记录	8:40在线监测系统人工维护设备 15:16分外线停电 21:05分来电							

主运行人: 叶明玉 王其博

总负责人: 叶明玉

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

第 2 月

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.4	5.7		
	电表止码	42908		11395	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		13:40	800kg	5:20	3501g
				17:00	700kg
沉淀池排泥记录	7:30 11:20			10:00	22:00
	17:40 18:12			6:10	
	19:30 20:12			11:40	
				17:10	

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	78.1	1.4	0.1	3.9	7.7	44	0:10	
2	83.4	1.47	0.1	6.44	7.79	106		
4	92.3	1.27	0.08	4.08	7.78	106		
6	88.9	0.9	0.1	3.67	7.76	97	6:40	
8	78.5	0.85	0.06	6.34	7.77	81		
10	65.6	0.53	0.07	4.24	7.78	106		
12	59.4	0.73	0.05	3.63	7.59	170	13:30	
14	52.9	0.46	0.06	4.42	7.58	68		
16	46	0.51	0.06	4.42	7.66	99		
18	48.7	0.45	0.05	3.55	7.71	100	19:30	
20	50.2	0.44	0.04	4.15	7.71	74		
22	52	0.5	0.08	5.05	7.73	57		
异常交接记录								

主运行人: 王其华

总负责人: 王其华

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

4月12日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码				
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	9		9	
		13:30	600kg	21:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:30 排泥(123)			17:30	
	19:30 排泥(123)			23:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		51.1	0.74	0.05	4.22	7.74	102	040	
2									
4									
6									
8									
10									
12									
14		68.5	1.07	0.06	4.55	7.59	170		
16		69.5	0.9	0.06	4.55	7.61	99		
18		75.3	0.65	0.49	4.87	7.68	101	19:30	
20		83.6	1	0.04	4.87	7.69	100		
22		80.2	0.67	0.05	4.34	7.68	116		
异常交接记录		11:10来电 13:30进水							

P66
1641

主运行人: 刁亦明 王其博 董旭阳

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	62932		11420	
	进水温度 (℃)	40		60	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		5:40	800kg	13:00	700kg
		15:00	600kg	22:00	700kg
沉淀池排泥记录	8:20 东(123)			5:20	
	7:30 西(123)			11:20	
	13:40 东(123)			17:40	
	19:20 西(123)				

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	72.8	0.6	0.06	4.24	7.6	130	0:10	
2	66.5	0.8	0.05	3.54	7.55	147		
4	60.4	0.8	0.06	5.37	7.56	146		
6	57	0.58	0.05	5.74	7.64	146		
8	57.1	0.64	0.05	4.56	7.7	132	7:40	
10	55.6	1.88	0.05	4.56	7.52	164		
12	65.2	0.89	0.23	5.36	7.97	132		
14	53.9	0.51	0.19	4.69	7.97	84	13:40	
16	55.5	0.71	0.08	1.95	7.99	111		
18	60.4	0.97	0.08	1.95	8	132	19:30	
20	64.1	0.85	0.11	4.65	7.99	136		
22	62.9	0.9	0.11	6.08	7.99	140		
异常交接记录	10240在线检测)来厂维护设备							

主运行人: 丁亦明 丁亦明

总负责人: 丁亦明

P74
3216
544

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

第 2 月

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.6	5.7		
	电表止码	42947		11437	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		4:30	8:00	12:00	7:00
				17:00	3:00
沉淀池排泥记录	0:30			0:30	
	7:30			6:30	
	13:30			11:30	
	19:40			11:00	
	20:00				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		65.4	0.83	0.11	1.47	7.86	140	0:10	P8 2P- 62.
2		63.8	0.72	0.13	1.18	7.93	138		
4		56.1	0.78	0.11	4.48	8.0	142		
6		57.4	0.21	0.07	1.96	8.01	141		
8		66.7	0.73	0.1	1.34	8.03	117	7:50	
10		65.4	0.38	0.05	1.97	7.83	184		
12		65.2	0.88	0.12	6.46	7.98	116	13:00	
14		52.8	0.85	0.07	2.17	8	107		
16		54.8	0.87	0.11	2.2	8	110		
18		65.3	0.85	0.07	9.49	8.01	108	19:30	
20		65.7	0.87	0.09	2.02	8.03	86		
22		64	0.87	0.09	8.07	8.03	118		
异常交接记录		14:00 风机维护打扫卫生							

主运行人: 丁东明 齐比 王其博

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (Hz)	31			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.16	6.48		
	电表止码	42960		11453	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	10		10	
		1:00	800kg	22:10	660kg
		8:40	500kg	22:20	700kg
		21:00	800kg	600	
沉淀池排泥记录	8:10			23:20	13:10
	8:12:37				
	7:30			3:30	22:50
	西(123)			8:15	
	13:15			13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		68.9	0.93	0.09	2.61	8.02	113	0:30	
2		65.2	0.76	0.1	5.48	7.96	122		
4		67.4	0.91	0.07	1.82	7.8	121		
6		62.3	0.85	0.08	3.85	7.99	111	7:10	
8		62.3	0.96	0.09	1.57	8	128		
10		67.6	0.64	0.04	1.62	7.76	159		
12		60.8	0.75	0.09	7.26	7.56	137	11:50	
14		46.9	0.66	0.06	4.76	7.55	130		
16		62.4	0.652	0.1	8.44	7.93	136		
18		68.7	0.46	0.06	7.57	7.53	132		
20		69.7	0.57	0.09	1.77	7.96	106		
22		72.1	0.8	0.11	2.42	7.76	159		
异常交接记录		风机多次停止台后。							

主运行人: 王其博 刘明

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流(A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.45	6.1		
	电表止码	42975		11469	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	11.8		11.8	
		5:00	600kg	10:00	700kg
				21:40	700kg
沉淀池排泥记录	1:00 东(123)			3:10	
	7:30 西(123)			12:00	
	13:00 东(123)			18:00	
	15:30 西(123)			23:10	
	17:20 东(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		72.9	0.73	0.1	4.19	7.93	137	1:00	
2		54.9	0.68	0.04	4.48	7.96	111		
4		70.8	0.89	0.09	5.44	7.96	108		
6		77.4	0.88	0.04	6.19	7.96	113	7:20	
8		76.1	0.98	0.09	4.23	8.01	71		
10		79.7	0.92	0.1	1.4	8.01	110		
12		77.4	0.67	0.12	3.43	7.87	142	11:20	
14		74.9	0.69	0.1	4.94	7.85	88		
16		63.2	0.51	0.09	2.47	7.58	113		
18		59.6	0.34	0.08	2.46	7.99	108	17:30	
20		69.6	0.72	0.09	3.44	8.01	92		
22		71.8	0.58	0.09	5.68	7.81	114		
异常交接记录	8:50 切换2#风机。								

主运行人: 王其博 董明 刁亦明 邵斌

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#		时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
	变频(HZ)	32				0	72	0.72	0.09	6.86	7.99	109	1:00	
	电流(A)	90				2	56.7	0.57	0.05	4.96	8.02	112		
	溶解氧	内	外	1#	2#	4	73.3	0.56	0.06	4.78	8.03	116		
		0.83	6.25			6	69.7	0.49	0.03	0	8.04	114	7:00	
	电表止码	42990		11486		8	72.1	0.59	0.1	3.66	8.05	122		
	进水温度(℃)	40		40		10	72.3	0.33	0.09	3.87	7.91	170		
	PH值	13.1		13.1		12	71	0.53	0.12	3.21	8.03	129	11:40	
加药时间数量		2:00	800kg	9:30	700kg	14	58.3	0.52	0.08	0	8.03	81		
		12:30	600kg	22:15	700kg	16	61.8	0.13	0.05	7.55	8.06	109		
						18	70.3	0.53	0.06	7.55	8.05	112	19:30	
沉淀池排泥记录	1:30 东(123)			6:00		20	69.1	0.7	0.04	6.49	8.07	109		
	7:40 西(123)			12:30		22	71.8	0.61	0.09	5.8	7.79	144		
	11:40 东(123)			17:00		异常交接记录								
	19:30 西(123)			22:20										
	20:00 东(123)													

主运行人: 王其芳 董明 刁亦明 宋明

总负责人: # 2/1/10

98.5
2832
68.5

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	91			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		2.15	7.01		
	电表止码	43006		11503	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		5.70	800Kg	14.00	700kg
		16.30	600kg		
沉淀池排泥记录	1:30 东(123)			2.50	
	7:30 西(123)			16.00	
	12:20 西(123)			18.00	
	15:30 东(123)			23.10	
	18:00 东(123)				

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	65.1	0.64	0.1	8.09	7.9	111	0:30	
2	74.9	0.7	0.1	8.94	8.01	100		
4	57.1	0.78	0.1	8.34	8	118		
6	70.2	0.69	0.1	7.65	8.01	113	7:10	
8	71.8	0.73	0.1	6.95	8.01	112		
10	71.4	0.72	0.05	7.68	8.02	115		
12	73.8	0.73	0.1	8.17	7.81	136	11:30	
14	69.9	0.64	0.04	10.1	7.85	82		
16	57.1	0.7	0.1	6.11	7.89	116		
18	60.1	0.84	0.1	8.43	8	103		
20	73.9	0.94	0.1	6.7	7.96	92.8	19:40	
22	72.9	1	0.1	7.95	7.74	123		
异常交接记录	7:10变频调至32							

主运行人: 王其博 董利明 丁东明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.69	6.41		
	电表止码	43022		11519	
加药时间数量	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	12.1		12.1	
	0:10 12:00	200kg	6:00	7:00kg	
	13:30	800kg	18:30	700kg	
沉淀池排泥记录	1:00 西(123)			8:50	
	7:20 西(123)			12:00	
	13:40 西(123)			17:30	
	19:30 西(123)			23:00	

时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	62.8	0.8	0.09	6.51	7.95	110	1:00	倍收量44%
2	58.4	1	0.09	7.97	7.93	139		
4	72.9	0.91	0.09	6.63	7.91	140		
6	70.4	0.6	0.08	8.24	7.89	137	7:30	PK5
8	72.9	0.79	0.11	9.43	7.98	138		286
10	68.7	0.73	0.1	8.43	7.98	108		68.5
12	69.2	0.84	0.11	6.25	7.91	127	11:20	
14	67.9	0.42	0.04	6.28	7.74	97		
16	56.8	0.74	0.06	6.39	7.9	113		
18	48.6	0.32	0.06	6.39	7.94	110		
20	63.2	0.62	0.06	6.39	7.95	107	17:40	
22	65.8	0.79	0.1	8.23	7.84	120		
异常交接记录	1:00 开1#泵, 变频调至33							

主运行人: 董明 王其博 刁亦明

总负责人: 李

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	43038		11536	
	进水温度 (°C)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.1		13.1	
		0:30	600kg	5:40	350kg
		8:50	300kg	14:00	700kg
沉淀池排泥记录	1:30			5:30	
	东(123)				
	7:10				
	西(123)			12:00	
	13:40				
	东(123)			18:00	
沉淀池排泥记录	19:30			23:10	
	西(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		65.1	0.8	0.1	6.9	8	112	0:30	
2		58.6	0.69	0.12	7.87	7.96	100		
4		64.8	0.63	0.08	7.78	7.94	120		
6		66.4	0.46	0.11	6.68	7.91	116	6:30	
8		67.2	0.61	0.1	7.84	7.91	102		
10		66.3	0.41	0.08	7.06	7.65	148		
12		61.6	0.79	0.1	6.83	7.81	101	11:50	
14		42.4	0.6	0.13	6.75	7.88	82		
16		49.5	0.45	0.09	7.87	7.51	105		
18		57.5	0.44	0.1	6.5	7.86	102	19:30	
20		61.2	0.64	0.1	6.3	7.88	97		
22		58.6	0.5	0.06	6.09	7.62	147		
异常交接记录									

主运行人: 王其峰 2012/11/14 10:00

总负责人:

王其峰