

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 11 月 10 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.84	6.15		
	电表止码	43053		11553	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		2:30	800kg	7:20	600kg
		11:20	600kg	14:30	300kg
				23:20	700kg
沉淀池排泥记录	1:30 东(123)			3:10	23:00
	7:30 西(123)			7:10	
	13:40 东(123)			12:40	
	19:30 西(123)			17:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
0		59.8	0.6	0.11	6.35	7.72	109	0:30	
2		38.8	0.5	0.09	6.56	7.86	82		
4		45.4	0.73	0.1	7.85	7.87	108		
6		60.8	0.63	0.1	6.51	7.85	111	6:00	
8		57.9	0.73	0.09	5.83	7.79	117		
10		59	0.33	0.09	8.5	7.82	116		
12		62.9	0.59	0.11	7.0	7.73	140	11:40	
14		57.7	0.34	0.1	9.46	7.71	50		
16		45.9	0.55	0.1	7.61	7.82	145		
18		59.9	0.69	0.11	6.2	7.69	89		
20		74.9	0.56	0.11	6.51	7.79	94	19:30	
22		58.1	0.49	0.09	9.17	7.59	134		
异常交接记录									

57.4
2446
947.

主运行人: 董凯强 王其博 刘生 刘东明

总负责人:

刘东明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		4#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.57	6.54		
	电表止码	43068		11563	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.1		12.1	
		10:30	800ml	13:00	700ml
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)			4:00	
	7:30 西(123)			8:00	
	13:40 东(123)			12:00	
	14:30 西(123)			17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		61.5	0.49	0.08	5.93	7.14	102	0:30	
2		47.6	0.43	0.09	6.7	7.74	119		
4		60.4	0.63	0.12	7.35	7.8	110		
6		62.4	0.68	0.12	6.89	7.82	116	7:10	
8		62.4	0.6	0.1	6.05	7.81	104		
10		64.4	0.5	0.1	5.81	7.77	116		
12		62.2	0.48	0.09	5.9	7.69	143	11:40	
14		57.5	0.63	0.06	5.99	7.52	81		
16		47.5	0.33	0.05	8.53	7.66	109		
18		44.4	0.58	0.1	5.78	7.72	110		
20		54.4	0.58	0.04	5.92	7.7	108	19:40	
22		59.9	0.33	0.03	6.78	7.52	122		
异常交接记录									

785
2748
585

主运行人: 孙立王其博 刘亦明 董明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 11 月 3 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流(A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.87	7.09		
	电表止码	43083		11585	
	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	12.5		12.5	
加药时间数量		0:20	100kg	00:00	700(1)
		18:00	800kg	18:30	700(1)
					7800
沉淀池排泥记录	2:00 东(123)			1:00	
	7:20 西(123)			6:50	
	13:50 东(123)			11:20	
	19:25 西(123)			5:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		59.1	0.52	0.09	9.58	7.53	90	0:10	
2		49.7	0.29	0.07	5.66	7.6	78		
4		57.4	0.71	0.09	5.56	7.6	108		
6		61.4	0.71	0.1	5.76	7.57	110	6:30	P6
8		66.9	0.89	0.1	5.83	7.56	94		250
10		66.4	1.1	0.1	7.17	7.53	107		63
12		65.9	0.88	0.09	6.38	7.52	114	11:10	
14		62.4	0.86	0.01	6.24	7.41	99		
16		57.7	1.9	0.06	6.32	7.4	103		
18		58.2	1.32	0.13	7.8	7.44	102		
20		62.6	0.9	0.11	6.28	7.47	106	19:30	
22		66.2	1.18	0.1	8.64	7.32	116		
异常交接记录									

963
2506
63.6

主运行人: 王其博 董强 刁亦明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年1月14日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	27			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.6	6.47		
	电表止码	43096		11601	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
		3:00	600Kg	1:00	700kg
				1250	700kg
					2000
沉淀池排泥记录	1:00 东(122)			00:00	
	7:10 西(123)			7:00	
	13:20 东(123)			11:40	
	19:30 西(123)			17:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		65.4	1.32	0.01	11	7.41	99	0:10	P74 203 71.4
2		57.1	0.92	0.11	8.04	7.49	107		
4		70.7	0.8	0.09	7.3	7.49	108		
6		74.7	0.77	0.09	7.55	7.49	106	7:00	
8		77.2	0.62	0.09	7.94	7.52	107		
10		75.3	0.75	0.09	6.32	7.53	108		
12		72.2	0.65	0.1	7.88	7.51	67	11:40	
14		69.8	1.05	0.11	6.11	7.41	42		
16		67.1	1.02	0.09	8.6	7.55	43		
18		64.6	1.35	0.09	9.46	7.52	62		
20		79.7	1.35	0.11	8.87	7.5	81	19:40	
22		80.2	1.85	0.1	8.42	8.734	109		
异常交接记录									

主运行人: 孙法王其伟董凯展 刁志明

总负责人: 孙法

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月1日

基本情况					在线监测数据								各种情况备注
风机型号 (1#-4#)	2#		1#		时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	
变频(HZ)	25				0		68.1	1.3	0.1	8.62	7.45	98	0:10
电流(A)	90				2		55.6	0.97	0.1	10.5	7.51	82	
溶解氧	内	外	1#	2#	4		70.6	0.87	0.08	7.86	7.52	102	
电表止码	43109		11618		6		70.4	0.87	0.09	8.09	7.51	96	6:00
进水温度(℃)	40		40		8		72.3	0.92	0.07	7.3	7.51	101	
PH值	13.2		13.2		10		70	0.9	0.1	6.16	7.52	114	
加药时间数量	0:00	800kg	00:30	600kg	12		69.1	0.59	0.12	8.96	7.52	125	11:10
	9:20	600kg	12:40	700kg	14		66.5	0.7	0.1	7.82	7.39	89	
					16		59.1	1.02	0.11	6.97	7.48	112	
					18		55.2	0.98	0.09	6.36	7.56	105	19:20
					20		65.2	0.93	0.03	7.27	7.53	96	
					22		70.1	1.42	0.1	7.77	7.43	128	
沉淀池排泥记录	1:40				异常交接记录								
	在(123)		33:30										
	7:30												
	在(123)		5:30										
	13:40		11:40										
	在(123)		17:40										

PP5
2538
685

主运行人: 王其博 刁亦明 董机强

总负责人: 杨

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 10 月 6 日

风机型号 (1#-4#)		2#		1#					
变频 (Hz)		25							
电流 (A)		91							
溶解氧		内	外	1#	2#				
		0.3/0.49	5.69						
电表止码		43/22		11635					
进水温度 (℃)		40		40					
PH值		11.5		11.5					
加药时间数量		2:00	800kg	00:30	700kg				
		13:00	600kg	12:00	700kg				
				22:00	700kg				
					3500				
沉淀池排泥记录		2:00							
		7:30		00:00	00:00				
		13:40		5:30					
		19:30		11:40					
		20:00		17:40					
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.9	3.32	0.12	7.1	7.36	99	0:30	
2		64.9	1.73	0.17	11.4	7.41	98		
4		70.4	1.33	0.09	6.95	7.45	111		
6		73.8	1.25	0.1	7.79	7.48	104	7:00	
8		77.5	1.11	0.07	6.39	7.48	87		
10		73.2	0.86	0.1	6.29	7.53	10		
12		71.3	0.8	0.1	6.57	7.52	81	11:30	
14		69.1	0.89	0.02	7.59	7.43	43		
16		65.2	1.13	0.06	9.51	7.45	42		
18		67.7	1.42	0.05	8.86	7.42	103		
20		74	2.66	0.11	8.72	7.4	106	9:40	
22		64.8	1.96	0.12	7.78	7.37	128		
异常交接记录									

PP6
2074
6P.6

主运行人: 王其博 刁东明 董明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 11 月 7 日

基本情况					在线监测数据									各种情况备注
风机型号 (1#-4#)	2#		1#		时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	
变频 (HZ)	25				0		71.6	2.95	0.09	8.55	7.34	91	0:30	
电流 (A)	90				2		67.6	1.72	0.12	8.08	7.44	107		
溶解氧	内	外	1#	2#	4		75.9	1.22	0.11	7.19	7.47	104		
	0.34/0.5	4.69			6		80	1.16	0.09	9.46	7.52	108	7:30	
电表止码	43135		11652		8		81.7	0.87	0.1	8.22	7.54	106		
进水温度 (℃)	40		40		10		80.2	0.88	0.1	8.36	7.45	135		
PH值	12.7		12.7		12		72.8	0.76	0.1	7.61	7.42	82	11:40	
加药时间数量	6:00	600kg	8:40	350kg	14		51.9	0.82	0.12	6.27	7.44	34		
	16:10	600kg			16		58.6	0.19	0.06	9.09	7.44	51		
					18		67.8	0.71	0.06	7.21	7.41	55		
沉淀池排泥记录	1:00				20		72.3	0.53	0.09	7.66	7.43	106	19:30	
	东(123)			00:30	22		71.3	0.65	0.06	6.36	7.42	117		
	7:20				异常交接记录									
	西(123)			06:00										
	11:40													
	东(123)			11:40										
	19:35													
	西(123)			17:20										

主运行人: 孙世玉 王其博 丁亦明 董凯强

总负责人: 孙世玉

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 月 日

风机型号 (1#-4#)		2#		1#					
变频 (HZ)		25							
电流 (A)		90							
溶解氧		内	外	1#	2#				
电表止码		43148		11668					
进水温度 (℃)		40		40					
PH值		12.5		12.5					
加药时间数量		8:50	8:00kg	22:30	7:00kg				
		20:30	600kg	14:30	350kg				
					2450				
沉淀池排泥记录		0:10							
		东(123)		2:00					
		7:30							
		西(127)		7:10					
		12:30							
		东(123)							
		19:30							
		西(121)							
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		67.2	0.84	0.04	7.26	7.49	104	0:30	
2		57.5	0.93	0.1	6.15	7.57	96		
4		75.2	1.13	0.07	7.79	7.63	102		
6		77	0.96	0.11	7.02	7.64	103	7:00	
8		76.6	0.94	0.1	8.98	7.62	83		
10		76.9	1.08	0.11	7.9	7.65	101		
12		72.9	0.87	0.1	8.76	7.54	76	11:50	
14		67.8	0.82	0.11	10.2	7.44	28		
16		51.1	0.37	0.04	8.49	7.46	61		
18		60.9	1.03	0.09	6.9	7.39	55		
20		64.5	3.98	0.12	6.04	7.38	80	19:40	
22		62.9	2.26	0.37	11.3	7.5	106		
异常交接记录		9:30 2#风机故障 保养润滑							

主运行人: 王其博 刁亦明 董明

总负责人:

98.5
20.4
58.5

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年7月7日

基本情况		A系统				B系统				在线监测数据								各种情况备注
风机型号 (1#-4#)	变频 (HZ)	电流 (A)	溶解氧	电柜止码	进水温度 (℃)	PH值	加药时间数量	沉淀池排泥记录	时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	
2#	25	93	内 0.4	外 6.1	1#	2#	11684	40	13.1	13.1	0	72.9	1.82	0.17	1.2	7.51	101	0:50
2#									2	74.9	1.52	0.02	8.4	7.53	75			64.5
									4	78.5	1.62	0.08	7	7.56	104			2206
									6	78.5	1.46	0.11	7.54	7.55	99			97.6
									8	78.5	1.75	0.1	7.12	7.76	124	7:30		
									10	78.5	2.498	0.1	7.09	7.55	128			
									12	61.7 77.4	3.78 2.45	0.15	10.5	7.53	121.89			
									14	54.6	7.49	0.2	9.38	7.63	31	13:40		
									16	50.1	0.94	0.14	8.77	7.65	52			
									18	60.1	0.91	0.08	6.39	7.71	93			
									20	59.1	1.32	0.11	5.92	7.73	75	19:30		
									22	64.7	2.03	0.1	7.72	7.76	106			
									9:00在线检测人员检修设备									
									异常交接记录									

主运行人: 刁东刚 董明贵 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 1 月 8 日

基本情况						水质监测记录									
风机型号 (1#-4#)	2#		2#			时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
变频 (HZ)	25					0		70.4	1.68	0.04	7.1	7.77	90	0:30	
电流 (A)	93					2		67.8	1.89	0.06	11.4	7.81	104		
溶解氧	内	外	1#	2#		4		68.6	1.71	0.11	8.36	7.81	106		
	0.8/2.4	5.8				6		66.5	1.71	0.1	7.08	7.83	104	6:50	
电表止码	43176		11700			8		68.7	1.7	0.1	8.03	7.83	102		
进水温度 (℃)	40		40			10		67.9	1.92	0.1	7.66	7.62	136		
PH值	13.2		13.2			12		59.7	2.17	0.12	8.65	7.6	95	13:00	
加药时间数量	12:00	800kg	540	700kg		14		46.7	1.98	0.14	9.27	7.68	69		
	23:30	600kg	11500	700kg		16		55	1.44	0.08	8.21	7.7	109		
				7800		18		61.6	1.81	0.1	6.68	7.72	119	19:10	
						20		63.9	1.33	0.09	6.53	7.53	127		
						22		61.4	1.72	0.08	9.31	7.61	118		
沉淀池排泥记录	0:40 4(123)		6:00			异常交接记录									
	7:20 5(123)		12:00												
	13:40 4(123)		17:00												
	19:10 15(123)		23:00												

主运行人：王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 1 月 1 日

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		51.9	1.89	0.13	6.86	7.72	114	0:30	
2		60.9	1.57	0.1	8.41	7.7	103		
4		68.1	1.52	0.1	6.74	7.75	116		
6		67.1	1.55	0	8.93	7.79	110		
8		68.7	1.34	0.11	6.73	7.89	102	7:30	
10		63.3	1.78	0.1	7.61	7.67	142		
12		61.8	2.19	0.1	9.83	7.68	98		
14		49.2	2.28	0.16	9.91	7.84	74	13:30	
16		48.3	1.79	0.13	6.92	7.85	102		
18		63.6	1.07	0.1	7.65	7.85	101	19:30	
20		66.5	1.3	0.09	8.61	7.84	91		
22		67.7	1.3	0.08	8.73	7.64	120		
异常交接记录									

风机型号 (1#-4#)	A系统		B系统	
	1#	2#	1#	2#
变频(HZ)	25			
电流(A)	93			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.55	5.87		
电表止码	43190		11717	
进水温度(℃)	40		40	
PH值	10.5		10.5	
加药时间数量	13:30	800kg	3:20	700kg
	21:40	600kg	14:00	700kg
				200
沉淀池排泥记录	1:10			
	4:40		5:30	
	7:20		12:00	
	13:30		17:30	
	19:10		23:10	

主运行人: 刁亦明 董明伟 申云 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年1月12日

风机型号 (1#-4#)		2#							
变频 (HZ)		25							
电流 (A)		93							
溶解氧		内	外	1#	2#				
电表止码		43205		11733					
进水温度 (℃)		40		40					
PH值		12.1		12.1					
加药时间数量		15:30	300kg	13:50	600kg				
		23:15	800kg	14:00	600kg				
					2300				
沉淀池排泥记录		0:40		1:00					
		7:20		12:00					
		13:20		17:30					
				23:10					
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		67.8	2.41	0.07	6.83	7.84	90	0:30	
2		57.5	1.82	0.1	8.29	7.82	106		
4		65.6	1.24	0.11	6.9	7.83	105		
6		66.1	1.16	0.06	6.5	7.86	99		
8		71.5	1.21	0.1	8.83	7.83	95	7:40	
10		71	1.45	0.05	7.14	7.64	124		
12		68.2	1.49	0.11	7.21	7.75	94		
14		49.6	1.56	0.05	8.69	7.83	80	13:30	
16		56.6	1.66	0.04	6.71	7.81	101		
18		66.6	1.3	0.06	6.72	7.78	100		
20		69.9	1.18	0.1	9.72	7.79	80	19:20	
22		66.2	1.45	0.11	6.8	7.81	106		
异常交接记录									

主运行人: 董鹏 丁东明 王其博 等

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 月 日

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		70.3	1.3	0.09	7.5	7.66	128	0:30	
2		70.8	1.22	0.08	6.96	7.73	90		
4		61.2	1.45	0.1	6.77	7.83	106		
6		61	1.36	0.07	7.26	7.79	104		
8		69.3	1.42	0.09	6.42	7.78	89	7:30	
10		16.9	1.35	0.09	6.54	7.57	138		
12		63.2	1.02	0.1	8.12	7.67	99	13:30	
14		44.8	0.69	0.1	7.22	7.78	89.86		
16		51.1	1.07	0.1	8.33	7.75	101		
18		62.8	1.02	0.09	6.63	7.74	98	19:30	
20		59.9	1.13	0.09	8.01	7.75	71.2		
22		63.2	1.23	0.1	8.35	7.76	105		
异常交接记录									

基本情况	风机型号(1#-4#)	2#		2#	
	变频(HZ)	25			
	电流(A)	93			
溶解氧	内		外		
	0.51		5.8		
	电表止码	43217		11750	
	进水温度(℃)	40		60	
	PH值	12.9		12.9	
加药时间数量	10:30	600kg	1:35	600kg	
			2:00	700kg	
				1900	
沉淀池排泥记录	0:40				
	6:00			23:0	23:40
	7:20			6:30	
	11:20			12:00	
	19:30			18:00	

主运行人: 刘东明 董明 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 11 月 1 日

基本情况						在线监测数据								各种情况备注	
风机型号 (1#-4#)	变频 (HZ)	电流 (A)	溶解氧	电表止码	进水温度 (℃)	PH值	时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值		间隔排放量 (m³)
2#	25	93	内	43231	40	13.1	0		64	1.13	0.1	8.07	7.76	96	0:30
2#			外	11767	40	13.1	2		63.7	1.27	0.1	7.07	7.77	102	
			1#				4		63.2	1.18	0.07	8.22	7.78	101	
			2#				6		64.6	1.15	0.13	7.82	7.78	102	
							8		63.6	1.27	0.09	6.25	7.77	104	7:20
							10		64.5	1.22	0.09	7.16	7.56	136	
							12		55.8	1.09	0.1	7.4	7.62	88	12:10
							14		41.7	0.84	0.08	7.11	7.79	33	
							16		45.5	1.04	0.12	6	7.19	32	
							18		60.1	1.72	0.09	7.31	7.77	90	
							20		60.8	1.25	0.09	8.6	7.72	95	19:40
							22		60.3	1.1	0.09	7.9	7.73	72	
							异常交接记录								

P47
2443
47.4

主运行人: 丁永国

总负责人: 李成

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 11 月 13 日

基本情况						在线监测数据								各种情况备注
风机型号 (1#-4#)	2#		2#			时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	
变频 (HZ)	25					0		57.8	0.98	0.09	6.97	7.75	93	0:40
电流 (A)	93					2		59.9	0.95	0.08	6.64	7.72	92	
溶解氧	内	外	1#	2#		4		58.7	0.96	0.07	5.98	7.73	96	
	0.48	5.84				6		57.7	1.07	0.09	5.96	7.73	89	
电表止码	43246		11783			8		55.7	0.91	0.1	6.77	7.7	61	7:40
进水温度 (℃)	40		40			10		57.7	0.73	0.09	6.37	7.53	90	
PH值	12.1		12.1			12		46	0.57	0.1	6.91	7.52	42	
加药时间数量	3:30	800ml	1:30	600ml		14		33.6	0.53	0.1	6.89	7.64	28	13:30
	18:40	600ml	21:40	600ml		16		35.2	0.41	0.03	7.64	7.74	89	
						18		46.7	0.94	0.04	5.14	7.73	96	
						20		52.8	1.1	0.09	6.08	7.76	71	19:25
						22		51.8	1.42	0.1	6.72	7.78	99	
沉淀池排泥记录	6:40 东(123)		6:10			异常交接记录								
	13:40 西(123)		18:40			14:30 风机维护打扫卫生								
	19:20 东(123)													

主运行人: 董凯 刁亦明 王其伟

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 月 日

风机型号 (1#-4#)		2#		2#					
变频 (HZ)		25							
电流 (A)		93							
溶解氧		内	外	1#	2#				
电表止码		43260		11801					
进水温度 (℃)		40		40					
PH值		10		10					
加药时间数量		7:30	700kg	15:10	350kg				
		17:00	600kg	21:30	250kg				
					200				
沉淀池排泥记录		0:30	19:30						
		东(123)	西(123)	1:00					
		4:30	东(123)	7:00					
		7:30	西(123)	16:40					
		13:40	东(123)						
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		547	1.18	0.05	7.52	7.79	88	0:30	
2		56.3	1.51	0.1	8.36	7.80	94		
4		55	1.2	0.11	8.67	7.78	97		
6		56.7	1.14	0.08	7.66	7.76	99	7:10	
8		56.7	1.15	0.08	8.54	7.55	101		
10		53.2	1.04	0.09	6.25	7.54	143		
12		38.8	1.18	0.09	6.25	7.68	71	12:00	
14		37.5	0.98	0.1	5.96	7.59	26		
16		41.1	0.42	0.11	7.05	7.55	56		
18		42.3	0.51	0.06	5.24	7.56	63	17:25	
20		42.8	0.91	0.08	5.14	7.76	76		
22		41.2	1.22	0.11	5.43	7.55	130		
异常交接记录									

963
2062
3P.6.

主运行人: 孙以 王其博 董伟 刁京朋

总负责人:

孙以

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 月 日

基本情况						在线监测数据								各种情况备注	
风机型号 (1#-4#)	2#		2#			时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	
变频 (HZ)	25					0		48.3	0.92	0.1	6.61	7.66	85	0:30	
电流 (A)	93					2		36.7	1.05	0.11	7.24	7.77	63		
溶解氧	内	外	1#	2#		4		42.5	1.14	0.11	7.91	7.8	89		
	0.37	5.84				6		51.9	1.14	0.11	8.89	7.79	88	7:30	
电表止码	43271		11816			8		50.1	1.61	0.11	9.17	7.76	93		
进水温度 (℃)	40		40			10		52.1	1.65	0.1	7.91	7.75	116		
PH值	12		12			12		53.8	1.67	0.11	9.36	7.72	134	11:20	
加药时间数量	6:00	800kg	11:00	700kg		14		52.4	1.65	0.05	7	7.57	58.2		
	18:40	600kg	21:30	700kg		16		48.3	2.35	0.13	9.62	7.67	67		
						18		51.6	2.54	0.13	7.67	7.63	111		
						20		54	2.26	0.11	9.15	7.68	106	19:30	
沉淀池排泥记录	13:00					22		48.6	1.93	0.11	6.85	7.52	158		
	15:00					异常交接记录									
	17:00														
	19:00														

主运行人: 王其博 邓志 丁京明 董凯原

总负责人: 王其博

047
2443
51.8

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年/月/日

风机型号 (1#-4#)		2#		2#					
变频 (HZ)		25							
电流 (A)		93							
溶解氧		内	外	1#	2#				
电表止码		43286		11834					
进水温度 (℃)		40		40					
PH值		12.5		12.5					
加药时间数量		4:30	800kg	10:00	700kg				
		11:30	600kg	21:00	700kg				
					2800				
沉淀池排泥记录		1:00		23:30	18:00				
		6:30		6:30	22:00				
		13:30		12:00					
		19:30		15:00					
		24:00							
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		48.1	1.58	0.09	8.6	7.57	113	0:30	
2		39.9	1.62	0.1	8.26	7.66	108		
4		46	1.84	0.1	7.17	7.7	178		
6		54.4	1.53	0.1	11.1	7.57	146	6:10	78.5
8		48.7	1.34	0.1	8.99	7.59	117		
10		57.1	1.4	0.08	8.24	7.87	118		346.3
12		56.8	2.04	0.09	7.7	7.85	148	11:20	55.5
14		57.5	1.66	0.1	7.52	7.79	108		
16		52.6	1.82	0.09	7.59	7.85	118		294.9
18		50.1	1.4	0.08	6.66	7.83	118		
20		52	1.3	0.08	6.47	7.83	100	17:30	
22		50	1.59	0.08	6.21	7.7	123		
异常交接记录		3:00 风机变频调至 27							

主运行人: 孙建 王其伟 姜明 刁大明

总负责人: 孙建

污水处理运行记录

B系统

在线监测数据

2020 年 1 月 9 日

基本情况						在线监测数据									
风机型号 (1#-4#)	2#		2#			时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
变频(HZ)	27					0		49	1.15	0.09	6.15	7.81	100	0:10	
电流(A)	95					2		38.9	1.03	0.1	5.62	7.85	101		
溶解氧	内	外	1#	2#		4		44.2	1.18	0.1	6.1	7.85	31		
电表止码	43300		11849			6		50.8	1.46	0.1	6.1	7.86	45	6:30	966
进水温度(℃)	40		40			8		59.8	1.43	0.08	7.06	7.96	103		1840
PH值	13.2		13.2			10		53	1.1	0.08	6.47	7.96	113		53.3
加药时间数量	5:30	800kg	15000	700kg		12		51.7	0.89	0.09	6.26	7.96	105	11:30	
	22:30	600kg	20000	700kg		14		53.2	0.86	0.09	6.31	7.79	55		
						16		50.8	1.32	0.08	7.36	7.77	51		
						18		52	1.52	0.09	8.39	7.78	45		
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)		6:00			20		57.1	1.6	0.1	6.81	7.76	99	19:20	
	9:30 西(123)		12:00			22		57.1	1.64	0.09	6.98	7.99	95		
			20:30			3:00风机变频调至25									
						异常交接记录									

主运行人：邱晓王其博董旭晨 刁志明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 11 月 7 日

基本情况		A系统				B系统				时间		项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#						时间	0	44	1.26	0.1	6.4	7.95	96	0:30	P57 236 43.5	
	变频 (HZ)	25									2	52.3	0.97	0.09	6.17	7.91	105			
	电流 (A)	93									4	51	1.18	0.1	6.29	7.88	116			
	溶解氧	内	外	1#	2#						6	53.1	0.47	0.09	6.01	7.66	118	6:40		
											8	50.4	0.92	0.09	6.13	7.75	72			
	电表止码	43313		11867		10	40.3	1.24	0.1		6.12	7.84	78							
	进水温度 (℃)	40		40		12	51.6	1.24	0.09		5.94	7.83	57	11:40						
PH值	13.3		13.3		14	47.9	0.27	0.09	5.83	7.87	28									
加药时间数量	16:50	800/41	21:30	700/41	16	44.4	0.61	0.1	5.43	7.81	104									
					18	41.5	0.78	0.09	7.08	7.83	122	19:20								
					20	49.5	1.01	0.1	6.56	7.82	117									
					22	50.4	0.89	0.09	5.97	7.64	140									
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)			5:30		异常交接记录						1002#风机OL故障. 在线检查人员来厂维修设备.								
	7:40 西(125)			10:30																
	13:30 东(121)			19:30																
	19:20 西(121)																			

主运行人: 孙以玉 魏博 刁东明

总负责人: 孙以玉

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月21日

风机型号 (1#-4#)		2#		2#						
变频 (HZ)		25								
电流 (A)		87								
溶解氧	内	外	1#	2#						
	0.32	7.07								
电表止码		43327		4884						
进水温度 (℃)		40		40						
PH值		9.5		9.5						
加药时间数量		11:15	600ml	16:00	700ml	1:30				
沉淀池排泥记录		0:10		9:20						
		4:00		15:40						
		11:30		22:00						
		19:05								
		20:10								
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注	
0		47.6	0.76	0.08	8.02	7.75	95	23:50	44.7 P47 2145	
2		41.8	0.8	0.09	8.65	7.81	106			
4		46.6	0.57	0.08	8.08	7.78	61			
6		47.4	1.09	0.09	6.75	7.75	84			
8		54.7	1.22 1.09	0.1	8.48	7.77	53	7:50		
10		56.8	0.71 1.22	0.11	6.28	7.62	84			
12		43.3	0.67	0.09	5.14	7.63	28			
14		35.3	0.82	0.09	4.95	7.76	116	12:10		
16		32.7	0.98	0.14	5.12	7.79	99			
18		50.8	0.95	0.11	5.97	7.77	98			
20		52.1	0.95	0.14	5.93	7.75	92	19:10		
22		55	1.28	0.11	5.84	7.6	103			
异常交接记录										

主运行人: 王其博 邓晓 刁京明 李凯强

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年1月1日

基本情况					在线监测数据									各种情况备注	
风机型号 (1#-4#)	2#		2#		时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注	
变频(HZ)	25				0		53.7	1	0.11	6.13	7.71	89	0:30	78.5 2218 58.5	
电流(A)	87				2		45.7	1.18	0.1	5.61	7.73	96			
溶解氧	内	外	1#	2#	4		53.4	1.22	0.1	5.88	7.72	80			
电表止码	43341		11900		6		60.7	1.24	0.1	6.12	7.7	30	6:00		
进水温度(℃)	40		40		8		62.2	1.48	0.11	6.32	7.69	88			
PH值	11.5		11.5		10		68.6	1.13	0.12	6.99	7.72	119			
加药时间数量	0:10	800kg	4:00	600kg	12		58	1.05	0.1	6.5	7.56	64	11:40		
	11:20	300kg	17:30	350kg	14		49.4	1.33	0.1	5.78	7.67	96			
				2050	16		45.6	0.97	0.1	6.71	7.74	110			
					18		53.6	0.72	0.09	5.68	7.71	112			
					20		55.6	1.16	0.09	6.02	7.7	102			
					22		58.2	1.06	0.1	6.2	7.53				
沉淀池排泥记录	0:10				异常交接记录	9:00 2#风机保养润滑. 清扫风机房. 含磷80%									
	东(123)		5:30			因1#3#2#池种菌外. 6.92/6.9 内 0.36. 7.9 以 降变频 23									
	西(123)		11:20												
	11:30		17:30												
	19:00		23:30												
	西(123)														

主运行人: 王其博 邓佳. 刁亦明 董凯

总负责人: 刘

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月2日

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		58.4	0.97	0.09	6.18	7.54	106	0:30	
2		49.8	0.98	0.09	5.48	7.66	92		
4		50.7	1.13	0.11	5.83	7.72	106		
6		57	1.12	0.1	6.24	7.76	103		
8		57	0.9	0.1	6.01	7.76	106	7:35	
10		46.5	0.89	0.12	6.06	7.77	108		
12		42.7	0.83	0.11	5.81	7.48	145		
14		40	2.65	0.09	5.84	7.57	58	14:00	
16		33	1.76	0.17	8.22	7.55	54		
18		41.3	1.98	0.09	8.44	7.49	116		
20		47.4	1.69	0.09	9.57	7.62	75	19:40	
22		32.6	0.99	0.09	8.25	7.62	106		
异常交接记录		0:30:02 溶解氧内圈 0.3/0.5 外 6.32 减量至21 11:70:70 溶解氧 0.3 外 5.3							

P63
2408
39.6

主运行人: 董明 刁京明 刘世玉 王其博

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月6日

基本情况		风机型号 (1#-4#)				变频 (HZ)		电流 (A)		溶解氧		电表止码		进水温度 (℃)		PH值	
		内		外		1#		2#									
加药时间数量		7:20		8:00		6:30		7:00									
						15:30		4:00									
								19:00									
沉淀池排泥记录		1:10				6:10											
		7:20				13:00											
		10:30				18:00											
		18:30				23:30											

时间	项目	COB	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		4.1	0.97	0.07	7.09	7.64	94	0:40	977 2485 27.8
2		3.9	0.48	0.08	8.87	7.63	91		
4		37.7	1.06	0.08	5.43	7.64	104		
6		38.4	1.06	0.09	5.56	7.65	114		
8		35.8	0.9	0.09	5.44	7.36	94	7:30	
10		33.3	1.81	0.1	7.11	7.46	113		
12		26.6	0.76	0.04	6.23	7.63	68		
14		29.5	0.85	0.08	3.39	7.64	82		
16		34.6	1.17	0.09	7.32	7.65	108		
18		36.4	1.22	0.12	8.82	7.64	73		
20		34.4	0.38	0.11	3.29	7.64	119	20:40	
22		36.6	1.41	0.08	5.02	7.68	114		
异常交接记录		0:40:00 DO 0.27 5.4. 关3点外圈气阀 7:00:00 DO 0.35 5.8. 关3点外圈气阀 17:00:00							

主运行人: 丁明华

总负责人: 丁明华

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020 年 月 日

基本情况		A系统				B系统			
风机型号 (1#-4#)	2#			2#					
变频 (HZ)	21								
电流 (A)	87								
溶解氧	内	外	1#	2#					
	0.39	0.18	5.54						
电表止码	43380		11953						
进水温度 (℃)	40		40						
PH值	10.5		10.5						
加药时间数量	0:20	8:00	0:10	35:00					
	10:30	6:00	9:30	5:00					
			22:30	6:00					
				2:00					
沉淀池排泥记录	0:40			6:30					
	7:20			13:00					
	11:00			17:00					
	15:00			23:20					
异常交接记录	因停止进水1# 00:03.5.6降变频至19								

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		31.5	0.44	0.09	4.19	7.47	58	0:30	P52 35.5 2076
2		21.1	1.05	0.11	2.89	7.53	38		
4		35.3	0.48	0.08	3.69	7.55	50		
6		48.2	0.43	0.09	10.1	7.65	104		
8		45.9	0.92	0.08	4.62	7.65	70	7:10	
10		36.3	0.43	0.08	3.82	7.66	96		
12		40.9	0.4	0.08	6.04	7.64	100	9:00	
14		40.7	0.98	0.08	7.53	7.64	96		
16		38.8	0.6	0.08	6.96	7.62	100		
18		39.1	0.37	0.08	3.4	7.63	45		
20		42	1.22	0.08	8.86	7.65	110		
22		45.9	0	0.1	8.69	7.52	158		

主运行人: 李东明 董明新 邓伟

总负责人: 李东明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月2日

基本情况						在线监测数据								生化池回泥记录		各种情况备注
风机型号 (1#-4#)	2#		2#			时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)			
变频 (HZ)	19					0		44.0	0.73	0.09	3.92	7.59	52	0:20		
电流 (A)	85					2		28.0	0.86	0.09	4.07	7.66	47			
溶解氧	内	外	1#	2#		4		39.2	0.78	0.08	6.38	7.68	48			
电表止码	43392		11971			6		50.4	0.05	0.09	10.1	7.7	48			
进水温度 (℃)	40		40			8		53.6	1.21	0.08	7.87	7.6	78	7:40		
PH值	8.1		7.1			10		56.0	0.04	0.09	3.76	7.69	112			
加药时间数量	7:20	800kg	7:10	300kg		12		43.4	1.17	0.09	8.62	7.7	113			
	22:20	600kg				14		40.6	0.62	0.08	5.16	7.72	65			
					1700	16		41.8	0	0.08	7.74	7.73	54			
						18		38.4	0.69	0.07	2.44	7.74	54			
沉淀池排泥记录	0:50	100kg		600		20		47.6	0.92	0.1	2.86	7.73	125	20:40		
	7:10	100kg		1300		22		50.2	0.76	0.09	3.62	7.65	141			
	12:50					异常交接记录	7:15进水, 变频器加至21 因无进水50内 1.8外 6.7.									
	14:30			11:30												
	22:50															
	23:10															

主运行人: 董凯 刁东明

总负责人:

p63
1818
46.6

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年12月

风机型号 (1#-4#)		2#		2#					
变频 (HZ)		21							
电流 (A)		87							
溶解氧		内	外	1#	2#				
电表止码		43404		11988					
进水温度 (°C)		40		40					
PH值		13.2		13.2					
加药时间数量		16:00	800kg	6:10	700kg				
				15:00	700kg				
					2200				
沉淀池排泥记录		6:30		6:00					
		13:30							
		15:12:30		12:00					
		19:30		17:30					
		21:12:30		23:50					
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		42	0	0.08	2.65	7.56	38	0:30	污泥量: 55%
2		30.3	0.74	0.08	8.93	7.66	104		
4		47	0.6	0.08	5.83	7.74	114		
6		13.5	0.56	0.11	3.2	7.73	72		
8		50.6	0.34	0.1	4.69	7.72	110	7:20	
10		174	5.65	0.120	24	7.73	77		
12		57.6	0.88	0.20	7.10	7.54	148		
14		57.1	0.96	0.01	3.66	7.61	87	13:30	
16		35.9	1.1	0.10	4.59	7.75	106		
18		40.0	0.38	0.07	6.48	7.74	106	19:00	
20		44.9	0.29	0.11	6.69	7.77	91.8		
22		47	1.20	0.101	4.94	7.78	116		
异常交接记录		9:00在线检测人员更新做标样 13:00 5P 75 80P.							

主运行人: 刘明 姜明 王其博 等

总负责人: 孙伟

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月8日

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		50.9	0.083	0.114	2.90	7.73	82.8	0:20	
2		49.0	0.046	0.110	6.93	7.78	111		
4		49.5	1.06	0.111	9.42	7.76	112		
6		44.2	0.723	0.119	2.86	7.70	148		
8		43.6	1.04	0.09	6.28	7.67	104	7:50	
10		34.9	1.26	0.13	1.96	7.62	138		
12		28.7	0.68	0.12	2.35	7.65	120	12:30	
14		26.6	0.74	0.11	6.17	7.70	87		
16		29.9	0.90	0.1	5.28	7.72	114		
18		40.8	0.502	0.118	7.76	7.70	108	19:30	
20		38.2	0.862	0.116	6.61	7.68	106		
22		42.2	1.02	0.115	7.93	7.68	120		
异常交接记录									

基本情况	风机型号(1#-4#)		2#	
变频(HZ)	21			
电流(A)	87			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.46	5.1		
电表止码	43418		12006	
进水温度(℃)	40		40	
PH值	11		11	
加药时间数量	0:50	500ml	4:50	700ml
	11:00	800K9	14:30	700ml
				2700
沉淀池排泥记录	0:30			
	5:12	1		
	7:30			
	11:00			
	13:30			
	15:12			
	17:30			
	19:30			
	21:12			
	23:30			

主运行人: 李东明 董明辉 王其博

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月9日

风机型号 (1#-4#)		2#							
变频 (HZ)		21							
电流 (A)		87							
溶解氧		内	外	1#	2#				
电表止码		43431		12024					
进水温度 (℃)		40		40					
PH值		9.5		9.5					
加药时间数量		5:20	6:00/4	7:40	7:00/4				
沉淀池排泥记录		0:40	2:20	2:30					
		7:10	7:20						
		13:40	12:00						
		15:10	18:00						
		15:10							
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		42.6	1.21	0.121	3.26	7.74	105	0:40	
2		40.5	0.96	0.117	3.27	7.66	110		
4		42.4	0.899	0.119	6.05	7.73	119		
6		48.1	0.221	0.112	5.12	7.70	123		
8		40.9	1.16	0.11	4.14	7.65	78	8:30	
10		32.2	0.23	0.10	3.50	7.67	132		
12		29.1	0.963	0.105	7.63	7.74	103	13:40	
14		18.2	0.866	0.119	7.33	7.75	79		
16		27.8	0.184	0.110	11.8	7.76	108		
18		76.0	0.684	0.118	6.60	7.78	42.0	19:00	
20		36.2	1.34	0.116	6.53	7.74	65.5		
22		46.3	0.95	0.133	3.89	7.71	95		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 董明 王其博 孙志

总负责人: 孙志

P66
2277
33.3

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2020年11月30日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	21			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	43443		12041	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	8.9		8.9	
沉淀池排泥记录					

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		44.5	1.38	0.116	6.79	7.71	64.5	0:30	运行
2		39.8	0.776	0.117	6.32	7.74	13.5		
4		42.0	1.27	0.110	3.22	7.75	9.25		
6		42.0	0.902	0.120	7.62	7.77	9.5		
8									
10									
12									
14									
16									
18									
20									
22									
异常交接记录		13:50 风机维护打扫卫生							

主运行人: 董凯强 刁立明

总负责人: