

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况		A系统				B系统				在线监测数据								各种情况备注
风机型号 (1#-4#)	变频 (HZ)	电流 (A)	溶解氧	电表止码	进水温度 (℃)	PH值	加药时间数量	沉淀池排泥记录	时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	
2#	21	89	内	外	1#	2#												
									0									
									2									
									4									
									6									
									8									
									10									
									12	42.4	0.953	0.102	5.43	7.68	35.8	12:10		
									14	42.4	1.11	0.0425	1.84	7.69	39.2			
									16	56.7	1.6	0.108	4.09	7.61	103			
									18	60.6	1.87	0.120	4.64	7.72	47.5			
									20	48.2	2.16	0.115	5.17	7.66	115	19:30		
									22	68.7	1.63	0.10	5.31	7.52	108			
									异常交接记录	10:40 在线检测人员来厂维护设备								

主运行人: 董如能, 刁京明, 王其博

总负责人: 井永伟

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	21			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	43461		12070	
	进水温度 (℃)	38		38	
	PH值	9.5		9.5	
加药时间数量		3:00	300kg	6:00	700kg
		10:30	600kg	18:50	700kg
沉淀池排泥记录	5:00 东(123)			2:00	
	13:00 西(123)			7:30	
	18:40 东(123)			11:40	
	22:30 西(123)			17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		54.6	0.605	0.099	2.69	7.62	99.5	0:10	
2		46.5	1.22	0.029	4.5	7.76	93.8		
4		50.1	1.62	0.105	4.06	3.8	37.5		
6		54.7	1.39	0.10	2.68	7.74	81		
8		67	1.26	0.104	4.11	7.73	94.8	7:30	
10		58.3	1.16	0.104	3.38	7.83	48		
12		59.0	0.739	0.116	2.27	7.83	40.2	11:20	
14		63.8	0.689	0.116	4.08	7.8	93		
16		73	0.847	0.108	7.54	7.43	144		
18		66.4	0.245	0.0781	3.36	7.63	91		
20		51.9	1.02	0.139	5.76	7.69	118	19:30	
22		60.9	0.76	0.114	4.03	7.56	102		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 王京明

总负责人:

王其博

063
2070
56.6

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	21			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.35	6.73		
	电表止码	43474		12087	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.7		12.7	
	2:00	300kg	1:00	400kg	
	7:00	300kg	14:50	700kg	
	10:00	200kg			
	18:00	300kg			
沉淀池排泥记录	2:30 东(12)			10:00	
	7:00 西(12)			7:30	
	13:20 西(11)			11:50	
	19:20 东(12)			17:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		58.4	1.6	0.129	2.22	7.68	90.5	0:30	
2		48.0	0.823	0.0995	2.52	7.68	71.2		
4		53.2	1.13	0.138	2.02	7.68	92.2		
6		62.9	0.997	0.09	1.50	7.68	96.5	5:40	
8		64.4	0.519	0.042	1.09	7.68	77.5		
10		57.3	0.565	0.0975	1.07	7.69	45.5		
12		65.5	1.01	0.164	1.05	7.73	25.2	11:40	
14		66.6	0.106	0.0976	1.91	7.72	38.4		
16		71.6	0.429	0.0919	8.02	7.54	92.2		
18		69	0.434	0.116	1.68	7.6	57.8		
20		59.2	0.391	0.0874	2.00	7.60	50.2	19:30	
22		54.4	0.874	0.0837	0.773	7.57	52.0		
异常交接记录	外圈溶解氧过高 6.8. 变频降至20. 16:00								

主运行人: 王其博 董凯 刁东明

总负责人: 林永清

947
1611
57.4

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#		时间	项目	COO	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
	变频 (HZ)	20					0	50.6	0.477	0.0883	0.0928	7.56	33.5	0:10	
	电流(A)	85					2	50.5	0.563	0.0919	0	7.60	91.2		
	溶解氧	内	外	1#	2#		4	52.8	0.943	0.0780	0	7.68	61.5		
		0.59	7.19				6	56.9	0.23	0.0821	1.06	7.68	55	7:30	
	电表止码	43484		12105			8	56.6	1.04	0.115	0.589	7.69	84.5		
	进水温度 (℃)	40		40			10	52.5	0.88	0.0916	0.609	7.7	84.5		
	PH值	11.5		11.5			12	60.0	0.157	0.128	0.809	7.73	30.5	11:40	
加药时间数量	0:10	300kg		7:30	500kg	14	54.8	0.341	0.077	0.654	7.59	84.8			
	7:00	400kg		17:00	700kg	16	60.1	0.483	0.107	1.84	7.58	99.5			
	10:30	300kg				18	50.6	0.763	0.0708	1.24	7.56	94.2			
	18:40	300kg				20	47.8	0.675	0.102	4.75	7.65	64.2	17:30		
沉淀池排泥记录	0:10	19:30		7:30		22	54	1.29	0.0835	1.04	7.40	130			
	西(123)	东(123)				异常交接记录	因溶解氧过高 9:00变频器降至18								
	3:40			11:40											
	东(123)			18:00											
		7:30													
	西(123)														
	13:20														
	西(123)														

主运行人: 王其博 李朋 董明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	18			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.48	6.02		
	电表止码	43498		12120	
	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	11.7		11.7	
加药时间数量		1:30	300KG	8:10	700kg
		6:50	250KG	20:00	200kg
		15:30	300kg		
		23:30	350KG		
沉淀池排泥记录	1:30 西(123)			1:00	22:00
	7:20 东(123)			7:30	
	13:30 西(123)			12:00	
	19:40 东(123)			16:05	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		15.2	0.884	0.0848	2.04	7.48	95.2	1:30	
2		44.6	0.704	0.0755	2.98	7.49	94.2		
4		50.4	0.693	0.0802	1.44	7.48	93.8		
6		52.7	1.09	0.114	4.96	7.35	100	7:30	
8		57.4	0.818	0.0793	1.99	7.49	64.5		
10		40.2	1.05	0.0827	1.43	7.5	57.8		
12		43.9	0.005	0.0827	2.32	7.53	36	11:40	
14		48.4	0.139	0.0817	2.42	7.49	61.5		
16		52.3	0.588	0.0813	2.60	7.42	131		
18		45.8	0	0.0880	2.43	7.46	110	19:30	
20		33.6	1.33	0.0819	1.79	7.50	110		
22		37.4	1.01	0.101	1.32	7.53	83.5		
异常交接记录		1:00 风机停机代石马 0.1 14:30 2# 风机 保养 润滑 清扫 风机房							

96
20
39

120

963
2076
39.6

主运行人: 所王其博 董明 刁东明

总负责人:

井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	18			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.34/0.28	5.8		
	电表止码	43509		12/38	
	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	11.8		11.8	
加药时间数量		2200	300kg	8:00	700kg
		7:30	200kg	18:30	700kg
		14:30	200kg		
		19:30	200kg		
沉淀池排泥记录	1:10			6:30	
	7:20			12:30	
	14:00			17:00	
	19:30			22:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	各种情况 备注
0		45.4	0.89	0.0976	2.3	7.53	107	0:20	
2		46.7	0	0.106	1.24	7.54	46.2		
4		44.4	0.906	0.0929	5.22	7.56	108		
6		44.4	0	0.0819	1.56	7.55	109		
8		46.8	0.559	0.08	1.02	7.48	91.2	7:30	
10		42.5	0.689	0.108	1.22	7.47	133		
12		36.1	0.551	0.0917	1.35	7.58	415		
14		32.2	1.42	0.0230	2.47	7.57	42.5	13:10	
16		41.9	0.218	0.0774	1.25	7.56	108		
18		46.6	0.407	0.0698	3.78	7.54	107		
20		44.3	0.819	0.106	2.63	7.55	97.8	19:30	
22		41.1	1.36	0.0283	1.84	7.46	136		
异常交接记录									

主运行人: 董明 王其博

总负责人:

074
2248
41.4


污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况					水质检测数据										其他记录	
风机型号 (1#-4#)	2#				时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注		
变频(HZ)	18				0		49.7	1.32	0.0804	2.45	7.50	101	0:20	08.04 197 42.		
电流(A)	83				2		38.3	1.6	0.0752	2.64	7.57	74.5				
溶解氧	内	外	1#	2#	4		41.1	1.06	0.0838	3.75	7.60	103				
	0.34 10.28	5.05			6		47.6	1.48	0.192	3.29	7.61	108				
电表止码	43521		1255		8		45.4	1.42	0.257	2.71	7.60	66	7:30			
进水温度(℃)	38		38		10		43.2	1.36	0.0752	3.34	7.52	76				
PH值	12.9		12.9		12		47.0	0.714	0.0971	7.81	7.46	99.2	13:30			
加药时间数量	0:40	300kg	7:50	700kg	14		35.3	1.01	0.0604	2.82	7.52	57.5				
	5:30	300kg	13:00	350kg	16		31.1	1.24	0.0881	2.67	7.62	42.0				
	14:30	300kg			18		37.9	1.08	0.0744	9.39	7.52	80.0	19:30			
	19:30	350kg			20		45.0	1.61	0.0892	3.25	7.57	78.8				
沉淀池排泥记录	0:20 西(123)			3:00	2230	22		43.6	1.52	0.0296	2.53	7.50	105			
	7:20 东(111)			7:20		异常交接记录										
	13:30 西(123)			13:00												
	19:10 东(123)			17:30												

主运行人：李永明 王其伟

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年12月5日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	18			
	电流(A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	5.6		
	电表止码	43534		12172	
	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	11.2	11.2		
加药时间数量		2:00	300kg	6:10	700kg
		6:00	300kg	18:00	700kg
		14:30	300kg		
		19:40	250kg		
沉淀池排泥记录	0:10	19:40		2:20	23:40
	5:10	19:40		7:00	
	7:30			13:00	
	14:00			18:00	
	19:12:31				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		39.4	1.54	0.0547	2.14	7.58	46	0:15	PP 2017 46
2		34.1	1.41	0.0299	3.15	7.61	95.2		
4		40.8	1.36	0.0299	3.15	7.59	89.8		
6		44.6	0.693	0.043	7.7	7.60	90.2		
8		53.3	1.59	0.169 0.0845	2.19	7.64	67.5	7:20	
10		53.0	1.59	0.0845	2.31	7.54	106		
12		47.7	1.24	0.116	2.45	7.56	86.2	12:00	
14		43.7	0.543	0.0853	2.77	7.63	36.8		
16		48.4	1.41	0.0657	1.77	7.54	96.8	19:30	
18		53.0	0.988	0.0758	2.94	7.57	95.5		
20		46.8	1.49	0.0823	1.61	7.6	60		
22		46.5	1.20	0.065	7.47	7.51	115		
异常交接记录									

主运行人: 董明 王明 王明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

时间	项目	A系统				B系统				间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
		风机型号(1#-4#)	变频(HZ)	电流(A)	溶解氧	电柜止码	进水温度(℃)	PH值	加药时间数量			
0		2#	18	89	内 外 1# 2#	43543	38	12.5	0:40 400kg			台泥量:82%
2						12189			6:50 300kg			
4									14:30 200kg			
6									19:30 250kg			
8												
10												
12												
14												
16												
18												
20												
22												
异常交接记录		23:30 2#风机OL故障										

主运行人: 刁亦明 董明 董明 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

风机型号 (1#-4#)		2#		2#		时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
基本情况	变频(HZ)	18				0		43.9	1.12	0.0788	2.88	7.57	50.5	0:15	P47 1006 4/1
	电流(A)	83				2		39.0	0.911	0.0919	1.85	7.50	76.0		
	溶解氧	内	外	1#	2#	4		41.2	1.42	0.0675	2.54	7.54	86.5		
		0.5	5.79			6		36.4	1.29	0.0955	2.05	7.54	80.8	6:40	
	电表止码	143556		12206		8		49.7	0.823	0.0855	1.79	7.57	35.8		
	进水温度(℃)	38		38		10		41.2	0.436	0.0837	2.54	7.48	57.0		
	PH值	13.2		13.2		12		42.1	0.888	0.0855	1.93	7.54	39.5	12:00	
加药时间数量	2:00	200kg			14		26.5	0.20	0.120	1.09	7.52	1			
	15:00	150kg			16		28.4	1.14	0.0743	0.918	7.51	12.0			
					18		36.0	0.962	0.0798	1.40	7.50	10.8	19:30		
					20		33.7	0.907	0.0718	1.33	7.61	19.8			
沉淀池排泥记录	0:10				22		25.7	0.789	0.074	1.41	7.6	38			
	5:00			2:10	异常交接记录										
	7:30			6:30											
	17:30														
	19:30														

主运行人: 刁京明 董朝 王其博

总负责人: 井子峰

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

风机型号 (1#-4#)		2#		2#					
变频 (HZ)		18							
电流 (A)		83							
溶解氧		内	外	1#	2#				
电表止码		43568		1222					
进水温度 (℃)		38		38					
PH值		12.8		12.8					
加药时间数量		0:40	300kg	3:00	300kg				
沉淀池排泥记录		0:50		2:30					
		7:20							
		22:30							
		24:00							
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		31.3	0.936	0.0725	5.62	7.52	76.5	0:50	P8.5 544 28.5
2		39.7	0.997	0.0216	0.202	7.65	56.5		
4		37.4	1.25	0.0720	8.27	7.69	72.8		
6		39.7	1.18	0.0767	5.68	7.65	41.2	6:50	
8		41.3	0.742	0.0873	1.31	7.65	21.0		
10		40.1	0.818	0.0782	0.854	7.66	8.25		
12		38.8	0.956	0.0836	1.14	7.59	7.25	12:00	
14		36.2	1.20	0.0836	7.86	7.58	2.75		
16		26.2	0.70	0.0844	7.61	7.60	4.75		
18		27.0	1.23	0.0768	8.20	7.62	3.00	19:00	
20		18.2	0.955	0.0621	8.48	7.65	1.5		
22		19.8	1.28	0.0658	8.7	7.69	12		
异常交接记录		16:20 打扫风机房 保养风机							

主运行人: 刘明 董明 王其博

总负责人:

井 井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年2月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#		时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
	变频(HZ)	18				0		15.0	0.524	0.0693	14.4	7.78	35.8	0:10	
	电流(A)	83				2		11.9	1.08	0.0961	14.7	7.74	79.0		
	溶解氧	内	外	1#	2#	4		15.7	1.12	0.131	8.48	7.67	76.2		
	电表止码	43579		12238		6		34.7	0.581	0.0683	9.73	7.73	35.2		
	进水温度(℃)	38		38		8		41.4	0.337	0.0726	9.01	7.71	98.2	7:10	
	PH值	11.5		11.5		10		45.4	1.08	0.0718	10.7	7.72	95.5		
加药时间数量	2:30	200kg		7:40	700kg	12		43.7	0.915	0.0934	9.77	7.74	50.8 5.08		
	12:00	300kg				14		34.7	0.95	0.0652	9.83	7.77	74.2	13:30	
	20:50	300kg				16		42.1	0.576	0.0642	15.1	7.76	77.5		
						18		42.2	1.69	0.0689	17.2	7.64	91.5		
沉淀池排泥记录	7:00 西(123)			3:00	23:50	20		42.0	1.14	0.0412	10.7	7.76	32.5	19:40	
	12:30 东(123)			9:30		22		43.0	1.89	0.0689	13.3	7.62	81.2		
	18:20 东(123)			15:40		异常交接记录									
				19:40											

P63
1670
39.6

主运行人: 刁亦明 董如展 王其伟 等

总负责人:

井 井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2022年2月16日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#		时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
	变频(HZ)	18				0		45.9	1.68	0.0956	13.9	7.66	79.8	0.30	
	电流(A)	85				2		39.4	1.79	0.214	18.7	7.74	42.2		
	溶解氧	内	外	1#	2#	4		40.6	1.05	0.0850	12.6	7.74	41.8		
	电表止码	43588		12254		6		40.6	1.65	0.108	11.9	7.78	320		
	进水温度(℃)	38		38		8		45	1.59	0.0655	11.8	7.73	66	7:30	
	PH值	12.7		12.7		10		44.4	1.53	0.0152	13.4	7.59	48.5		
加药时间数量	7:30	300kg		1:00	700kg	12		34.5	0.805	0.059	10.4	7.64	29		
	12:00	300kg		2:30	700kg	14		24.7	0.25	0.0853	10.3	7.58	34		
	18:30	400kg		6:00		16		27.5	1.03	0.0772	8.73	7.55	44.5		
						18		21.5	1.14	0.0806	13.7	7.71	41		
沉淀池排泥记录	2:00 东(123)			4:30		20		33.7	1.04	0.101	15.6	7.69	9.8		
	11:00 东(123)			21:00		22		42.1	1.83	0.102	17.6	7.56	105		
	18:10 东(123)					因施工占用电线, 滑车暂停运行									
						异常交接记录									

074
1400
41.4

主运行人: 王其博

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

风机型号 (1#-4#)		2#		2#					
变频 (HZ)		18							
电流 (A)		85							
溶解氧		内	外	1#	2#				
电表止码		43599		12271					
进水温度 (℃)		38		38					
PH值		11.7		11.7					
加药时间数量		1:00	700kg	10:00	700kg				
		7:30	300kg	22:00	700kg				
		17:30	200kg						
沉淀池排泥记录		0:10		1:00	20:05				
		7:00		6:00					
		16:20		10:30					
		16:30		16:30					
异常交接记录									
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		38.6	1.15	0.0972	11.3	7.62	85.8		785 1884 355
2		31.1	1.18	0.0848 0.108	12.1	7.62	91.2		
4		40.8	1.38	0.144 0.118	12.9	7.15	85.5		
6		39.3	1.33	0.149	12.9	7.64	81.2		
8		45.3	1.38	0.0816	12.6	7.66	88.8		
10		38.9	0.189	0.0638	11.2	7.62	80.2		
12		37.6	0.35	0.0834	11.2	7.70	50.2		
14		34.4	0.725	0.0393	16.7	7.68	50.0		
16		37.9	0.562	0.0965	11.9	7.66	43.2		
18		52.1	1.43	0.0978	15.0	7.64	43.2		
20		48.9	2.27	0.0871	14.3	7.54	109		
22		51.3	1.89	0.0916	12.4	7.54	108		

主运行人: 邵口 王其博 丁其明

总负责人: 叶海

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	18			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	43609		6289	
	进水温度 (℃)	39		39	
	PH值	10.3		10.3	
加药时间数量				11:00	600kg
				21:30	700kg
沉淀池排泥记录	1:00 东(123)			1:00	19:50
	7:30 东(123)			6:00	
	11:20 西(123)			10:20	
	18:00 东(123)			15:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		35	1.55	0.0718	10.5	7.56	102		
2		39.0	1.23	0.0792	9.70	7.64	105		
4		38.0	1.20	0.0809	14.1	7.67	104		
6		44.9	1.15	0.157	11.5	7.70	96		
8		46.7	1.52	0.0934	10.1	7.66	114		
10		47.1	1.02	0.0910	10.2	7.60	142		
12		45.0	0.819	0.122	10.9	7.54	95.2		
14		33.8	0.593	0.0864	9.92	7.59	55.2		
16		40.6	0.882	0.0798	10.9	7.58	58.2		
18		52.6	1.36	0.0879	19.4	7.52	98.2		
20		55.5	1.76	0.0901	12.0	7.44	134		
22		44.7	1.45	0.118	10.7	7.46	121		
异常交接记录									

P63
 24/12
 3P.6

主运行人: 王其博 李明月

总负责人:



污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)				
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	7.15		
	电表止码	43620		12306	
	进水温度 (℃)	29		39	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
		1:30	900kg	15:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:20 西(123)			3:00	
	7:10 东(123)			7:00	
	16:10 东(123)			13:16	
	19:30 西(12)			20:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		38.5	1.30	0.0874	16.4	7.56	81.5		
2		37.8	1.28	0.0846	9.50	7.65	97.2		
4		48.4	1.25	0.0843	9.61	7.66	97.3		
6		53.0	1.06	0.164	9.55	7.67	101		
8		51.2	1.09	0.0747	9.74	7.68	81.5		
10		48.5	0.914	0.236	8.80	7.59	64.8 75.4		
12		48.8	0.811	0.072	9.73	7.54	50.8		
14		39.7	0.933	0.0562	9.48	7.59	40.5		
16		35.2	0.729	0.0827	13.1	7.59	38		
18		49.9	0.983	0.0680	15.9	7.47	103		
20		44.9	1.08	0.0807	12.5	7.71	96.0		
22		41.0	1.11	0.0769	10.0	7.57	115		
异常交接记录									

主运行人: 王其博

总负责人: 李洪波

P74
1P75
47.7

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#					
	变频 (HZ)	20							
	电流 (A)	86							
	溶解氧	内	外	1#	2#				
		0.67	8.53						
	电表止码	43630		12324					
	进水温度 (℃)	39		39					
加药时间数量	PH值	11.5		11.5					
		0:10	450kg	6:00	700kg				
		20:10	750kg	18:50	700kg				
	沉淀池排泥记录	0:30 东(123)		7:40					
		15:40 西(123)		10:10					
异常交接记录		7:100 西(123)		14:00					
				19:30					
0		45.6	0.996	0.117	8.88	7.59	94.8		
2		47.9	1.85	0.117	12.8	7.65	89.0		
4		43.8	2.02	0.110	12.1	7.80	90.0		
6		45.2	0.692	0.0885	10.5	7.79	100		
8		43.1	1.09	0.126	8.66 8.25	7.74	108 108		
10		43.2	0.948	0.120	8.25	7.65	64.8		
12		38.6	0.708	0.0712	8.17	7.73	43.2		
14		35.0	1.10	0.076	12.3	7.70	36.0		
16		41.2	0.913	0.0303	9.31	7.60	64.0	17:00	
18		44.6	0.818	0.0897	13.7	7.75	112		
20		40.5	1.27	0.0920	14.1	7.69	105	20:05	
22		41.7	1.02	0.077	8.86	7.55	129		
异常交接记录		7:30 3# DO 外 8.53. 变频降至18							

985
2026
38.5

主运行人: 王其博 邓志豪 刘明

总负责人: 井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	18			
	电流(A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.32	6.81		
	电表止码	43640		10341	
	进水温度 (℃)	38		38	
	PH值	12.5		12.5	
加药时间数量	8:40	500ml	5:00	500ml	
			11:00	300ml	
沉淀池排泥记录	2:10 东(123)			2:10	20:30
	7:10 西(12)			6:30	
	16:30 东(123)			12:00	
	23:20 西(12)			15:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		45.1	1.26	0.0841	8.40	7.63	97.5	0:30	污泥量:65%
2		35.3	0.712	0.0762	8.97	7.68	70.2		
4		37.9	0.731	0.0755	8.90	7.70	95.2		
6		46.8	1.29	0.0914	8.93	7.68	96.5	7:40	
8		45.8	1.01	0.0743	8.86	7.66	86.2		
10		42.3	0.879	0.259	9.04	7.56	65.5		
12		44.9	0.749	0.0938	9.13	7.63	73.5		
14		37.4	0.696	0.0867	19.2	7.62	39.8		
16		32.8	0.715	0.0831	12.5	7.59	37.2	17:05	
18		43.2	1.03	0.0947	10.9	7.51	81.8		
20		49.4	1.31	0.0391	10.8	7.64	95.0	19:40	
22		40.1	1.01	0.0570	16.7	7.47	110		
异常交接记录		21:00 风机变频调至26							

26
1811
3P.

主运行人: 张王其 李训 李训 李明

总负责人: 李训

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

风机型号 (1#-4#)		2#		2#						
变频 (HZ)		26								
电流 (A)		88								
溶解氧		内	外	1#	2#					
电表止码		43650		12358						
进水温度 (℃)		37		37						
PH值		10.5		10.5						
加药时间数量		1:30	400KG	7:00	7000kg					
沉淀池排泥记录		7:30 东(123)		2:00	2:30					
		11:30 西(123)		7:00						
		19:20 东(123)		10:20						
				15:20						
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注	
0		45.6	0.791	0.0754	8.67	7.50	102	0:30	975. 2174 46.5	
2		42.1	1.28	0.1059	18.3	7.55	93.2			
4		47.5	1.56	0.115	13.4	7.63	97.5			
6		45.3	1.32	0.126	11.1	7.70	103	7:00		
8		52.8	1.04	0.0767	9.5	7.68	86.5			
10		45.4	0.959	0.141	9.77	7.65	58.5			
12		47.3	0.936	0.0755	10.0	7.51	51.5	12:10		
14		44.9	0.788	0.792	10.6	7.65	100			
16		37.3	0.594	0.0786	11.4	7.61	81.8			
18		42.2	0.567	0.0707	9.67	7.51	110	18:30		
20		45.3	1.12	0.0751	15.5	7.60	97.0			
22		42.6	0.761	0.0572	11.3	7.60	103			
异常交接记录		7:40 风机变频调至30								

主运行人: 王其华 董国强 陈明

总负责人:

井子俊

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

20 年 月 日

基本情况		A系统				B系统			
风机型号 (1#-4#)	2#			2#					
变频 (HZ)	18 ²⁰								
电流 (A)	88								
溶解氧	内	外	1#	2#					
	0.7	7.4							
电表止码	43662		12377						
进水温度 (℃)	38		38						
PH值	10.1		10.1						
加药时间数量	2:00	600kg	1:00	700kg					
	0:20	600kg	18:00	700kg					
沉淀池排泥记录	1:30 至1:21			2:00	14:00				
	7:30 至12:31			7:30					
	19:10 至(12)			18:30					

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		53.1	0.748	0.0907	10.3	7.60	114	0:10	合泥量 65%
2		52.9	0.84	0.0948	9.88	7.47	89.8		
4		53.5	1.5	0.0669	9.52	7.6	103		
6		53.5	1.00	0.0931	10.0	7.61	106		
8		53.8	0.764	0.0852	9.77	7.58	83.8	7:40	
10		51.0	0.795	0.0890	9.70	7.50	122		
12		49.8	0.807	0.152	9.62	7.56	100		
14		36.9	0.478	0.0614	9.49	7.55	36.8	14:00	
16		41.8	0.414	0.119	13.1	7.56	35.5		
18		54.7	0.772	0.0897	10.3	7.55	34.2		
20		55.7	1.21	0.0835	15.3	7.58	40.0	19:30	
22		61.6	0.682	0.0764	10.8	7.62	55		
异常交接记录									

PTK
18P8
47.1

主运行人: 董明 刁京明 王其博

总负责人: 李

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况					在线监测数据								各种情况备注
风机型号 (1#-4#)	2#		4#		时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回 泥记录	
变频 (HZ)	20				0	58.6	1.16	0.0911	9.71	7.46	58.8	0:15	
电流 (A)	88				2	49.87	0.973	0.0865	10.1	7.57	27.5		
溶解氧	内	外	1#	2#	4	50.6	1.38	0.161	16.1	7.68	51.8		
电表止码	43675		12393		6	49.2	1.42	0.0906	14.2	7.75	51.8		
进水温度 (℃)	38		38		8	54.7	1.27	0.0897	8.73	7.79	62.0	7:20	
PH值	8.0		8.0		10	49.1	0.767	0.118	8.80	7.63	46.5		
加药时间数量	19:20	600kg			12	46.0	0.823	0.125	8.55	7.61	24.2		
					14	51.5	0.237	0.0808	12.1	7.61	26.5	12:30	
					16	48.8	0.20	0.0917	13.3	7.62	71.0		
					18	52.1	0.946	0.0843	13.7	7.76	67.2		
沉淀池排泥记录	1:10 至(1:20)		12:40		20	45.4	1.36	0.0924	13.7	7.73	74.8 10.6	19:20	
	7:15 至(7:21)		15:20		22	54.3	1.31	0.075	12.3	7.61	10.9		
	15:00 至(15:3)		23:40		异常交接记录								

P85
138X
52.5

主运行人: 刁亦明 董明辉 郭法 王其博

总负责人: #

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	20			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.67	8.14		
	电表止码	43687		12409	
	进水温度 (℃)	38		38	
	PH值	8.5		8.5	
加药时间数量		13:00	600kg	1:15	700kg
				13:30	400kg
沉淀池排泥记录	0:10 东(123)			6:30	
	6:40 西(12)				
	15:30 东(123)			14:00	
				20:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		51.6	1.22	0.878	11.9	7.63	67.8	0:15	
2		44.5	0.976	0.0911	12.7	7.70	77.0		
4		46.4	1.10	0.0381	13.1	7.78	78.5		
6		50.3	0.628	0.0301	12.4	7.77	76.8	6:50	
8		54.7	1.03	0.0665	13.1	7.76	77.5		
10		51.7	0.746	0.0779	12.0	7.59	103		
12		47.5	1.02	0.0179	13.6	7.60	85.7		
14		36.1	0.619	0.0872	16.2	7.76	75.2		
16		45.4	0.422	0.123	24.4	7.71	55.8		
18		50.0	1.13	0.0161	13.6	7.72	81.8		
20		53.3	0.265	0.0025	12.4	7.73	77.5		
22		52.1	0.802	0.0346	12.1	7.67	98.2		
异常交接记录	16:00 DO外8.14.变频降至18								

p63
1p24
3p.6.

主运行人: 刘明勤 王其博

总负责人: 井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	18			
	电流(A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.56	6.89		
	电表止码	62701		12427	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
	加药时间数量	7:20	600ml	21:00	700ml
沉淀池排泥记录	0:20 至(1:23)			2:40	
	15:00 至(12:57)			18:00	
				23:45	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		48.8	0.352	0.0848	18.2	7.63	70.5	0:25	
2		40.4	1.14	0.0965	13.5	7.61	80.8		
4		47.0	0.79	0.114	14.2	7.72	78.0		
6		45.8	0.672	0.0968	13.4	7.68	80.5	6:50	
8		40.3	0.891	0.0829	12.4	7.64	90.8		
10		45.4	1.02	0.107	12.3	7.49	83.8		
12		39.7	0.961	0.0747	12.0	7.48	32.0	13:30	
14		31.6	1.16	0.0497	12.7	7.53	12.0		
16		31.6	1.10	0.0642	12.0	7.55	1.25		
18		39.6	0.343	0.0851	13.7	7.53	3.50		
20		40.1	0.288	0.0563	16.1	7.72	33.8		
22		42.6	0.963	0.0492	17.6	7.73	38.8		
异常交接记录									

主运行人: 孙明董明成王其博

总负责人:

孙明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况		A系统				B系统				时间		项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
基本情况	风机型号(1#-4#)	2#		1#						0		50.5	1.16	0.619	19.8	7.77	34.2	0:10	PP5. 770 28.5	
	变频(HZ)	18								2	47.9	1.12	0.963	14.7	7.77	36.4				
	电流(A)	86								4	49.0	0.158	0.211	14.0	7.77	39				
	溶解氧	内	外	1#	2#						6	50.2	1.13	0.0716	17.1	7.73	46.2	7:20		
											8	54.2	1.16	0.0881	14.9	7.71	28.2			
	电表止码	43711		12443							10	42.4	0.884	0.0912	14.3	7.80	48.8			
	进水温度(℃)	38		38							12	29.6	0.961	0.0595	12.0	7.82	44.8	12:00		
PH值	10.5		10.5							14	38.8	0.494	0.0793	16.7	7.67	42.0				
加药时间数量	7:50	600kg	22:20	500kg						16	44.8	1	0.101	14.9	7.61	1.5				
	15:30	600kg								18	31.2	0.214	0.116	16.2	7.54	3.50				
										20	46.3	1.97	0.428		7.69	9.75				
										22	53.4	2.41	0.525	28.9	7.77	27.0				
沉淀池排泥记录	5:40 E(123)			7:00						异常交接记录										
	14:00 西(123)			22:30						23:00 总磷总氮设备外标样										

主运行人: 丁明董 董明 王其伟

总负责人: 李洪

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	18			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	43723		12459	
	进水温度 (℃)	38		38	
	PH值	10.1		10.1	
加药时间数量					
沉淀池排泥记录				2:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		56.0	1.56	0.328	20.5	7.80	27.8	0:15	
2		57.1	1.70	0.328	20.5	7.81	18.2		
4		56.6	1.30	0.328	20.5	7.81	26.2		
6		54.5	1.07	0.328	20.5	7.71	39.2	6:40	
8									
10									
12									
14									
16									
18									
20									
22									
异常交接记录									

主运行人: 董胡明 刁京明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况		A系统				B系统				时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注	
基本情况	风机型号(1#-4#)	2#				1#				0	时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注	
	变频(HZ)	20																		
	电流(A)	89																		
	溶解氧	内	外	1#	2#															
	电表止码																			
	进水温度(℃)	35		35																
PH值	13.9		13.9																	
加药时间数量	15:30		300ml		200ml				16	16	34.82	1.01	0.054	2.161	7.83	114	15:30			
					14:00		100ml													
沉淀池排泥记录	13:30				22:00				20	20	39.92	0.37	0.081	2.047	7.80	106.35	20:10			
	23:30				17:00															
	12:123																			
异常交接记录		9:00 2#风机保养 润滑 清扫 风机房																		

主运行人: 陈明 王其博 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况						在线监测数据								各种情况备注	
风机型号 (1#-4#)	2#		1#			时间	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注	
变频(HZ)	20					0	47.44	0.96	0.007	2.803	7.68	74	23:50	P85 15/0 68.5	
电流(A)	91					2	50.84	1.11	0.104	3.005	7.66	91.25			
溶解氧	内	外	1#	2#		4	58.74	0.86	0.059	2.347	7.70	88.75			
电表止码	43739		6481			6	58.74	0.81	0.085	3.315	7.73	4.75			
进水温度(℃)	38		38			8	70.68	0.94	0.067	1.914	7.74	69.25	7:40		
PH值	11.5		11.5			10	71.2	1.01	0.0689	2.11	7.65	38.2			
加药时间数量	2:30	500kg	7:00	700kg		12	72.5	1.01	0.0820	2.39	7.61	37.5	11:50		
	15:00	600kg				14	70.1	0.903	0.0382 0.0498	4.05 1.92	7.65	21.2			
						16	72.2	1.06	0.0498	1.92	7.70	48.5			
						18	72.1	1.15	0.0644	1.82	7.74	61.5	19:10		
沉淀池排泥记录	7:30 东(123)		4:30			20	83.0	1.18	0.0769	2.32	7.66	76.0			
	11:40 东(103)		14:50			22	78.8	1.01	0.0646	2.42	7.54	75.8			
	19:10 东(103)					异常交接记录									

主运行人: 王其博 董明 刁东明

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况					时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
风机型号(1#-4#)	2#			1#	0		71.7	0.283	0.0772	6.91	7.47	55.0	0:30	含泥59%
变频(HZ)	18				2		56.2	1.20	0.0713	5.54	7.65	84.0		
电流(A)	87				4		60.3	1.06	0.0579	2.08	7.63	79.0		
溶解氧	内	外	1#	2#	6		72.2	1.02	0.0709	2.27	7.65	76.3	7:40	
电表止码	43752			12496	8		72.8	1.02	0.0610	2.24	7.68	65.8		
进水温度(℃)	36			36	10		71.0	1.02	0.0969	2.23	7.65	85.2		
PH值	11.5			11.5	12		85.2	2.5	0.230	5.41	7.66	68.5	11:10	
加药时间数量	0:30	600kg	2:00	500kg	14		96.6	1.7	0.26	2.6	7.63	42.5		
	12:40	600kg	21:30	600kg	16		74.5	1.24	0.20	2.26	7.64	43.2		
					18		73.9	1.84	0.124	2.23	7.52	58.5	19:20	
沉淀池排泥记录	0:30	22:30		0:10	20		82.8	3.83	0.106	1.93	7.62	73.3		15P6 P63 6P.6
	7:30			5:20	22		76.0	3.87	0.176	1.00	7.68	71.5		
	11:00			11:40	异常交接记录									
	16:50			20:30										

主运行人: 刘明

总负责人: 李辉

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况		A系统				B系统				在线监测数据								各种情况备注
风机型号 (1#-4#)	变频 (HZ)	电流 (A)	溶解氧	电柜止码	进水温度 (℃)	PH值	时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录			
2#	18	87	内 外	1# 2#	35	12	0		68.7	3.80	0.234	7.50	7.84	79.8	0:10			
255	7.21						2		75.3	2.63	0.136	5.24	7.89	85.0				
43764	12514						4		74.3	1.76	0.125	3.62	7.88	85.8				
35	35						6		72.6	1.54	0.132	3.41	7.84	72.5				
12	12						8		75.7	1.5	0.0689	2.87	7.82	54.2	7:30			
1:00 600kg	19:20 400kg						10		70.4	1.38	0.0991	2.83	7.72	54.2				
12:20 600kg							12		69.9	0.765	0.09	2.8	7.7	24.2	11:20			
23:30 600kg							14		73.1	1.38	0.028	1.88	7.65	45				
							16		66.8	0.96	0.021	1.43	7.64	36.5				
							18		78.6	0.76	0.026	1.75	7.51	72	9:05			
7:30 13(25)	1:00						20		68.6	1.26	0.187	2.76	7.65	78				
11:10 11(23)	10:20						22		63.1	1.28	0.130	3.76	7.77	85.5				
16:10 11(23)							异常交接记录											
20:30 11(23)																		

P75
1497
68.4

主运行人: 王其博 丁东明 董永

总负责人:



污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况						在线监测数据								各种情况 备注
风机型号 (1#-4#)	2#		1#			时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排 放量(m³)	
变频(HZ)	18					0		68.4	2.72	0.129	4.43	7.85	83	1:10
电流(A)	87					2		72.7	1.08	0.0999	3.16	7.86	58.8	
溶解氧	内	外	1#	2#		4		72.9	1.75	0.0967	2.95	7.82	50.5	
电表止码	43777				12530	6		69.5	1.08	0.101	2.72	7.75	48.0	7:30
进水温度 (℃)	35					8		70.6	1.05	0.119	1.49	7.75	30.5	
PH值	11.7					10		69.5	1.0	0.13	1.14	7.71	24	
加药时间数量						12								
						14		2.2	2.2	2.2				
						16								
						18								
沉淀池排泥记录	2:10					20								
	7:10					22								
	8:10													
						异常交 接记录								

主运行人: 王其博

总负责人: